

#73436#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Связьинформ, ООО
Емельянова подполковника 270б, Калининград

Заводской номер счётчика 20112762	Показания прибора, ГДж 20.03.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система I	412,533	402,371	10.162	2.427

Подпись исполнителя _____



#73435#

Отчёт за период с 20.02.2024 по 20.03.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20112762
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2024	-	0,362	0	3,059	0	0	3,03	0	0	24	0	45,3	16,8	0,4	0,35
22.02.2024	-	0,328	0	3,059	0	0	3,033	0	0	24	0	42,2	16,4	0,39	0,35
23.02.2024	-	0,29	0	3,059	0	0	3,039	0	0	24	0	38,6	15,8	0,39	0,35
24.02.2024	-	0,332	0	3,06	0	0	3,035	0	0	24	0	42,9	16,7	0,41	0,36
25.02.2024	-	0,354	0	3,059	0	0	3,03	0	0	24	0	45,3	17,4	0,41	0,36
26.02.2024	-	0,314	0	3,057	0	0	3,033	0	0	24	0	41,6	16,9	0,4	0,35
27.02.2024	-	0,317	0	3,057	0	0	3,032	0	0	24	0	42,2	17,1	0,38	0,34
28.02.2024	-	0,311	0	3,056	0	0	3,032	0	0	24	0	41,6	17,1	0,39	0,35
29.02.2024	-	0,345	0	3,056	0	0	3,027	0	0	24	0	44,9	17,7	0,4	0,35
01.03.2024	-	0,303	0	3,056	0	0	3,033	0	0	24	0	41,1	17,2	0,38	0,34
02.03.2024	-	0,301	0	3,056	0	0	3,033	0	0	24	0	40,9	17,2	0,39	0,34
03.03.2024	-	0,299	0	3,056	0	0	3,032	0	0	24	0	40,9	17,3	0,4	0,35
04.03.2024	-	0,357	0	3,054	0	0	3,023	0	0	24	0	46,7	18,4	0,4	0,36
05.03.2024	-	0,378	0	3,053	0	0	3,02	0	0	24	0	48,6	18,7	0,39	0,35
06.03.2024	-	0,369	0	3,057	0	0	3,025	0	0	24	0	47,5	18,3	0,41	0,36
07.03.2024	-	0,41	0	3,051	0	0	3,013	0	0	24	0	51,6	19,1	0,4	0,36
08.03.2024	-	0,404	0	3,052	0	0	3,015	0	0	24	0	51	19	0,41	0,36
09.03.2024	-	0,417	0	3,053	0	0	3,014	0	0	24	0	52,3	19,2	0,4	0,36
10.03.2024	-	0,414	0	3,052	0	0	3,013	0	0	24	0	51,9	19	0,41	0,37
11.03.2024	-	0,38	0	3,053	0	0	3,021	0	0	24	0	48,1	18	0,4	0,35
12.03.2024	-	0,384	0	3,053	0	0	3,02	0	0	24	0	48,3	18	0,4	0,35
13.03.2024	-	0,353	0	3,051	0	0	3,022	0	0	24	0	45,2	17,3	0,39	0,34
14.03.2024	-	0,317	0	3,051	0	0	3,026	0	0	24	0	41,9	16,9	0,38	0,34
15.03.2024	-	0,297	0	3,05	0	0	3,027	0	0	24	0	40,3	16,9	0,39	0,34
16.03.2024	-	0,308	0	3,05	0	0	3,026	0	0	24	0	41,8	17,4	0,39	0,35
17.03.2024	-	0,37	0	3,052	0	0	3,02	0	0	24	0	47,8	18,5	0,4	0,36
18.03.2024	-	0,389	0	3,048	0	0	3,013	0	0	24	0	49,6	18,7	0,39	0,34
19.03.2024	-	0,39	0	3,051	0	0	3,016	0	0	24	0	49,3	18,4	0,4	0,35
20.03.2024	-	0,37	0	3,049	0	0	3,017	0	0	24	0	47,4	18	0,39	0,34
Итого:	-	10,163	0	88,57	0	0	87,72	0	0	696	0	45,41	17,7	0,4	0,35

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2024	402,371	5773,587	0	0	5700,508	0	0	26542	10
20.03.2024	412,533	5862,156	0	0	5788,228	0	0	27238	10

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения