

#120226#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Связьинформ, ООО
Емельянова подполковника 270б, Калининград

Заводской номер счётчика 20112762	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	59,986	45,601	14.385	3.436

Подпись исполнителя



#120225#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

0

TB7 (ASCII)

20112762

1

26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ti, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	0,694	0	4,767	0	0	4,692	0	0	24	0	58,5	23,2	0,33	0,3
22.02.2025	-	0,643	0	4,769	0	0	4,701	0	0	24	0	55,1	22,4	0,33	0,3
23.02.2025	-	0,614	0	4,772	0	0	4,708	0	0	24	0	53,4	22,2	0,34	0,3
24.02.2025	-	0,591	0	4,774	0	0	4,714	0	0	24	0	52	22,1	0,33	0,3
25.02.2025	-	0,572	0	4,774	0	0	4,717	0	0	24	0	50,9	21,9	0,33	0,3
26.02.2025	-	0,56	0	4,774	0	0	4,718	0	0	24	0	50,3	21,9	0,33	0,3
27.02.2025	-	0,516	0	4,774	0	0	4,724	0	0	24	0	47,6	21,5	0,35	0,31
28.02.2025	-	0,532	0	4,772	0	0	4,719	0	0	24	0	48,8	21,9	0,34	0,3
01.03.2025	-	0,56	0	4,77	0	0	4,712	0	0	24	0	50,9	22,5	0,34	0,3
02.03.2025	-	0,547	0	4,769	0	0	4,713	0	0	24	0	50,1	22,3	0,33	0,3
03.03.2025	-	0,527	0	4,77	0	0	4,716	0	0	24	0	49	22,3	0,34	0,3
04.03.2025	-	0,505	0	4,77	0	0	4,719	0	0	24	0	47,8	22,2	0,33	0,3
05.03.2025	-	0,445	0	4,806	0	0	4,764	0	0	24	0	43,9	21,5	0,33	0,29
06.03.2025	-	0,407	0	4,77	0	0	4,731	0	0	24	0	41,8	21,3	0,33	0,3
07.03.2025	-	0,426	0	4,763	0	0	4,721	0	0	24	0	43,7	22,2	0,35	0,32
08.03.2025	-	0,433	0	4,758	0	0	4,714	0	0	24	0	44,7	22,8	0,36	0,33
09.03.2025	-	0,434	0	4,751	0	0	4,706	0	0	24	0	45,2	23,1	0,35	0,31
10.03.2025	-	0,414	0	4,75	0	0	4,707	0	0	24	0	44,3	23,2	0,34	0,3
11.03.2025	-	0,444	0	4,748	0	0	4,701	0	0	24	0	46,4	23,8	0,35	0,31
12.03.2025	-	0,44	0	4,746	0	0	4,7	0	0	24	0	46	23,7	0,34	0,31
13.03.2025	-	0,483	0	4,743	0	0	4,691	0	0	24	0	48,8	24,2	0,34	0,3
14.03.2025	-	0,531	0	4,744	0	0	4,685	0	0	24	0	51,7	24,6	0,34	0,31
15.03.2025	-	0,53	0	4,748	0	0	4,689	0	0	24	0	51,4	24,4	0,36	0,33
16.03.2025	-	0,526	0	4,744	0	0	4,686	0	0	24	0	51	24,2	0,35	0,31
17.03.2025	-	0,547	0	4,741	0	0	4,681	0	0	24	0	52,2	24,3	0,34	0,3
18.03.2025	-	0,52	0	4,743	0	0	4,687	0	0	24	0	50,2	23,7	0,34	0,31
19.03.2025	-	0,495	0	4,743	0	0	4,69	0	0	24	0	48,5	23,3	0,34	0,31
20.03.2025	-	0,448	0	4,746	0	0	4,699	0	0	24	0	45,5	22,7	0,35	0,31
Итого:	-	14,384	0	133,299	0	0	131,805	0	0	672	0	48,92	22,84	0,34	0,31

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	45,601	381,282	0	0	376,5	0	0	1933	434
20.03.2025	59,986	514,577	0	0	508,303	0	0	2605	434

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения