

#77855#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Связьинформ, ООО
Емельянова подполковника 270б, Калининград

Заводской номер счётчика 20112762	Показания прибора, ГДж 20.04.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	418,977	412,533	6.444	1.539

Подпись исполнителя _____



#77854#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 20.04.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20112762
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	2,3	0,329	0	3,049	0	0	3,023	0	0	24	0	43,1	17,2	0,39	0,34
22.03.2024	4,8	0,319	0	3,05	0	0	3,025	0	0	24	0	42,3	17,1	0,39	0,34
23.03.2024	5,6	0,337	0	3,05	0	0	3,023	0	0	24	0	44,2	17,6	0,39	0,35
24.03.2024	6,6	0,371	0	3,049	0	0	3,017	0	0	24	0	47,7	18,3	0,39	0,35
25.03.2024	3,6	0,352	0	3,046	0	0	3,016	0	0	24	0	46	18	0,39	0,34
26.03.2024	3,9	0,32	0	3,081	0	0	3,055	0	0	24	0	42,5	17,5	0,4	0,35
27.03.2024	5,5	0,294	0	3,053	0	0	3,03	0	0	24	0	40,6	17,4	0,38	0,34
28.03.2024	9,1	0,276	0	3,052	0	0	3,031	0	0	24	0	39,2	17,5	0,38	0,33
29.03.2024	11,8	0,272	0	3,052	0	0	3,031	0	0	24	0	39,5	18	0,38	0,33
30.03.2024	10,7	0,254	0	3,053	0	0	3,032	0	0	24	0	38,3	18,3	0,38	0,34
31.03.2024	13,4	0,239	0	3,053	0	0	3,034	0	0	24	0	37,6	18,8	0,38	0,34
01.04.2024	16,7	0,234	0	3,054	0	0	3,034	0	0	24	0	37,9	19,4	0,38	0,34
02.04.2024	-	0,241	0	3,048	0	0	3,027	0	0	24	0	39,1	20	0,38	0,34
03.04.2024	-	0,317	0	3,042	0	0	3,012	0	0	24	0	46,1	20,9	0,4	0,36
04.04.2024	-	0,317	0	3,04	0	0	3,01	0	0	24	0	45,6	20,4	0,39	0,34
05.04.2024	-	0,26	0	3,045	0	0	3,023	0	0	24	0	39,8	19,2	0,38	0,34
06.04.2024	-	0,237	0	3,044	0	0	3,025	0	0	24	0	37,8	19	0,38	0,34
07.04.2024	-	0,245	0	3,045	0	0	3,025	0	0	24	0	38,8	19,4	0,39	0,34
08.04.2024	-	0,236	0	3,046	0	0	3,026	0	0	24	0	38,4	19,7	0,38	0,34
09.04.2024	-	0,223	0	3,013	0	0	2,993	0	0	24	0	38,3	20,5	0,37	0,33
10.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,6	15	0,07	0,06
11.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,5	13,6	0,03	0,01
12.04.2024	-	0	0	0,276	0	0	0,276	0	0	24	0	15,9	16,2	0,13	0,12
13.04.2024	-	0	0	0,147	0	0	0,147	0	0	24	0	15,5	16,4	0,06	0,05
14.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,7	14,3	0,01	0
15.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,3	13,8	0,01	0
16.04.2024	-	0	0	0,042	0	0	0,041	0	0	24	0	14,6	14,1	0,02	0,01
17.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	12,3	12,8	0	0
18.04.2024	-	0,148	0	1,359	0	0	1,346	0	0	24	0	44,2	17,8	0,22	0,2
19.04.2024	-	0,297	0	2,828	0	0	2,803	0	0	24	0	44	18,6	0,38	0,34
20.04.2024	-	0,326	0	2,9	0	0	2,872	0	0	24	0	46,2	19	0,38	0,34
Итого:	7	6,444	0	68,517	0	0	67,977	0	0	744	0	34,63	17,61	0,29	0,26

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	412,533	5862,156	0	0	5788,228	0	0	27238	10
20.04.2024	418,977	5930,671	0	0	5856,204	0	0	27982	10

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____