

#124089#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Связьинформ, ООО
Емельянова подполковника 270б, Калининград

Заводской номер счётчика 20112762	Показания прибора, ГДж 16.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	70,629	59,986	10.643	2.542

Подпись исполнителя



#124088#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 16.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

0

TB7 (ASCII)

20112762

1

21.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	0,441	0	4,742	0	0	4,697	0	0	24	0	45,4	22,9	0,35	0,31
22.03.2025	5,6	0,446	0	4,742	0	0	4,695	0	0	24	0	46,2	23,5	0,33	0,3
23.03.2025	5,7	0,425	0	4,744	0	0	4,7	0	0	24	0	44,9	23,2	0,35	0,31
24.03.2025	6,8	0,422	0	4,743	0	0	4,699	0	0	24	0	44,8	23,3	0,36	0,32
25.03.2025	5,5	0,44	0	4,741	0	0	4,694	0	0	24	0	46,1	23,6	0,34	0,31
26.03.2025	4,4	0,384	0	4,74	0	0	4,701	0	0	24	0	42,4	22,8	0,33	0,3
27.03.2025	6,9	0,41	0	4,739	0	0	4,696	0	0	24	0	44,1	23,2	0,34	0,31
28.03.2025	5,7	0,383	0	4,74	0	0	4,701	0	0	24	0	42,6	23,1	0,35	0,31
29.03.2025	8,9	0,382	0	4,739	0	0	4,699	0	0	24	0	42,9	23,4	0,34	0,3
30.03.2025	9,9	0,363	0	4,738	0	0	4,7	0	0	24	0	41,8	23,3	0,33	0,3
31.03.2025	6,8	0,372	0	4,738	0	0	4,699	0	0	24	0	42,3	23,4	0,34	0,31
01.04.2025	5,9	0,413	0	4,735	0	0	4,691	0	0	24	0	45	24	0,34	0,3
02.04.2025	-	0,383	0	4,737	0	0	4,696	0	0	24	0	43,2	23,7	0,34	0,31
03.04.2025	-	0,376	0	4,735	0	0	4,695	0	0	24	0	43,2	24	0,34	0,3
04.04.2025	-	0,342	0	4,738	0	0	4,701	0	0	24	0	41,1	23,7	0,35	0,31
05.04.2025	-	0,422	0	4,735	0	0	4,687	0	0	24	0	46,3	24,7	0,35	0,32
06.04.2025	-	0,522	0	4,73	0	0	4,669	0	0	24	0	52,7	26	0,33	0,3
07.04.2025	-	0,447	0	4,736	0	0	4,686	0	0	24	0	47,3	24,5	0,35	0,31
08.04.2025	-	0,442	0	4,734	0	0	4,686	0	0	24	0	46,7	24,1	0,34	0,3
09.04.2025	-	0,44	0	4,736	0	0	4,688	0	0	24	0	46,5	24	0,34	0,3
10.04.2025	-	0,461	0	4,734	0	0	4,683	0	0	24	0	47,8	24,2	0,33	0,3
11.04.2025	-	0,431	0	4,735	0	0	4,689	0	0	24	0	45,7	23,7	0,34	0,3
12.04.2025	-	0,391	0	4,736	0	0	4,696	0	0	24	0	43	23,2	0,34	0,3
13.04.2025	-	0,365	0	4,736	0	0	4,699	0	0	24	0	41,6	23	0,34	0,3
14.04.2025	-	0,32	0	4,737	0	0	4,704	0	0	24	0	39,2	23	0,33	0,3
15.04.2025	-	0,306	0	4,737	0	0	4,705	0	0	24	0	38,9	23,3	0,33	0,3
16.04.2025	-	0,112	0	1,824	0	0	1,812	0	0	24	0	38,4	23,7	0,3	0,28
Итого:	6,4	10,641	0	125,001	0	0	123,868	0	0	648	0	44,08	23,65	0,34	0,3

Общее время работы системы

648 час.

Период нормальной работы системы

648 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	59,986	514,577	0	0	508,303	0	0	2605	434
16.04.2025	70,629	639,579	0	0	632,17	0	0	3253	434

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения