

#97139#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Связьинформ, ООО
Емельянова подполковника 2706, Калининград

Заводской номер счётчика 20112762	Показания прибора, ГДж 20.10.2024	Предыдущие показания, ГДж 30.09.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	424,833	422,078	2.755	0.658

Подпись исполнителя



#97138#

Отчёт за период с 30.09.2024 по 20.10.2024.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20112762
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2024	-	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	16,4	16,2	0,03	0,02
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,3	16,2	0,03	0,02
03.10.2024	-	0	0	0,003	0	0	0,003	0	0	24	0	16	16,5	0,18	0,17
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16,1	16,1	0,31	0,3
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16	15,9	0,31	0,3
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,5	15,4	0,31	0,3
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	15,6	15,4	0,32	0,3
08.10.2024	-	0,101	0	2,035	0	0	2,026	0	0	24	0	30,6	18,7	0,34	0,3
09.10.2024	-	0,215	0	2,987	0	0	2,969	0	0	24	0	37,6	20,3	0,37	0,32
10.10.2024	-	0,207	0	2,678	0	0	2,659	0	0	24	0	39	20,3	0,37	0,33
11.10.2024	-	0,219	0	2,671	0	0	2,651	0	0	24	0	40,6	20,8	0,36	0,32
12.10.2024	-	0,216	0	2,644	0	0	2,625	0	0	24	0	40,3	20,7	0,36	0,32
13.10.2024	-	0,211	0	2,626	0	0	2,608	0	0	24	0	39,6	20,3	0,35	0,32
14.10.2024	-	0,208	0	2,611	0	0	2,593	0	0	24	0	39	19,8	0,36	0,32
15.10.2024	-	0,21	0	2,623	0	0	2,605	0	0	24	0	39	19,7	0,36	0,32
16.10.2024	-	0,231	0	2,602	0	0	2,582	0	0	24	0	41,3	19,8	0,37	0,33
17.10.2024	-	0,245	0	2,6	0	0	2,578	0	0	24	0	42,7	20	0,38	0,34
18.10.2024	-	0,231	0	2,589	0	0	2,569	0	0	24	0	41,1	19,6	0,36	0,32
19.10.2024	-	0,227	0	2,579	0	0	2,56	0	0	24	0	40,7	19,5	0,37	0,33
20.10.2024	-	0,235	0	2,577	0	0	2,556	0	0	24	0	41,5	19,6	0,37	0,33
Итого:	-	2,756	0	33,826	0	0	33,585	0	0	480	0	31,25	18,54	0,31	0,28

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2024	422,078	5962,996	0	0	5888,268	0	0	31893	11
20.10.2024	424,833	5996,823	0	0	5921,854	0	0	32373	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения