

#65540#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Связьинформ, ООО
Емельянова подполковника 270б, Калининград

Заводской номер счётчика 20112762	Показания прибора, ГДж 20.01.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.12.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	389,749	374,913	14.836	3.544

Подпись исполнителя _____



#65539#

Отчёт за период с 20.12.2023 по 20.01.2024.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

0

TB7 (ASCII)

20112762

1

23.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2023	-	0,405	0	3,086	0	0	3,052	0	0	24	0	48,9	17,2	0,39	0,34
22.12.2023	-	0,42	0	3,089	0	0	3,053	0	0	24	0	50,2	17,3	0,41	0,36
23.12.2023	-	0,45	0	3,089	0	0	3,049	0	0	24	0	53,2	17,9	0,4	0,35
24.12.2023	-	0,446	0	3,092	0	0	3,053	0	0	24	0	52,5	17,6	0,39	0,35
25.12.2023	-	0,352	0	3,093	0	0	3,066	0	0	24	0	43,3	15,9	0,39	0,34
26.12.2023	-	0,4	0	3,09	0	0	3,057	0	0	24	0	48	16,7	0,41	0,36
27.12.2023	-	0,41	0	3,089	0	0	3,054	0	0	24	0	49,3	17,2	0,4	0,35
28.12.2023	-	0,417	0	3,09	0	0	3,054	0	0	24	0	50	17,3	0,4	0,35
29.12.2023	-	0,353	0	3,095	0	0	3,068	0	0	24	0	43,7	16,2	0,39	0,35
30.12.2023	-	0,373	0	3,095	0	0	3,065	0	0	24	0	45,8	16,7	0,4	0,35
31.12.2023	-	0,396	0	3,093	0	0	3,06	0	0	24	0	48,2	17,3	0,4	0,35
01.01.2024	-	0,424	0	3,093	0	0	3,056	0	0	24	0	51	17,8	0,41	0,36
02.01.2024	-	0,481	0	3,089	0	0	3,043	0	0	24	0	56,4	18,6	0,41	0,36
03.01.2024	-	0,533	0	3,084	0	0	3,03	0	0	24	0	61,4	19,3	0,41	0,35
04.01.2024	-	0,563	0	3,081	0	0	3,024	0	0	24	0	63,9	19,4	0,4	0,34
05.01.2024	-	0,516	0	3,086	0	0	3,037	0	0	24	0	58,3	17,7	0,4	0,35
06.01.2024	-	0,508	0	3,086	0	0	3,04	0	0	24	0	57	17	0,4	0,35
07.01.2024	-	0,625	0	3,073	0	0	3,007	0	0	24	0	69,3	19,7	0,41	0,36
08.01.2024	-	0,658	0	3,052	0	0	2,979	0	0	24	0	72,7	19,9	0,4	0,34
09.01.2024	-	0,571	0	3,063	0	0	3,009	0	0	24	0	61,9	16,6	0,39	0,34
10.01.2024	-	0,488	0	3,079	0	0	3,039	0	0	24	0	52,8	14,4	0,39	0,35
11.01.2024	-	0,478	0	3,084	0	0	3,045	0	0	24	0	52,2	14,6	0,4	0,35
12.01.2024	-	0,508	0	3,07	0	0	3,026	0	0	24	0	55,7	15,5	0,41	0,36
13.01.2024	-	0,493	0	3,071	0	0	3,028	0	0	24	0	54,3	15,4	0,4	0,35
14.01.2024	-	0,474	0	3,072	0	0	3,032	0	0	24	0	52,6	15,3	0,38	0,34
15.01.2024	-	0,464	0	3,07	0	0	3,032	0	0	24	0	51,8	15,2	0,4	0,35
16.01.2024	-	0,525	0	3,091	0	0	3,043	0	0	24	0	57,8	16,6	0,4	0,35
17.01.2024	-	0,584	0	3,083	0	0	3,025	0	0	24	0	64,1	18	0,39	0,35
18.01.2024	-	0,496	0	3,087	0	0	3,044	0	0	24	0	54,7	15,7	0,39	0,34
19.01.2024	-	0,525	0	3,089	0	0	3,041	0	0	24	0	57,5	16,2	0,39	0,34
20.01.2024	-	0,504	0	3,089	0	0	3,045	0	0	24	0	55,4	15,9	0,39	0,34
Итого:	-	14,84	0	95,593	0	0	94,256	0	0	744	0	54,64	16,97	0,4	0,35

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2023	374,913	5583,023	0	0	5512,318	0	0	25054	10
20.01.2024	389,749	5678,615	0	0	5606,575	0	0	25798	10

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения