

#5005#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Красная 6-8, Калининград
Номер абонента 5774
Порядковый номер 9136
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20123636
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2022 | 4,515 | 0 | 46,62 | 0 | 0 | 45,526 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 48,8 | 0,32 | 0,25 | 1,7 |
| 25.02.2022 | 4,408 | 0 | 46,748 | 0 | 0 | 45,673 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 48,6 | 0,32 | 0,25 | 4,7 |
| 26.02.2022 | 4,502 | 0 | 46,771 | 0 | 0 | 45,673 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 48,9 | 0,32 | 0,25 | 4,4 |
| 27.02.2022 | 4,824 | 0 | 46,18 | 0 | 0 | 45,015 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 49,8 | 0,32 | 0,25 | 2,9 |
| 28.02.2022 | 4,97 | 0 | 47,495 | 0 | 0 | 46,265 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,5 | 50,9 | 0,32 | 0,25 | 0,6 |
| 01.03.2022 | 5,011 | 0 | 46,644 | 0 | 0 | 45,416 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 50,9 | 0,32 | 0,25 | 0,5 |
| 02.03.2022 | 4,939 | 0 | 47,018 | 0 | 0 | 45,808 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 50,6 | 0,32 | 0,25 | -1,2 |
| 03.03.2022 | 4,832 | 0 | 47,85 | 0 | 0 | 46,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 50,6 | 0,33 | 0,25 | -0,1 |
| 04.03.2022 | 4,174 | 0 | 41,361 | 0 | 0 | 40,331 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 50,1 | 0,33 | 0,25 | 2,7 |
| 05.03.2022 | 5,056 | 0 | 46,634 | 0 | 0 | 45,394 | 0 | 0 | 21 | 3 | 77,6 | 51,1 | 0,32 | 0,25 | 2,1 |
| 06.03.2022 | 5,147 | 0 | 47,302 | 0 | 0 | 46,035 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 51,4 | 0,33 | 0,25 | -2,2 |
| 07.03.2022 | 5,044 | 0 | 48,054 | 0 | 0 | 46,799 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 51,2 | 0,33 | 0,25 | -1,1 |
| 08.03.2022 | 4,92 | 0 | 48,139 | 0 | 0 | 46,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,8 | 50,8 | 0,32 | 0,25 | 1,7 |
| 09.03.2022 | 4,789 | 0 | 47,01 | 0 | 0 | 45,836 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 50 | 0,32 | 0,25 | 2,8 |
| 10.03.2022 | 5,084 | 0 | 46,575 | 0 | 0 | 45,339 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 50,8 | 0,32 | 0,25 | 1,3 |
| 11.03.2022 | 5,106 | 0 | 46,868 | 0 | 0 | 45,623 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 50,9 | 0,32 | 0,25 | -2,5 |
| 12.03.2022 | 4,999 | 0 | 47,153 | 0 | 0 | 45,917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,9 | 51 | 0,32 | 0,25 | -1,2 |
| 13.03.2022 | 4,782 | 0 | 46,83 | 0 | 0 | 45,658 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 50,1 | 0,32 | 0,24 | -0,6 |
| 14.03.2022 | 4,769 | 0 | 47,722 | 0 | 0 | 46,554 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 49,7 | 0,32 | 0,25 | 0 |
| 15.03.2022 | 4,643 | 0 | 47,799 | 0 | 0 | 46,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,3 | 49,5 | 0,32 | 0,25 | 1,5 |
| 16.03.2022 | 4,522 | 0 | 46,688 | 0 | 0 | 45,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 48,8 | 0,32 | 0,24 | 1,8 |
| 17.03.2022 | 4,645 | 0 | 49,074 | 0 | 0 | 47,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 49,6 | 0,33 | 0,25 | 2,3 |
| 18.03.2022 | 4,634 | 0 | 49,181 | 0 | 0 | 48,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 49,9 | 0,33 | 0,25 | 3,3 |
| 19.03.2022 | 4,55 | 0 | 48,925 | 0 | 0 | 47,776 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 49,7 | 0,33 | 0,24 | 4,3 |
| 20.03.2022 | 4,659 | 0 | 49,108 | 0 | 0 | 47,925 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 50,3 | 0,33 | 0,24 | 2,6 |
| 21.03.2022 | 4,604 | 0 | 49,665 | 0 | 0 | 48,489 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 50,1 | 0,33 | 0,25 | 2,2 |
| 22.03.2022 | 4,553 | 0 | 50,487 | 0 | 0 | 49,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 50,4 | 0,33 | 0,25 | 3,3 |
| 23.03.2022 | 4,525 | 0 | 49,884 | 0 | 0 | 48,712 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 50,4 | 0,33 | 0,24 | 4,9 |
| Итого: | 133,206 | 0 | 1329,785 | 0 | 0 | 1296,784 | 0 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,816 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 669

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2022 | 1045,422 | 10498,212 | 0 | 0 | 10247,586 | 0 | 0 | 9267 | 8 |
| 23.03.2022 | 1178,629 | 11827,997 | 0 | 0 | 11544,372 | 0 | 0 | 9936 | 11 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2022 9:34:11