

#103450#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2024 по 14.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Красная 6-8, Калининград
5774

Заводской номер счётчика 20123636	Показания прибора, ГДж 14.12.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.11.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3212,005	3129,639	82,366	19,673

Подпись исполнителя



с 15.12.24 поверие

#103449#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 14.12.2024.

Номер абонента 5774
 Порядковый номер 9136
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20123636
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 16.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2024	0,5	4,14	0	39,322	0	0	38,365	0	0	24	0	73,9	48,2	0,32	0,26
25.11.2024	1,2	3,705	0	39,959	0	0	39,091	0	0	24	0	69,3	46,7	0,32	0,26
26.11.2024	5,9	3,497	0	39,96	0	0	39,136	0	0	24	0	67,3	46	0,32	0,25
27.11.2024	7,3	3,384	0	38,148	0	0	37,377	0	0	24	0	66,7	45,1	0,31	0,25
28.11.2024	4,7	3,51	0	38,832	0	0	38,022	0	0	24	0	67,8	45,7	0,32	0,26
29.11.2024	4,4	3,478	0	38,896	0	0	38,092	0	0	24	0	67,5	45,7	0,32	0,26
30.11.2024	4,2	3,548	0	38,25	0	0	37,437	0	0	24	0	68,5	45,9	0,31	0,26
01.12.2024	4,1	3,858	0	38,906	0	0	38,026	0	0	24	0	71	46,8	0,31	0,26
02.12.2024	2,2	3,896	0	38,993	0	0	38,092	0	0	24	0	71,8	47,4	0,31	0,26
03.12.2024	2,9	3,708	0	39,356	0	0	38,497	0	0	24	0	69,5	46,6	0,31	0,26
04.12.2024	-	3,986	0	39,609	0	0	38,688	0	0	24	0	72	47,4	0,32	0,26
05.12.2024	-	4,012	0	40,258	0	0	39,314	0	0	24	0	72,4	48	0,32	0,26
06.12.2024	-	4,058	0	39	0	0	38,078	0	0	24	0	72,7	47,3	0,32	0,25
07.12.2024	-	4,313	0	39,986	0	0	38,986	0	0	24	0	75	48,6	0,32	0,26
08.12.2024	-	4,14	0	39,572	0	0	38,615	0	0	24	0	73,6	48,1	0,32	0,26
09.12.2024	-	4,058	0	38,708	0	0	37,783	0	0	24	0	73,1	47,5	0,31	0,25
10.12.2024	-	4,216	0	37,685	0	0	36,738	0	0	24	0	75,2	47,8	0,31	0,25
11.12.2024	-	4,129	0	39,053	0	0	38,104	0	0	24	0	73,8	48	0,31	0,26
12.12.2024	-	4,052	0	38,48	0	0	37,56	0	0	24	0	73,2	47,4	0,31	0,25
13.12.2024	-	4,329	0	37,814	0	0	36,835	0	0	24	0	76,6	48,6	0,31	0,26
14.12.2024	-	4,349	0	37,748	0	0	36,765	0	0	24	0	76,8	48,5	0,31	0,26
Итого:	3,8	82,366	0	818,535	0	0	799,601	0	0	504	0	71,8	47,2	0,31	0,26

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2024	3129,639	31633,196	0	0	30888,171	0	0	33302	69
14.12.2024	3212,005	32451,731	0	0	31687,773	0	0	33806	69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения