

#67329#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Красная 6-8, Калининград
Номер абонента 5774
Порядковый номер 9136
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20123636
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 4,457 | 0 | 41,727 | 0 | 0 | 40,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 48,1 | 0,32 | 0,26 | - |
| 25.12.2023 | 3,884 | 0 | 40,417 | 0 | 0 | 39,538 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 45,9 | 0,31 | 0,25 | - |
| 26.12.2023 | 4,021 | 0 | 41,646 | 0 | 0 | 40,727 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 46,4 | 0,31 | 0,25 | - |
| 27.12.2023 | 3,928 | 0 | 40,28 | 0 | 0 | 39,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 45,7 | 0,31 | 0,25 | - |
| 28.12.2023 | 4,018 | 0 | 39,682 | 0 | 0 | 38,779 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 46,3 | 0,3 | 0,24 | - |
| 29.12.2023 | 3,824 | 0 | 41,061 | 0 | 0 | 40,197 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 45,5 | 0,31 | 0,25 | - |
| 30.12.2023 | 3,745 | 0 | 41,034 | 0 | 0 | 40,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 45,4 | 0,32 | 0,25 | - |
| 31.12.2023 | 3,879 | 0 | 40,628 | 0 | 0 | 39,761 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 45,5 | 0,31 | 0,25 | - |
| 01.01.2024 | 2,915 | 0 | 30,028 | 0 | 0 | 29,351 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 47,2 | 0,32 | 0,27 | - |
| 02.01.2024 | 3,597 | 0 | 30,1 | 0 | 0 | 29,356 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 44,6 | 0,31 | 0,27 | - |
| 03.01.2024 | 5,101 | 0 | 39,018 | 0 | 0 | 37,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81 | 48,9 | 0,32 | 0,26 | - |
| 04.01.2024 | 5,21 | 0 | 37,771 | 0 | 0 | 36,641 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83 | 49,1 | 0,31 | 0,26 | - |
| 05.01.2024 | 5,101 | 0 | 40,19 | 0 | 0 | 39,053 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,4 | 49,3 | 0,32 | 0,26 | - |
| 06.01.2024 | 5,143 | 0 | 40,728 | 0 | 0 | 39,564 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,8 | 49,8 | 0,32 | 0,26 | - |
| 07.01.2024 | 5,547 | 0 | 36,343 | 0 | 0 | 35,147 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,7 | 50,1 | 0,3 | 0,25 | - |
| 08.01.2024 | 5,655 | 0 | 35,176 | 0 | 0 | 33,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 89 | 49,3 | 0,3 | 0,25 | - |
| 09.01.2024 | 5,627 | 0 | 38,994 | 0 | 0 | 37,763 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,6 | 50,1 | 0,31 | 0,25 | - |
| 10.01.2024 | 5,077 | 0 | 41,315 | 0 | 0 | 40,178 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 49 | 0,32 | 0,26 | - |
| 11.01.2024 | 4,845 | 0 | 41,663 | 0 | 0 | 40,562 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 48,9 | 0,32 | 0,25 | - |
| 12.01.2024 | 4,831 | 0 | 39,877 | 0 | 0 | 38,808 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 48,3 | 0,31 | 0,25 | - |
| 13.01.2024 | 4,941 | 0 | 40,831 | 0 | 0 | 39,716 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,7 | 49,1 | 0,32 | 0,26 | - |
| 14.01.2024 | 4,787 | 0 | 41,521 | 0 | 0 | 40,424 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 49,2 | 0,32 | 0,26 | - |
| 15.01.2024 | 4,664 | 0 | 40,99 | 0 | 0 | 39,932 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 48,5 | 0,32 | 0,26 | - |
| 16.01.2024 | 4,853 | 0 | 38,981 | 0 | 0 | 37,908 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,2 | 48,7 | 0,31 | 0,26 | - |
| 17.01.2024 | 4,968 | 0 | 37,999 | 0 | 0 | 36,911 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81 | 48,9 | 0,31 | 0,26 | - |
| 18.01.2024 | 4,814 | 0 | 40,17 | 0 | 0 | 39,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 48,7 | 0,32 | 0,26 | - |
| 19.01.2024 | 4,803 | 0 | 39,26 | 0 | 0 | 38,198 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,4 | 48,4 | 0,31 | 0,26 | - |
| 20.01.2024 | 4,868 | 0 | 40,903 | 0 | 0 | 39,802 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,2 | 49 | 0,32 | 0,26 | - |
| 21.01.2024 | 4,844 | 0 | 40,996 | 0 | 0 | 39,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 49 | 0,32 | 0,26 | - |
| 22.01.2024 | 4,406 | 0 | 40,961 | 0 | 0 | 39,967 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 47,5 | 0,32 | 0,26 | - |
| 23.01.2024 | 4,007 | 0 | 40,981 | 0 | 0 | 40,086 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 45,7 | 0,32 | 0,26 | - |
| Итого: | 142,36 | 0 | 1221,271 | 0 | 0 | 1189,532 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 34,002 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2023 | 2468,833 | 24603,48 | 0 | 0 | 24015,706 | 0 | 0 | 25243 | 64 |
| 23.01.2024 | 2611,192 | 25824,753 | 0 | 0 | 25205,24 | 0 | 0 | 25987 | 64 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2024 8:53:06