

#5002#

Отчёт по теплопотреблению за период с 03.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Адрес потребителя Красная 16-18, Калининград
Номер абонента 5774
Порядковый номер 9137
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20123742
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 04.10.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19,4 | 18,7 | 0,15 | 0,15 | - |
| 05.10.2022 | 2,243 | 0 | 34,842 | 0 | 0 | 34,057 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 55 | 0,21 | 0,18 | - |
| 06.10.2022 | 3,42 | 0 | 55,417 | 0 | 0 | 54,252 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 53 | 0,25 | 0,2 | - |
| 07.10.2022 | 3,529 | 0 | 54,455 | 0 | 0 | 53,283 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 53,1 | 0,26 | 0,2 | - |
| 08.10.2022 | 3,763 | 0 | 54,957 | 0 | 0 | 53,761 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 52,7 | 0,26 | 0,21 | - |
| 09.10.2022 | 3,731 | 0 | 54,678 | 0 | 0 | 53,493 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 52,6 | 0,26 | 0,2 | - |
| 10.10.2022 | 3,803 | 0 | 54,905 | 0 | 0 | 53,707 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 52,5 | 0,26 | 0,21 | - |
| 11.10.2022 | 3,915 | 0 | 58,862 | 0 | 0 | 57,577 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 53,3 | 0,28 | 0,22 | - |
| 12.10.2022 | 3,931 | 0 | 60,037 | 0 | 0 | 58,722 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 53,7 | 0,29 | 0,23 | - |
| 13.10.2022 | 3,942 | 0 | 60,104 | 0 | 0 | 58,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 54 | 0,29 | 0,22 | - |
| 14.10.2022 | 3,842 | 0 | 60,185 | 0 | 0 | 58,871 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 54 | 0,29 | 0,23 | - |
| 15.10.2022 | 3,787 | 0 | 60,28 | 0 | 0 | 58,961 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 54,2 | 0,29 | 0,22 | - |
| 16.10.2022 | 3,715 | 0 | 61,07 | 0 | 0 | 59,741 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 54,5 | 0,29 | 0,22 | - |
| 17.10.2022 | 3,744 | 0 | 61,616 | 0 | 0 | 60,266 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 54,8 | 0,29 | 0,22 | - |
| 18.10.2022 | 3,675 | 0 | 61,932 | 0 | 0 | 60,589 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 54,9 | 0,29 | 0,22 | - |
| 19.10.2022 | 3,659 | 0 | 58,916 | 0 | 0 | 57,648 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 53,8 | 0,28 | 0,22 | - |
| 20.10.2022 | 1,904 | 0 | 28,104 | 0 | 0 | 27,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 51,5 | 0,19 | 0,16 | - |
| 21.10.2022 | 3,924 | 0 | 57,089 | 0 | 0 | 55,857 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 52,3 | 0,28 | 0,23 | - |
| 22.10.2022 | 3,933 | 0 | 58,769 | 0 | 0 | 57,487 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 53,2 | 0,29 | 0,23 | - |
| 23.10.2022 | 3,964 | 0 | 60,057 | 0 | 0 | 58,724 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 54,1 | 0,29 | 0,22 | - |
| Итого: | 68,424 | 0 | 1056,275 | 0 | 0 | 1033,286 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,343 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 480
Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 03.10.2022 | 1325,478 | 17826,751 | 0 | 0 | 16342,078 | 0 | 0 | 12416 | 2185 |
| 23.10.2022 | 1393,901 | 18883,029 | 0 | 0 | 17375,364 | 0 | 0 | 12896 | 2185 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2022 13:32:01