

#75473#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Красная 20-22, Калининград
4776
4145
ВКТ-7
00105504
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,904	36,02	35,63	0	35,25	35,37	-0,12	24	0	0	68,1	42,4	25,72	0	0	-
25.02.2024	0,894	35,6	35,24	0	34,79	34,91	-0,12	24	0	0	68,3	42,5	25,78	0	0	-
26.02.2024	0,854	33,25	32,93	0	32,57	32,68	-0,11	24	0	0	68,2	41,9	26,26	0	0	-
27.02.2024	0,873	35,17	34,79	0	34,45	34,55	-0,1	24	0	0	67,6	42,2	25,41	0	0	-
28.02.2024	0,891	36,21	35,8	0	35,46	35,53	-0,07	24	0	0	67,5	42,4	25,17	0	0	-
29.02.2024	0,94	37,6	37,18	0	36,74	36,84	-0,1	24	0	0	68,8	43,2	25,55	0	0	-
01.03.2024	0,805	30,74	30,46	0	30,09	30,21	-0,12	24	0	0	68	41,2	26,87	0	0	-
02.03.2024	0,839	32,9	32,56	0	32,18	32,32	-0,14	24	0	0	67,5	41,4	26,02	0	0	-
03.03.2024	0,848	33,39	32,96	0	32,72	32,72	0	24	0	0	67,6	41,7	25,88	0	0	-
04.03.2024	0,956	39,77	39,1	0	38,93	38,74	0,19	24	0	0	68,4	43,8	24,62	0	0	-
05.03.2024	1,002	39,9	39,26	0	39,02	38,86	0,16	24	0	0	69,8	44,2	25,65	0	0	-
06.03.2024	1,017	39,51	38,89	0	38,64	38,54	0,1	24	0	0	70,4	44,1	26,34	0	0	-
07.03.2024	1,051	37,32	36,83	0	36,43	36,44	-0,01	24	0	0	73,9	45	28,88	0	0	-
08.03.2024	1,082	39,7	39,13	0	38,77	38,7	0,07	24	0	0	73,2	45,2	27,97	0	0	-
09.03.2024	1,131	39,8	39,26	0	38,83	38,78	0,05	24	0	0	75	46	29,1	0	0	-
10.03.2024	1,098	40,11	39,54	0	39,1	39,15	-0,05	24	0	0	73,9	45,8	28,12	0	0	-
11.03.2024	1,044	38,56	38	0	37,67	37,61	0,06	24	0	0	72	44,4	27,66	0	0	-
12.03.2024	1,029	40,22	39,57	0	39,32	39,18	0,14	24	0	0	70,5	44,3	26,18	0	0	-
13.03.2024	0,949	37,2	36,6	0	36,41	36,33	0,08	24	0	0	69	43	26,08	0	0	-
14.03.2024	0,815	31,32	30,87	0	30,68	30,63	0,05	24	0	0	67,8	41,2	26,66	0	0	-
15.03.2024	0,748	27,57	27,23	0	26,96	26,99	-0,03	24	0	0	67,8	40	27,76	0	0	-
16.03.2024	0,774	29,04	28,65	0	28,42	28,41	0,01	24	0	0	67,8	40,7	27,18	0	0	-
17.03.2024	1,017	40,27	39,59	0	39,36	39,2	0,16	24	0	0	70,2	44,4	25,8	0	0	-
18.03.2024	1,032	37,69	37,14	0	36,76	36,8	-0,04	24	0	0	73	45	28,07	0	0	-
19.03.2024	1,018	36,91	36,38	0	36,02	36,07	-0,05	24	0	0	72,7	44,4	28,29	0	0	-
20.03.2024	0,963	35,58	35,07	0	34,75	34,74	0,01	24	0	0	71,4	43,6	27,8	0	0	-
21.03.2024	0,901	35,37	34,8	0	34,65	34,56	0,09	24	0	0	68,4	42,3	26,01	0	0	-
22.03.2024	0,89	35,2	34,65	0	34,46	34,41	0,05	24	0	0	68,3	42,4	25,92	0	0	-
23.03.2024	0,863	34,51	33,95	0	33,79	33,71	0,08	24	0	0	67,6	42	25,57	0	0	-
Итого:	27,228	1046,43	1032,06	0	1023,22	1022,98	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,228															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	618,844	21506,42	21305,42	0	20973,81	21098,56
23.03.2024	646,072	22552,85	22337,48	0	21997,03	22121,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 8:00:19