

#296624#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Красная 20-22, Калининград
4776
4145
ВКТ-7
00105504
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	0,859	32,04	32,58	0	31,32	32,31	-0,99	24	0	0	69,1	41,6	27,5	0	0	-
20.03.2026	0,875	29,92	30,49	0	29,24	30,25	-1,01	24	0	0	71,5	41,6	29,86	0	0	-
21.03.2026	0,867	29,6	30,17	0	28,95	29,93	-0,98	24	0	0	71,7	41,7	29,98	0	0	-
22.03.2026	0,822	27,76	28,33	0	27,12	28,09	-0,97	24	0	0	71,4	41,1	30,31	0	0	-
23.03.2026	0,713	23,03	23,53	0	22,49	23,37	-0,88	24	0	0	71,2	39,4	31,79	0	0	-
24.03.2026	0,698	22,33	22,8	0	21,79	22,63	-0,84	24	0	0	71,4	39,3	32,09	0	0	-
25.03.2026	0,624	19,11	19,52	0	18,69	19,37	-0,68	24	0	0	70,9	37,6	33,35	0	0	-
26.03.2026	0,816	27,32	27,87	0	26,69	27,63	-0,94	24	0	0	71,5	40,9	30,56	0	0	-
27.03.2026	0,874	30,07	30,63	0	29,42	30,39	-0,97	24	0	0	71,8	42	29,75	0	0	-
28.03.2026	0,855	29,24	29,8	0	28,53	29,55	-1,02	24	0	0	71,9	41,9	30,07	0	0	-
29.03.2026	0,799	26,45	26,95	0	25,81	26,71	-0,9	24	0	0	71,7	40,6	31,02	0	0	-
30.03.2026	0,784	25,83	26,33	0	25,22	26,09	-0,87	24	0	0	71,7	40,6	31,14	0	0	-
31.03.2026	0,837	28,1	28,68	0	27,46	28,44	-0,98	24	0	0	71,8	41,3	30,51	0	0	-
01.04.2026	0,868	29,93	30,53	0	29,28	30,29	-1,01	24	0	0	71,6	41,9	29,77	0	0	-
02.04.2026	0,867	29,37	29,97	0	28,66	29,7	-1,04	24	0	0	72,7	42,4	30,28	0	0	-
03.04.2026	0,857	30,45	31	0	29,74	30,74	-1	24	0	0	70,6	41,8	28,83	0	0	-
04.04.2026	0,827	27,72	28,27	0	27,06	28,03	-0,97	24	0	0	71,8	41,2	30,61	0	0	-
05.04.2026	0,725	23,4	23,88	0	22,88	23,71	-0,83	24	0	0	71,5	39,8	31,68	0	0	-
06.04.2026	0,8	26,29	26,83	0	25,65	26,59	-0,94	24	0	0	71,7	40,5	31,28	0	0	-
07.04.2026	0,324	10,77	10,98	0	10,49	10,89	-0,4	24	0	0	72,1	41,2	30,84	0	0	-
08.04.2026	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	15,6	18,1	-2,56	0	0	-
09.04.2026	0,283	19,42	20,28	0	18,97	19,96	-0,99	24	0	0	72,1	57	15,12	0	0	-
10.04.2026	1,158	73,02	74,37	0	71,28	73,23	-1,95	24	0	0	73	56,7	16,26	0	0	-
11.04.2026	1,241	74,6	75,79	0	72,85	74,67	-1,82	24	0	0	72,5	55,5	17,04	0	0	-
12.04.2026	1,247	74,9	76,06	0	73,11	74,96	-1,85	24	0	0	72,7	55,6	17,08	0	0	-
13.04.2026	1,234	75,05	76,27	0	73,28	75,16	-1,88	24	0	0	72,5	55,7	16,86	0	0	-
14.04.2026	1,188	74,41	75,58	0	72,67	74,39	-1,72	24	0	0	72,4	56,1	16,36	0	0	-
15.04.2026	1,207	76,09	77,25	0	74,28	76,08	-1,8	24	0	0	72,6	56,4	16,21	0	0	-
16.04.2026	1,285	78,96	79,9	0	77,06	78,71	-1,65	24	0	0	72,8	56,2	16,69	0	0	-
17.04.2026	1,303	78,88	80	0	76,97	78,8	-1,83	24	0	0	73	56	16,98	0	0	-
18.04.2026	1,309	80,36	81,55	0	78,44	80,35	-1,91	24	0	0	72,9	56,2	16,7	0	0	-
Итого:	27,146	1234,42	1256,19	0	1205,4	1241,02	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,146															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	227,723	7734,33	7917,51	0	7534,95	7837,9
18.04.2026	254,869	8968,75	9173,7	0	8740,35	9078,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 14:05:01