

# #4984#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Адрес потребителя Красная 20-22, Калининград  
Номер абонента 4776  
Порядковый номер 4145  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00105504  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,719	24,77	24,6	0	24,19	24,39	-0,2	24	0	0	69,5	39,7	29,82	0	0	9,5
25.03.2023	0,764	26,68	26,47	0	26,06	26,24	-0,18	24	0	0	69,8	40,5	29,32	0	0	7,8
26.03.2023	0,832	29,88	29,59	0	29,19	29,35	-0,16	24	0	0	70,1	41,5	28,62	0	0	6
27.03.2023	0,983	34,68	34,34	0	33,89	34,1	-0,21	24	0	0	72,8	43,7	29,08	0	0	2,1
28.03.2023	1,082	34,73	34,49	0	33,78	34,2	-0,42	24	0	0	77,6	45,6	32,03	0	0	-1,5
29.03.2023	0,991	33,72	33,45	0	32,9	33,16	-0,26	24	0	0	74	43,9	30,07	0	0	1,7
30.03.2023	0,801	27,92	27,73	0	27,3	27,49	-0,19	24	0	0	70,2	40,8	29,35	0	0	7,1
31.03.2023	0,755	26,22	26,07	0	25,61	25,83	-0,22	24	0	0	69,6	40,1	29,55	0	0	8,9
01.04.2023	0,923	34,79	34,43	0	33,99	34,15	-0,16	24	0	0	70,2	43	27,2	0	0	5,2
02.04.2023	0,977	36,93	36,54	0	36,05	36,2	-0,15	24	0	0	71,4	44,2	27,15	0	0	3,9
03.04.2023	1,049	37,5	37,15	0	36,6	36,76	-0,16	24	0	0	74	45,3	28,67	0	0	1,7
04.04.2023	1,054	37,13	36,78	0	36,19	36,4	-0,21	24	0	0	74,4	45,2	29,15	0	0	-0,1
05.04.2023	1,032	37,18	36,8	0	36,27	36,43	-0,16	24	0	0	73,1	44,6	28,47	0	0	1
06.04.2023	1,001	36,97	36,58	0	36,08	36,28	-0,2	24	0	0	72,1	44,3	27,84	0	0	2,3
07.04.2023	0,718	25,61	25,45	0	25,08	25,29	-0,21	24	0	0	69,5	40,8	28,69	0	0	9,6
08.04.2023	0,655	21,78	21,74	0	21,31	21,55	-0,24	24	0	0	69,2	38,3	30,9	0	0	10,3
09.04.2023	0,719	25,71	25,54	0	25,13	25,35	-0,22	24	0	0	69	40,3	28,64	0	0	8,2
10.04.2023	0,726	25,52	25,37	0	25	25,19	-0,19	24	0	0	69,8	40,8	28,97	0	0	7,9
11.04.2023	0,59	20,05	20,01	0	19,6	19,89	-0,29	24	0	0	68,9	38,8	30,11	0	0	10
12.04.2023	0,594	19,67	19,66	0	19,24	19,49	-0,25	24	0	0	68,8	38	30,84	0	0	11,3
13.04.2023	0,634	21,77	21,68	0	21,31	21,48	-0,17	24	0	0	68,8	38,9	29,81	0	0	9,5
14.04.2023	0,604	19,79	19,75	0	19,34	19,6	-0,26	24	0	0	69,5	38,3	31,24	0	0	11
15.04.2023	0,653	22	21,89	0	21,52	21,65	-0,13	24	0	0	69,4	39	30,44	0	0	10,4
16.04.2023	0,828	30,67	30,32	0	29,95	30,08	-0,13	24	0	0	69,7	42,1	27,66	0	0	6,1
17.04.2023	0,781	28,1	27,83	0	27,47	27,59	-0,12	24	0	0	69,6	41,2	28,4	0	0	7,2
18.04.2023	0,707	24,48	24,28	0	23,92	24,09	-0,17	24	0	0	69,8	40,2	29,66	0	0	9,5
19.04.2023	0,706	25,24	25,01	0	24,67	24,83	-0,16	24	0	0	69,6	40,9	28,66	0	0	-
20.04.2023	0,434	14,42	14,37	0	14,1	14,27	-0,17	24	0	0	69	38,2	30,83	0	0	-
Итого:	22,312	783,91	777,92	0	765,74	771,33	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,312															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	457,16	15703,29	15595,36	0	15311,85	15444,52
20.04.2023	479,472	16487,2	16373,28	0	16077,59	16215,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2023 14:26:25