

#4976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 26.04.2022

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя Красная 20-22, Калининград
Номер абонента 4776
Порядковый номер 4145
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105504
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	0,439	13,81	13,74	0	13,52	13,65	-0,13	24	0	0	69,6	37,2	32,43	0	0	-
Итого:	0,439	13,81	13,74	0	13,52	13,65	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,439															

Общее время работы системы, ч 24
Период нормальной работы системы, ч 24

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	291,472	9994,86	9967,71	0	9743,4	9868,72
26.04.2022	291,911	10008,67	9981,45	0	9756,92	9882,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.05.2022 14:23:17