

#102295#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя: Красная 20-22, Калининград
Номер абонента: 4776
Порядковый номер: 4145
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00105504
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	0,698	26,48	25,94	0	25,98	25,7	0,28	24	0	0	66,3	39,3	26,97	0	0	8,5
25.10.2024	0,815	31,51	30,95	0	30,85	30,71	0,14	24	0	0	67,9	41,4	26,45	0	0	4
26.10.2024	0,72	26,42	25,94	0	25,83	25,7	0,13	24	0	0	68	40	27,96	0	0	8,2
27.10.2024	0,669	23,3	22,78	0	22,82	22,55	0,27	24	0	0	67,9	38,6	29,31	0	0	9,6
28.10.2024	0,68	24,05	23,45	0	23,56	23,21	0,35	24	0	0	67,7	38,8	28,95	0	0	10,2
29.10.2024	0,623	21,62	21,06	0	21,14	20,87	0,27	24	0	0	67,4	38	29,44	0	0	10,9
30.10.2024	0,625	21,38	20,82	0	20,9	20,58	0,32	24	0	0	67,7	37,8	29,95	0	0	12,2
31.10.2024	0,691	24,48	23,79	0	24	23,55	0,45	24	0	0	67,8	39	28,76	0	0	9,6
01.11.2024	0,589	19,93	19,4	0	19,48	19,24	0,24	24	0	0	67,6	37,1	30,44	0	0	-
02.11.2024	0,831	31,87	30,9	0	31,18	30,66	0,52	24	0	0	68	41,3	26,68	0	0	-
03.11.2024	0,837	32,36	31,4	0	31,68	31,16	0,52	24	0	0	68,3	41,8	26,52	0	0	-
04.11.2024	0,794	29,82	28,95	0	29,19	28,71	0,48	24	0	0	67,8	40,6	27,23	0	0	-
05.11.2024	0,887	34,85	33,77	0	34,12	33,53	0,59	24	0	0	68,3	42,3	26,02	0	0	-
06.11.2024	0,906	36,47	35,33	0	35,7	35,08	0,62	24	0	0	67,9	42,5	25,43	0	0	-
07.11.2024	0,905	35,06	34	0	34,34	33,76	0,58	24	0	0	68,7	42,3	26,4	0	0	-
08.11.2024	0,832	31,28	30,34	0	30,56	30,1	0,46	24	0	0	68,4	41,2	27,2	0	0	-
09.11.2024	0,9	35,62	34,52	0	34,9	34,28	0,62	24	0	0	68	42,2	25,81	0	0	-
10.11.2024	0,983	37,32	36,21	0	36,46	35,97	0,49	24	0	0	70,6	43,5	27,04	0	0	-
11.11.2024	1,044	35,87	34,87	0	34,91	34,63	0,28	24	0	0	74,4	44,5	29,94	0	0	-
12.11.2024	1,052	35,7	34,71	0	34,74	34,47	0,27	24	0	0	74,7	44,5	30,26	0	0	-
13.11.2024	1,053	36,03	35,02	0	35,08	34,74	0,34	24	0	0	74,6	44,6	30,06	0	0	-
14.11.2024	0,975	35,7	34,63	0	34,89	34,39	0,5	24	0	0	71,2	43,3	27,93	0	0	-
15.11.2024	0,908	35,89	34,77	0	35,12	34,51	0,61	24	0	0	67,9	42,1	25,85	0	0	-
16.11.2024	0,851	32,69	31,68	0	31,97	31,44	0,53	24	0	0	68,1	41,4	26,74	0	0	-
17.11.2024	0,911	35,61	34,51	0	34,89	34,27	0,62	24	0	0	68,4	42,3	26,1	0	0	-
18.11.2024	0,966	37,86	36,71	0	37,07	36,47	0,6	24	0	0	69,2	43,1	26,12	0	0	-
19.11.2024	1,022	39,14	38	0	38,24	37,69	0,55	24	0	0	70,9	44,1	26,81	0	0	-
20.11.2024	0,97	36,65	35,6	0	35,84	35,34	0,5	24	0	0	70,6	43,5	27,09	0	0	-
21.11.2024	1,097	38,7	37,68	0	37,74	37,25	0,49	24	0	0	74,6	45,5	29,1	0	0	-
22.11.2024	1,102	38,19	37,2	0	37,23	36,75	0,48	24	0	0	75,1	45,5	29,6	0	0	-
23.11.2024	1,106	39,62	38,55	0	38,66	38,07	0,59	24	0	0	74,1	45,5	28,65	0	0	-
Итого:	27,042	1001,47	973,48	0	979,07	965,38	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,042															

Общее время работы системы, ч: 744
Период нормальной работы системы, ч: 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	675,693	23673,86	23440,93	0	23094,7	23216,53
23.11.2024	702,735	24675,33	24414,41	0	24073,77	24181,91

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 7:37:47