

#4945#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Некрасова 26, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9158
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20123702
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2022 | 3,873 | 0 | 49,574 | 0 | 0 | 48,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,2 | 57,1 | 0,46 | 0,29 | -1,2 |
| 25.01.2022 | 3,699 | 0 | 50,036 | 0 | 0 | 48,806 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,4 | 56,4 | 0,46 | 0,29 | 0,2 |
| 26.01.2022 | 3,676 | 0 | 49,611 | 0 | 0 | 48,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 55,9 | 0,46 | 0,29 | 3,1 |
| 27.01.2022 | 3,673 | 0 | 49,809 | 0 | 0 | 48,596 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 56 | 0,46 | 0,29 | 1,6 |
| 28.01.2022 | 3,648 | 0 | 49,23 | 0 | 0 | 48,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 56 | 0,46 | 0,29 | 3,8 |
| 29.01.2022 | 3,604 | 0 | 49,127 | 0 | 0 | 47,951 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 55,3 | 0,45 | 0,3 | 3 |
| 30.01.2022 | 3,74 | 0 | 50,765 | 0 | 0 | 49,504 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,9 | 56,9 | 0,45 | 0,29 | 0,7 |
| 31.01.2022 | 3,777 | 0 | 49,926 | 0 | 0 | 48,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 56,9 | 0,45 | 0,29 | 3,4 |
| 01.02.2022 | 3,935 | 0 | 50,287 | 0 | 0 | 48,976 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 57,8 | 0,45 | 0,29 | 0,9 |
| 02.02.2022 | 3,951 | 0 | 50,661 | 0 | 0 | 49,336 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,1 | 58 | 0,46 | 0,29 | - |
| 03.02.2022 | 4,044 | 0 | 50,901 | 0 | 0 | 49,542 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 58,5 | 0,46 | 0,29 | - |
| 04.02.2022 | 3,881 | 0 | 52,104 | 0 | 0 | 50,773 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,1 | 57,9 | 0,46 | 0,29 | - |
| 05.02.2022 | 3,576 | 0 | 49,983 | 0 | 0 | 48,754 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 57 | 0,46 | 0,29 | - |
| 06.02.2022 | 3,692 | 0 | 51,789 | 0 | 0 | 50,53 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 74 | 56,6 | 0,46 | 0,29 | - |
| 07.02.2022 | 3,678 | 0 | 51,556 | 0 | 0 | 50,298 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 56,7 | 0,46 | 0,29 | - |
| 08.02.2022 | 3,692 | 0 | 51,479 | 0 | 0 | 50,227 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 56,6 | 0,46 | 0,29 | - |
| 09.02.2022 | 3,673 | 0 | 52,199 | 0 | 0 | 50,934 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 56,6 | 0,46 | 0,29 | - |
| 10.02.2022 | 3,565 | 0 | 51,806 | 0 | 0 | 50,578 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 56,1 | 0,46 | 0,29 | - |
| 11.02.2022 | 3,589 | 0 | 51,206 | 0 | 0 | 49,981 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 56,1 | 0,46 | 0,29 | - |
| 12.02.2022 | 3,858 | 0 | 50,758 | 0 | 0 | 49,462 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 57,4 | 0,46 | 0,29 | - |
| 13.02.2022 | 3,933 | 0 | 51,075 | 0 | 0 | 49,745 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,9 | 58 | 0,46 | 0,29 | - |
| 14.02.2022 | 3,766 | 0 | 51,493 | 0 | 0 | 50,219 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 56,8 | 0,46 | 0,29 | 3,3 |
| 15.02.2022 | 3,63 | 0 | 51,154 | 0 | 0 | 49,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 56 | 0,46 | 0,29 | 4 |
| 16.02.2022 | 3,602 | 0 | 51,222 | 0 | 0 | 50,003 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 55,9 | 0,46 | 0,29 | 3,4 |
| 17.02.2022 | 3,555 | 0 | 50,945 | 0 | 0 | 49,736 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 56 | 0,46 | 0,29 | 5,5 |
| 18.02.2022 | 3,567 | 0 | 50,428 | 0 | 0 | 49,228 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 55,7 | 0,46 | 0,29 | 5,8 |
| 19.02.2022 | 3,617 | 0 | 50,196 | 0 | 0 | 48,999 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 55,6 | 0,46 | 0,29 | 4,6 |
| 20.02.2022 | 3,61 | 0 | 49,629 | 0 | 0 | 48,445 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 55,4 | 0,45 | 0,29 | 4,5 |
| 21.02.2022 | 3,59 | 0 | 50,766 | 0 | 0 | 49,553 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 56 | 0,46 | 0,29 | 2,8 |
| 22.02.2022 | 3,772 | 0 | 49,465 | 0 | 0 | 48,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 56,8 | 0,45 | 0,3 | 5,8 |
| 23.02.2022 | 3,788 | 0 | 49,945 | 0 | 0 | 48,678 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,7 | 57,1 | 0,46 | 0,29 | 1,2 |
| Итого: | 115,254 | 0 | 1569,125 | 0 | 0 | 1530,413 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,528 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2022 | 891,427 | 11784,991 | 0 | 0 | 11489,034 | 0 | 0 | 9342 | 4 |
| 23.02.2022 | 1006,68 | 13354,116 | 0 | 0 | 13019,448 | 0 | 0 | 10085 | 5 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2022 8:34:05