

#296622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Некрасова 26, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 9158  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20123702  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,91	0	39,062	0	0	38,109	0	0	24	16	0	0	74	55,8	0,48	0,27	-
20.03.2026	2,825	0	39,005	0	0	38,068	0	0	24	16	0	0	73,5	55,9	0,48	0,27	-
21.03.2026	2,823	0	38,925	0	0	37,991	0	0	24	16	0	0	73,4	55,8	0,48	0,27	-
22.03.2026	2,855	0	39,246	0	0	38,301	0	0	24	16	0	0	73,6	55,9	0,49	0,27	-
23.03.2026	2,81	0	40,152	0	0	39,184	0	0	24	16	0	0	73,6	56,5	0,49	0,26	-
24.03.2026	2,847	0	40,581	0	0	39,6	0	0	24	16	0	0	73,8	56,7	0,5	0,26	-
25.03.2026	2,824	0	40,945	0	0	39,958	0	0	24	16	0	0	73,6	56,8	0,5	0,26	-
26.03.2026	2,866	0	40,043	0	0	39,074	0	0	24	16	0	0	73,8	56,4	0,49	0,26	-
27.03.2026	2,866	0	39,344	0	0	38,399	0	0	24	16	0	0	73,5	55,7	0,49	0,27	-
28.03.2026	2,899	0	39,876	0	0	38,92	0	0	24	16	0	0	73,5	55,7	0,49	0,27	-
29.03.2026	2,871	0	40,175	0	0	39,214	0	0	24	16	0	0	73,3	55,9	0,5	0,26	-
30.03.2026	2,897	0	40,443	0	0	39,47	0	0	24	16	0	0	73,5	56	0,5	0,26	-
31.03.2026	2,895	0	39,938	0	0	38,979	0	0	24	16	0	0	73,5	55,8	0,49	0,27	-
01.04.2026	2,888	0	39,421	0	0	38,474	0	0	24	16	0	0	73,5	55,6	0,49	0,27	-
02.04.2026	2,859	0	39,425	0	0	38,49	0	0	24	16	0	0	73,1	55,4	0,49	0,27	-
03.04.2026	2,902	0	39,803	0	0	38,846	0	0	24	16	0	0	73,5	55,7	0,49	0,27	-
04.04.2026	2,902	0	39,66	0	0	38,715	0	0	24	16	0	0	73,2	55,4	0,49	0,27	-
05.04.2026	2,885	0	40,216	0	0	39,251	0	0	24	16	0	0	73,6	56,1	0,5	0,26	-
06.04.2026	2,866	0	39,882	0	0	38,933	0	0	24	16	0	0	73,2	55,7	0,49	0,27	-
07.04.2026	2,873	0	39,228	0	0	38,285	0	0	24	16	0	0	73,5	55,7	0,49	0,27	-
08.04.2026	2,887	0	38,65	0	0	37,723	0	0	24	16	0	0	73,4	55,2	0,48	0,27	-
09.04.2026	2,917	0	38,787	0	0	37,848	0	0	24	16	0	0	73,8	55,5	0,48	0,27	-
10.04.2026	2,9	0	39,418	0	0	38,471	0	0	24	16	0	0	73,5	55,6	0,49	0,27	-
11.04.2026	2,898	0	40,048	0	0	39,079	0	0	24	16	0	0	73,7	56	0,5	0,26	-
12.04.2026	2,857	0	40,396	0	0	39,424	0	0	24	16	0	0	73,5	56,3	0,5	0,26	-
13.04.2026	2,872	0	40,56	0	0	39,578	0	0	24	16	0	0	73,9	56,6	0,5	0,26	-
14.04.2026	2,754	0	40,611	0	0	39,655	0	0	24	16	0	0	72,6	56	0,5	0,26	-
15.04.2026	2,394	0	36,167	0	0	35,372	0	0	24	16	0	0	69,8	53,7	0,46	0,26	-
16.04.2026	2,867	0	40,243	0	0	39,282	0	0	24	17	0	0	73,2	55,9	0,5	0,26	-
17.04.2026	2,88	0	40,25	0	0	39,282	0	0	24	17	0	0	73,6	56,1	0,5	0,26	-
18.04.2026	2,86	0	40,664	0	0	39,686	0	0	24	17	0	0	73,5	56,3	0,5	0,26	-
Итого:	88,449	0	1231,164	0	0	1201,661	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,126																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	1110,152	13797,633	0	0	13447,185	0	0	15074	37
18.04.2026	1198,6	15028,797	0	0	14648,843	0	0	15818	37

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:56:24