

#128034#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 14.04.2025 по 14.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ-23, ООО, УК
Некрасова 26, Калининград
4395

Заводской номер счётчика 20123702	Показания прибора, ГДж 14.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 14.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	572,44	552,895	19.545	4.668

Подпись исполнителя _____



Некрасов, 26

#128033#

Отчёт за период с 14.04.2025 по 14.05.2025.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 9158
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20123702
Номер системы 1
Отчёт сформирован 15.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
15.04.2025	-	1,877	0	25,903	0	0	25,315	0	0	24	0	0	0	71,2	53,5	0,4	0,26
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	29,9	26,4	0,45	0,26
17.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	29,2	24,6	0,45	0,26
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	29,8	24,5	0,45	0,25
19.04.2025	-	0,4	0	3,378	0	0	3,302	0	0	24	0	0	0	71,2	42,3	0,43	0,25
20.04.2025	-	2,139	0	24,317	0	0	23,77	0	0	24	0	0	0	70,7	49,2	0,33	0,25
21.04.2025	-	0,693	0	7,888	0	0	7,709	0	0	24	0	0	0	70,9	49,5	0,39	0,25
22.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	28,3	23,5	0,45	0,25
23.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	26,9	21,9	0,45	0,25
24.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	26,6	21,6	0,45	0,25
25.04.2025	-	0,091	0	0,516	0	0	0,504	0	0	24	0	0	0	70,7	27,8	0,45	0,25
26.04.2025	-	2,447	0	24,016	0	0	23,462	0	0	24	0	0	0	71,7	46,8	0,32	0,25
27.04.2025	-	2,087	0	21,11	0	0	20,625	0	0	24	0	0	0	71,6	47,4	0,31	0,25
28.04.2025	-	0,646	0	6,783	0	0	6,625	0	0	24	0	0	0	72,1	48,8	0,41	0,25
29.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	27,7	22,2	0,45	0,25
30.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	26,6	21,1	0,45	0,25
01.05.2025	-	1,66	0	16,162	0	0	15,788	0	0	24	0	0	0	71,8	46,7	0,37	0,25
02.05.2025	-	1,698	0	18,837	0	0	18,403	0	0	24	0	0	0	71,6	49,6	0,34	0,25
03.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	28,6	23,9	0,45	0,25
04.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	1	27	21,8	0,45	0,25
05.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	26,2	20,7	0,45	0,25
06.05.2025	-	1,136	0	10,342	0	0	10,108	0	0	24	0	0	0	71	44,2	0,39	0,25
07.05.2025	-	1,19	0	10,898	0	0	10,642	0	0	24	0	0	0	72,3	45,6	0,38	0,25
08.05.2025	-	2,391	0	24,247	0	0	23,675	0	0	24	0	0	0	72,6	48,5	0,32	0,25
09.05.2025	-	1,092	0	11,422	0	0	11,153	0	0	24	0	0	0	72,5	49,1	0,28	0,25
10.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	25,9	21,3	0,25	0,25
11.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,9	19,9	0,25	0,25
12.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,3	19,2	0,25	0,25
13.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	19	0,25	0,25
14.05.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,6	19	0,25	0,25
Итого:	-	19,547	0	205,819	0	0	201,081	0	0	719	0	0	1	47,75	33,32	0,38	0,25

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
14.04.2025	552,895	7216,715	0	0	7042,592	0	0	6984	15
14.05.2025	572,44	7422,533	0	0	7243,673	0	0	7703	16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

Н. 668