

# #112314#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Некрасова 26, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 9158  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 20123702  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 3,075   | 0         | 38,379   | 0       | 0       | 37,422   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 75     | 55,4   | 0,48    | 0,27    | 4,2         |
| 25.12.2024 | 3,012   | 0         | 38,228   | 0       | 0       | 37,288   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 74,5   | 55,2   | 0,48    | 0,27    | 1,8         |
| 26.12.2024 | 2,833   | 0         | 37,576   | 0       | 0       | 36,712   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,7   | 53,3   | 0,47    | 0,27    | 2,1         |
| 27.12.2024 | 2,818   | 0         | 38,249   | 0       | 0       | 37,372   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,6   | 53,7   | 0,48    | 0,27    | 3,8         |
| 28.12.2024 | 2,799   | 0         | 38,035   | 0       | 0       | 37,168   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,4   | 53,5   | 0,48    | 0,27    | 5,3         |
| 29.12.2024 | 2,817   | 0         | 37,682   | 0       | 0       | 36,821   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,5   | 53,3   | 0,48    | 0,27    | 4,3         |
| 30.12.2024 | 2,797   | 0         | 37,474   | 0       | 0       | 36,616   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,5   | 53,3   | 0,47    | 0,27    | 3,9         |
| 31.12.2024 | 2,834   | 0         | 37,722   | 0       | 0       | 36,855   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,6   | 53,3   | 0,48    | 0,27    | 4,8         |
| 01.01.2025 | 2,804   | 0         | 37,619   | 0       | 0       | 36,758   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,5   | 53,3   | 0,47    | 0,27    | 5,5         |
| 02.01.2025 | 2,932   | 0         | 37,599   | 0       | 0       | 36,698   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 73,3   | 54,3   | 0,47    | 0,27    | 4,2         |
| 03.01.2025 | 3,225   | 0         | 37,541   | 0       | 0       | 36,537   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 78     | 57     | 0,47    | 0,27    | 4           |
| 04.01.2025 | 3,333   | 0         | 37,505   | 0       | 0       | 36,469   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 79,4   | 57,7   | 0,47    | 0,27    | -0,5        |
| 05.01.2025 | 3,407   | 0         | 37,681   | 0       | 0       | 36,625   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 80,1   | 58     | 0,47    | 0,27    | -0,9        |
| 06.01.2025 | 3,28    | 0         | 37,714   | 0       | 0       | 36,686   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 78,8   | 57,5   | 0,47    | 0,27    | -1,8        |
| 07.01.2025 | 2,791   | 0         | 38,002   | 0       | 0       | 37,13    | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,6   | 53,7   | 0,48    | 0,27    | -1,4        |
| 08.01.2025 | 2,912   | 0         | 37,589   | 0       | 0       | 36,687   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 73,4   | 54,5   | 0,47    | 0,27    | 4,9         |
| 09.01.2025 | 3,045   | 0         | 37,484   | 0       | 0       | 36,537   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 75,6   | 55,8   | 0,47    | 0,27    | 2,3         |
| 10.01.2025 | 2,894   | 0         | 34,611   | 0       | 0       | 33,748   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 75     | 54,6   | 0,44    | 0,27    | 0,7         |
| 11.01.2025 | 3,15    | 0         | 37,183   | 0       | 0       | 36,208   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 77,2   | 56,4   | 0,47    | 0,27    | -           |
| 12.01.2025 | 3,198   | 0         | 37,266   | 0       | 0       | 36,279   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 77,6   | 56,6   | 0,47    | 0,27    | -           |
| 13.01.2025 | 3,238   | 0         | 35,757   | 0       | 0       | 34,797   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 78,3   | 56,1   | 0,45    | 0,27    | -           |
| 14.01.2025 | 3,216   | 0         | 36,967   | 0       | 0       | 36       | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 77,1   | 55,8   | 0,47    | 0,27    | -           |
| 15.01.2025 | 2,862   | 0         | 37,336   | 0       | 0       | 36,463   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72,3   | 53,7   | 0,47    | 0,27    | -           |
| 16.01.2025 | 2,886   | 0         | 38,078   | 0       | 0       | 37,193   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72,2   | 53,7   | 0,47    | 0,27    | -           |
| 17.01.2025 | 2,778   | 0         | 36,291   | 0       | 0       | 35,46    | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 71,5   | 52,9   | 0,46    | 0,28    | -           |
| 18.01.2025 | 2,818   | 0         | 36,238   | 0       | 0       | 35,396   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72,1   | 53,1   | 0,46    | 0,28    | -           |
| 19.01.2025 | 2,816   | 0         | 36,188   | 0       | 0       | 35,347   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 72     | 53     | 0,46    | 0,28    | -           |
| 20.01.2025 | 3,083   | 0         | 36,688   | 0       | 0       | 35,76    | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 75,7   | 55,1   | 0,47    | 0,28    | -           |
| 21.01.2025 | 3,213   | 0         | 37,275   | 0       | 0       | 36,296   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 77,3   | 56,2   | 0,47    | 0,27    | -           |
| 22.01.2025 | 3,226   | 0         | 37,427   | 0       | 0       | 36,431   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 77,8   | 56,7   | 0,47    | 0,27    | -           |
| 23.01.2025 | 3,177   | 0         | 37,234   | 0       | 0       | 36,253   | 0      | 0      | 24       | 0    | 0    | 0       | 77,4   | 56,5   | 0,47    | 0,28    | -           |
| Итого:     | 93,269  | 0         | 1156,618 | 0       | 0       | 1128,012 | 0      | 0      | 744      | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 22,277  |           |          |         |         |          |        |        |          |      |      |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т    | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2024 | 220,564 | 2986,688 | 0      | 0      | 2916,588 | 0     | 0     | 4299    | 12     |
| 23.01.2025 | 313,834 | 4143,306 | 0      | 0      | 4044,598 | 0     | 0     | 5043    | 12     |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.01.2025 8:57:48