

#4935#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Громовой Ульяны 81, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 4081
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2022	0,139	0	9,9	9,89	0	9,66	9,89	0	0	24	0	0	52,8	38,6	14,11	0,7	0,7	5,8
22.02.2022	0,147	0	9,96	9,95	0	9,72	9,95	0	0	24	0	0	55,6	40,2	15,47	0,7	0,7	1,2
23.02.2022	0,144	0	9,95	9,93	0	9,71	9,93	0	0	24	0	0	55,2	39,9	15,26	0,7	0,7	1,7
24.02.2022	0,133	0	9,84	9,83	0	9,71	9,83	0	0	24	0	0	51,2	37,6	13,63	0,7	0,7	4,7
25.02.2022	0,126	0	9,82	9,82	0	9,76	9,82	0	0	24	0	0	50,1	37,2	12,93	0,7	0,7	4,4
26.02.2022	0,12	0	9,81	9,81	0	9,81	9,81	0	0	24	0	0	49,2	36,7	12,53	0,7	0,7	2,9
27.02.2022	0,137	0	9,9	9,89	0	9,71	9,89	0	0	24	0	0	52,6	38,4	14,27	0,7	0,7	0,6
28.02.2022	0,127	0	9,12	9,11	0	8,94	9,11	0	0	24	0	0	52,8	38,5	14,29	0,7	0,7	0,5
01.03.2022	0,148	0	9,92	9,9	0	9,68	9,9	0	0	24	0	0	54,2	39,1	15,09	0,7	0,7	-1,2
02.03.2022	0,15	0	9,95	9,93	0	9,72	9,93	0	0	24	0	0	55,3	39,8	15,43	0,7	0,7	-0,1
03.03.2022	0,133	0	9,1	9,11	0	8,89	9,11	0	0	24	0	0	54,8	39,5	15,3	0,7	0,7	2,7
04.03.2022	0,145	0	9,98	9,96	0	9,74	9,96	0	0	24	0	0	55,4	40,2	15,18	0,7	0,7	2,1
05.03.2022	0,155	0	10,02	10	0	9,78	10	0	0	24	0	0	57,3	41,3	15,96	0,7	0,7	-2,2
06.03.2022	0,155	0	10,01	9,98	0	9,77	9,98	0	0	24	0	0	57,1	41,1	15,94	0,7	0,7	-1,1
07.03.2022	0,132	0	8,6	8,69	0	8,4	8,69	0	0	24	0	0	55,2	39,6	15,64	0,7	0,7	1,7
08.03.2022	0,144	0	9,92	9,9	0	9,68	9,9	0	0	24	0	0	55,3	39,9	15,43	0,7	0,7	2,8
09.03.2022	0,144	0	9,9	9,9	0	9,67	9,9	0	0	24	0	0	54,8	39,7	15,09	0,7	0,7	1,3
10.03.2022	0,15	0	9,48	9,45	0	9,26	9,45	0	0	24	0	0	57,6	41,2	16,37	0,7	0,7	-2,5
11.03.2022	0,153	0	9,95	9,93	0	9,71	9,93	0	0	24	0	0	56,5	40,8	15,75	0,7	0,7	-1,2
12.03.2022	0,141	0	9,17	9,15	0	8,97	9,15	0	0	24	0	0	55,2	39,8	15,42	0,7	0,7	-0,6
13.03.2022	0,144	0	9,91	9,9	0	9,71	9,9	0	0	24	0	0	54,4	39,6	14,78	0,7	0,7	0
14.03.2022	0,142	0	9,92	9,91	0	9,7	9,91	0	0	24	0	0	54,4	39,7	14,71	0,7	0,7	1,5
15.03.2022	0,138	0	9,9	9,89	0	9,73	9,89	0	0	24	0	0	53,3	39,2	14,17	0,7	0,7	1,8
16.03.2022	0,136	0	9,91	9,9	0	9,71	9,9	0	0	24	0	0	53,4	39,3	14,14	0,7	0,7	2,3
17.03.2022	0,133	0	9,88	9,89	0	9,69	9,89	0	0	24	0	0	53,2	39,2	14	0,7	0,7	3,3
18.03.2022	0,132	0	9,91	9,89	0	9,76	9,89	0	0	24	0	0	53	39,1	13,86	0,7	0,7	4,3
19.03.2022	0,135	0	9,9	9,9	0	9,7	9,9	0	0	24	0	0	52,8	39,2	13,66	0,7	0,7	2,6
20.03.2022	0,13	0	9,88	9,89	0	9,74	9,89	0	0	24	0	0	52,4	39	13,38	0,7	0,7	-
Итого:	3,913	0	273,51	273,3	0	268,03	273,3	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,913																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2022	19,599	1359,25	1358,05	0	1337,52	1358,04	0
20.03.2022	23,512	1632,76	1631,35	0	1605,55	1631,34	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2022 7:32:07