

#75470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Громовой Ульяны 81, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 4081
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	0,131	0	10,02	10,04	0	9,8	10,04	0	0	24	0	0	54,8	41,4	13,45	0,7	0,7	-
22.02.2024	0,167	0	10,57	10,56	0	10,33	10,56	0	0	24	0	0	61,7	45,8	15,89	0,7	0,7	-
23.02.2024	0,165	0	10,56	10,56	0	10,32	10,56	0	0	24	0	0	61,8	46	15,76	0,7	0,7	-
24.02.2024	0,16	0	10,56	10,56	0	10,32	10,56	0	0	24	0	0	61,7	46,2	15,42	0,7	0,7	-
25.02.2024	0,161	0	10,57	10,56	0	10,33	10,56	0	0	24	0	0	61,5	46,2	15,39	0,7	0,7	-
26.02.2024	0,133	0	10,38	10,4	0	10,2	10,4	0	0	24	0	0	55,3	42,4	12,94	0,7	0,7	-
27.02.2024	0,124	0	10,32	10,34	0	10,15	10,34	0	0	24	0	0	52,9	40,9	11,98	0,7	0,7	-
28.02.2024	0,116	0	10,25	10,28	0	10,11	10,28	0	0	24	0	0	50,9	39,6	11,28	0,7	0,7	-
29.02.2024	0,137	0	10,41	10,42	0	10,17	10,42	0	0	24	0	0	56,1	42,6	13,46	0,7	0,7	-
01.03.2024	0,128	0	10,36	10,38	0	10,14	10,38	0	0	24	0	0	54,7	41,7	12,96	0,7	0,7	-
02.03.2024	0,122	0	10,36	10,38	0	10,12	10,38	0	0	24	0	0	53,9	41,4	12,46	0,7	0,7	-
03.03.2024	0,121	0	10,34	10,36	0	10,1	10,36	0	0	24	0	0	53,4	41,3	12,06	0,7	0,7	-
04.03.2024	0,127	0	10,37	10,38	0	10,14	10,38	0	0	24	0	0	54,8	42	12,75	0,7	0,7	-
05.03.2024	0,144	0	10,45	10,46	0	10,21	10,46	0	0	24	0	0	57,2	43,2	14,09	0,7	0,7	-
06.03.2024	0,121	0	9,36	9,37	0	9,15	9,37	0	0	24	0	0	55,3	41,8	13,47	0,7	0,7	-
07.03.2024	0,14	0	10,27	10,28	0	10,04	10,28	0	0	24	0	0	57,3	43,2	14,09	0,7	0,7	-
08.03.2024	0,123	0	10,25	10,27	0	10,1	10,27	0	0	24	0	0	52,6	40,5	12,16	0,7	0,7	-
09.03.2024	0,105	0	10,12	10,15	0	10,06	10,15	0	0	24	0	0	48,9	38	10,83	0,7	0,7	-
10.03.2024	0,107	0	10,08	10,11	0	10,08	10,11	0	0	24	0	0	47,8	37,2	10,57	0,7	0,7	-
11.03.2024	0,133	0	10,26	10,28	0	10,1	10,28	0	0	24	0	0	53,6	40,4	13,22	0,7	0,7	-
12.03.2024	0,168	0	10,57	10,57	0	10,33	10,57	0	0	24	0	0	61,6	45,5	16,09	0,7	0,7	-
13.03.2024	0,142	0	10,46	10,46	0	10,23	10,46	0	0	24	0	0	57,5	43,3	14,17	0,7	0,7	-
14.03.2024	0,125	0	10,32	10,34	0	10,15	10,34	0	0	24	0	0	53,2	40,8	12,35	0,7	0,7	-
15.03.2024	0,121	0	10,34	10,37	0	10,1	10,37	0	0	24	0	0	53	40,9	12,05	0,7	0,7	-
16.03.2024	0,12	0	10,33	10,35	0	10,09	10,35	0	0	24	0	0	52,8	40,9	11,9	0,7	0,7	-
17.03.2024	0,127	0	10,35	10,36	0	10,11	10,36	0	0	24	0	0	54	41,4	12,62	0,7	0,7	-
18.03.2024	0,144	0	10,48	10,49	0	10,24	10,49	0	0	24	0	0	57,6	43,4	14,22	0,7	0,7	-
19.03.2024	0,142	0	10,48	10,48	0	10,24	10,48	0	0	24	0	0	57,4	43,3	14,12	0,7	0,7	-
20.03.2024	0,135	0	9,81	9,82	0	9,59	9,82	0	0	24	0	0	57	42,8	14,27	0,7	0,7	-
Итого:	3,889	0	299	299,38	0	293,05	299,38	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,889																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2024	71,187	5140,06	5163,96	0	5056,79	5163,62	0
20.03.2024	75,076	5439,06	5463,34	0	5349,84	5463	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 7:35:18