

#296621#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Ульяны Громовой 81, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 4081
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,106	0	10,48	10,48	0	10,37	10,48	0	0	24	0	0	50,2	39,9	10,34	0,7	0,7	-
22.03.2026	0,104	0	10,46	10,46	0	10,38	10,46	0	0	24	0	0	49,5	39,5	9,99	0,7	0,7	-
23.03.2026	0,096	0	10,43	10,43	0	10,4	10,43	0	0	24	0	0	48,4	38,9	9,53	0,7	0,7	-
24.03.2026	0,097	0	10,43	10,44	0	10,42	10,44	0	0	24	0	0	48,4	38,6	9,76	0,7	0,7	-
25.03.2026	0,096	0	10,44	10,44	0	10,44	10,44	0	0	24	0	0	48	38,6	9,45	0,7	0,7	-
26.03.2026	0,1	0	10,46	10,46	0	10,38	10,46	0	0	24	0	0	49,1	39,1	10,01	0,7	0,7	-
27.03.2026	0,107	0	10,47	10,47	0	10,35	10,47	0	0	24	0	0	50,1	40	10,06	0,7	0,7	-
28.03.2026	0,104	0	10,47	10,47	0	10,39	10,47	0	0	24	0	0	49,8	39,7	10,08	0,7	0,7	-
29.03.2026	0,092	0	10,01	10,01	0	10,01	10,01	0	0	23	0	0	48,3	38,7	9,61	0,7	0,7	-
30.03.2026	0,098	0	10,45	10,46	0	10,37	10,46	0	0	24	0	0	49	39,2	9,77	0,7	0,7	-
31.03.2026	0,099	0	10,46	10,46	0	10,36	10,46	0	0	24	0	0	49,2	39,4	9,79	0,7	0,7	-
01.04.2026	0,106	0	10,49	10,48	0	10,37	10,48	0	0	24	0	0	50	39,8	10,16	0,7	0,7	-
02.04.2026	0,105	0	10,5	10,5	0	10,39	10,5	0	0	24	0	0	50,9	40,5	10,32	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,102	0	10,48	10,48	0	10,38	10,48	0	0	24	0	0	49,7	39,8	9,91	0,7	0,7	-
04.04.2026	0,104	0	10,49	10,49	0	10,33	10,49	0	0	24	0	0	50,2	40	10,19	0,7	0,7	-
05.04.2026	0,102	0	10,46	10,46	0	10,38	10,46	0	0	24	0	0	49,2	39,3	9,97	0,7	0,7	-
06.04.2026	0,098	0	10,46	10,46	0	10,37	10,46	0	0	24	0	0	49,1	39,1	9,97	0,7	0,7	-
07.04.2026	0,111	0	10,47	10,48	0	10,32	10,48	0	0	24	0	0	50,4	39,8	10,66	0,7	0,7	-
08.04.2026	0,107	0	9,64	9,62	0	9,5	9,62	0	0	24	0	0	51,1	40	11,08	0,7	0,7	-
09.04.2026	0,102	0	10,38	10,38	0	10,29	10,38	0	0	24	0	0	49,1	38,8	10,26	0,7	0,7	-
10.04.2026	0,101	0	10,37	10,37	0	10,31	10,37	0	0	24	0	0	48	38,3	9,7	0,7	0,7	-
11.04.2026	0,097	0	10,33	10,34	0	10,31	10,34	0	0	24	0	0	46,9	37,6	9,32	0,7	0,7	-
12.04.2026	0,1	0	10,35	10,36	0	10,33	10,36	0	0	24	0	0	47	37,7	9,33	0,7	0,7	-
13.04.2026	0,096	0	10,36	10,36	0	10,35	10,36	0	0	24	0	0	46,7	37,5	9,19	0,7	0,7	-
14.04.2026	0,096	0	10,35	10,36	0	10,35	10,36	0	0	24	0	0	46,3	37,3	8,97	0,7	0,7	-
15.04.2026	0,096	0	10,36	10,37	0	10,36	10,37	0	0	24	0	0	46,2	37,4	8,79	0,7	0,7	-
16.04.2026	0,092	0	10,36	10,37	0	10,36	10,37	0	0	24	0	0	46,7	38,1	8,65	0,7	0,7	-
17.04.2026	0,096	0	10,4	10,41	0	10,39	10,41	0	0	24	0	0	47,2	38,4	8,84	0,7	0,7	-
18.04.2026	0,096	0	10,4	10,4	0	10,4	10,4	0	0	24	0	0	46,8	37,8	8,92	0,7	0,7	-
19.04.2026	0,095	0	10,39	10,4	0	10,39	10,4	0	0	24	0	0	46,2	37,6	8,54	0,7	0,7	-
20.04.2026	0,094	0	10,42	10,43	0	10,39	10,43	0	0	24	0	0	47	38,2	8,78	0,7	0,7	-
Итого:	3,095	0	322,02	322,1	0	320,14	322,1	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,095																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	22,183	1768,71	1764,86	0	1742,95	1761,46	0
20.04.2026	25,278	2090,73	2086,96	0	2063,09	2083,56	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2026 14:51:59