

#4932#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 25.04.2022

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Громовой Ульяны 81, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 4081
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,096	0	9,71	9,73	0	9,71	9,73	0	0	24	0	0	45,4	35,8	9,7	0,7	0,7	-
22.04.2022	0,096	0	9,72	9,73	0	9,72	9,73	0	0	24	0	0	45,6	35,9	9,7	0,7	0,7	-
23.04.2022	0,081	0	8,27	8,27	0	8,27	8,27	0	0	24	0	0	45,8	36,4	9,43	0,7	0,7	-
24.04.2022	0,072	0	7,54	7,57	0	7,54	7,57	0	0	24	0	0	41,4	32,3	9,02	0,7	0,7	-
25.04.2022	0,065	0	6,55	6,56	0	6,55	6,56	0	0	24	0	0	44,6	35	9,7	0,7	0,7	-
Итого:	0,41	0	41,79	41,86	0	41,79	41,86	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,41																	

Общее время работы системы, ч 120

Период нормальной работы системы, ч 120

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2022	27,353	1935,9	1934,37	0	1904,52	1934,36	0
25.04.2022	27,763	1977,69	1976,23	0	1946,31	1976,22	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.05.2022 14:32:03