

#4940#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 19.10.2022

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Громовой Ульяны 81, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 4081
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	0,001	0	0,12	3,92	0	0,12	3,92	0	0	24	0	0	44,6	34,1	10,49	0,7	0,7	-
06.10.2022	0,024	0	2,46	9,98	0	2,46	9,98	0	0	24	0	0	46	35,4	10,61	0,7	0,7	-
07.10.2022	0,105	0	9,89	9,9	0	9,89	9,9	0	0	24	0	0	46,4	36	10,49	0,7	0,7	-
08.10.2022	0,097	0	9,81	9,83	0	9,81	9,83	0	0	24	0	0	46,2	36,1	10,04	0,7	0,7	-
09.10.2022	0,096	0	9,79	9,8	0	9,79	9,8	0	0	24	0	0	46,2	36,2	9,99	0,7	0,7	-
10.10.2022	0,103	0	9,79	9,8	0	9,79	9,8	0	0	24	0	0	47,1	36,8	10,38	0,7	0,7	-
11.10.2022	0,096	0	9,8	9,81	0	9,8	9,81	0	0	24	0	0	46,5	36,5	10,07	0,7	0,7	-
12.10.2022	0,088	0	8,85	8,86	0	8,85	8,86	0	0	24	0	0	47,1	36,6	10,54	0,7	0,7	-
13.10.2022	0,096	0	9,81	9,81	0	9,81	9,81	0	0	24	0	0	46,6	36,6	9,97	0,7	0,7	-
14.10.2022	0,1	0	9,78	9,8	0	9,78	9,8	0	0	24	0	0	46,8	36,8	10,04	0,7	0,7	-
15.10.2022	0,096	0	9,8	9,8	0	9,8	9,8	0	0	24	0	0	46,1	36,4	9,65	0,7	0,7	-
16.10.2022	0,096	0	9,77	9,79	0	9,77	9,79	0	0	24	0	0	45,2	36,1	9,14	0,7	0,7	-
17.10.2022	0,096	0	9,77	9,78	0	9,77	9,78	0	0	24	0	0	45,6	36,3	9,26	0,7	0,7	-
18.10.2022	0,096	0	9,77	9,79	0	9,77	9,79	0	0	24	0	0	45,3	35,9	9,37	0,7	0,7	-
19.10.2022	0,105	0	9,82	9,82	0	9,82	9,82	0	0	24	0	0	47,6	37	10,54	0,7	0,7	-
Итого:	1,295	0	129,03	140,49	0	129,03	140,49	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,295																	

Общее время работы системы, ч 360

Период нормальной работы системы, ч 360

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
04.10.2022	27,763	1977,93	1976,23	0	1946,55	1976,22	0
19.10.2022	29,161	2116,78	2126,55	0	2085,4	2126,54	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.10.2022 13:25:30