

# #4936#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ  
Адрес потребителя Громовой Ульяны 81, Калининград  
Номер абонента 5192  
Порядковый номер 4081  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104166  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	0,091	0	9,15	9,17	0	9,15	9,17	0	0	24	0	0	43,4	34,2	9,16	0,7	0,7	-
22.10.2021	0,096	0	9,64	9,66	0	9,64	9,66	0	0	24	0	0	45,3	35,3	9,98	0,7	0,7	-
23.10.2021	0,096	0	9,65	9,67	0	9,65	9,67	0	0	24	0	0	45,6	35,4	10,23	0,7	0,7	-
24.10.2021	0,096	0	9,64	9,65	0	9,64	9,65	0	0	24	0	0	45,2	35,1	10,12	0,7	0,7	-
25.10.2021	0,111	0	9,73	9,74	0	9,73	9,74	0	0	24	0	0	48,5	36,8	11,75	0,7	0,7	-
26.10.2021	0,12	0	9,77	9,78	0	9,74	9,78	0	0	24	0	0	50,1	37,8	12,29	0,7	0,7	-
27.10.2021	0,12	0	9,75	9,77	0	9,75	9,77	0	0	24	0	0	49,3	37,5	11,83	0,7	0,7	-
28.10.2021	0,112	0	9,72	9,73	0	9,72	9,73	0	0	24	0	0	48,5	37,2	11,24	0,7	0,7	-
29.10.2021	0,116	0	9,75	9,76	0	9,75	9,76	0	0	24	0	0	49,4	37,7	11,69	0,7	0,7	-
30.10.2021	0,116	0	9,75	9,76	0	9,75	9,76	0	0	24	0	0	49,6	37,8	11,71	0,7	0,7	-
31.10.2021	0,116	0	10,15	10,16	0	10,14	10,15	0	0	25	0	0	49	37,6	11,42	0,7	0,7	-
01.11.2021	0,119	0	9,76	9,78	0	9,76	9,78	0	0	24	0	0	49,9	38	11,94	0,7	0,7	-
02.11.2021	0,12	0	9,78	9,78	0	9,73	9,78	0	0	24	0	0	50,9	38,4	12,53	0,7	0,7	-
03.11.2021	0,12	0	9,75	9,76	0	9,75	9,76	0	0	24	0	0	50,1	38	12,11	0,7	0,7	-
04.11.2021	0,104	0	8,73	8,73	0	8,73	8,73	0	0	24	0	0	48,9	37	11,93	0,7	0,7	-
05.11.2021	0,12	0	9,76	9,77	0	9,76	9,77	0	0	24	0	0	50,3	37,8	12,55	0,7	0,7	-
06.11.2021	0,118	0	9,72	9,73	0	9,72	9,73	0	0	24	0	0	48,7	36,9	11,8	0,7	0,7	-
07.11.2021	0,11	0	9,7	9,72	0	9,7	9,72	0	0	24	0	0	48	36,5	11,51	0,7	0,7	-
08.11.2021	0,12	0	9,76	9,76	0	9,74	9,76	0	0	24	0	0	50,1	37,7	12,47	0,7	0,7	-
09.11.2021	0,122	0	9,81	9,81	0	9,57	9,81	0	0	24	0	0	52,2	38,8	13,41	0,7	0,7	-
10.11.2021	0,12	0	9,81	9,82	0	9,67	9,82	0	0	24	0	0	51,2	38,4	12,81	0,7	0,7	6
11.11.2021	0,12	0	9,76	9,77	0	9,75	9,77	0	0	24	0	0	50,1	37,7	12,35	0,7	0,7	-
12.11.2021	0,116	0	9,71	9,72	0	9,71	9,72	0	0	24	0	0	48,3	36,7	11,62	0,7	0,7	-
13.11.2021	0,122	0	9,79	9,79	0	9,62	9,79	0	0	24	0	0	51,8	38,5	13,36	0,7	0,7	-
14.11.2021	0,127	0	9,8	9,8	0	9,66	9,8	0	0	24	0	0	51,8	38,5	13,31	0,7	0,7	-
15.11.2021	0,12	0	9,77	9,78	0	9,75	9,78	0	0	24	0	0	50,6	37,7	12,83	0,7	0,7	-
16.11.2021	0,12	0	9,77	9,78	0	9,77	9,78	0	0	24	0	0	50	37,5	12,53	0,7	0,7	-
17.11.2021	0,12	0	9,77	9,77	0	9,77	9,77	0	0	24	0	0	50	37,4	12,57	0,7	0,7	-
18.11.2021	0,12	0	9,77	9,78	0	9,77	9,78	0	0	24	0	0	50	37,5	12,5	0,7	0,7	5
19.11.2021	0,111	0	9,68	9,7	0	9,68	9,7	0	0	24	0	0	47,6	36,3	11,31	0,7	0,7	-
20.11.2021	0,117	0	9,7	9,71	0	9,7	9,71	0	0	24	0	0	47,9	36,4	11,47	0,7	0,7	-
Итого:	3,556	0	300,8	301,11	0	299,97	301,1	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,556																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2021	1,437	149,51	149,86	0	149,51	149,86	0
20.11.2021	4,993	450,31	450,97	0	449,48	450,96	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.11.2021 7:27:26