

#4941#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 20.11.2022

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Громовой Ульяны 81, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 4081
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2022	0,114	0	9,87	9,87	0	9,8	9,87	0	0	24	0	0	49,7	38,2	11,49	0,7	0,7	-
22.10.2022	0,104	0	9,82	9,83	0	9,82	9,83	0	0	24	0	0	47,8	37,2	10,61	0,7	0,7	-
23.10.2022	0,096	0	9,78	9,8	0	9,78	9,8	0	0	24	0	0	46	36	9,98	0,7	0,7	-
24.10.2022	0,096	0	9,72	9,73	0	9,72	9,73	0	0	24	0	0	46,5	36,4	10,13	0,7	0,7	-
25.10.2022	0,096	0	9,76	9,77	0	9,76	9,77	0	0	24	0	0	45,6	35,7	9,96	0,7	0,7	-
26.10.2022	0,096	0	9,75	9,76	0	9,75	9,76	0	0	24	0	0	45,7	35,8	9,86	0,7	0,7	-
27.10.2022	0,096	0	9,77	9,78	0	9,77	9,78	0	0	24	0	0	46,1	36,2	9,86	0,7	0,7	-
28.10.2022	0,096	0	9,77	9,79	0	9,77	9,79	0	0	24	0	0	45,7	36,1	9,53	0,7	0,7	-
29.10.2022	0,096	0	9,76	9,76	0	9,76	9,76	0	0	24	0	0	45,5	36	9,48	0,7	0,7	-
30.10.2022	0,1	0	10,17	10,19	0	10,16	10,19	0	0	25	0	0	45,6	36,1	9,48	0,7	0,7	-
31.10.2022	0,096	0	9,77	9,78	0	9,77	9,78	0	0	24	0	0	45,9	36,3	9,55	0,7	0,7	-
01.11.2022	0,096	0	9,77	9,79	0	9,77	9,79	0	0	24	0	0	45,8	36,3	9,49	0,7	0,7	-
02.11.2022	0,096	0	9,78	9,79	0	9,78	9,79	0	0	24	0	0	45,9	36,5	9,42	0,7	0,7	-
03.11.2022	0,099	0	9,8	9,8	0	9,8	9,8	0	0	24	0	0	47,3	37,1	10,27	0,7	0,7	-
04.11.2022	0,113	0	9,85	9,86	0	9,84	9,86	0	0	24	0	0	49,4	38	11,33	0,7	0,7	-
05.11.2022	0,118	0	9,87	9,87	0	9,86	9,87	0	0	24	0	0	49,6	38,2	11,45	0,7	0,7	-
06.11.2022	0,117	0	9,86	9,87	0	9,83	9,87	0	0	24	0	0	49,9	38,2	11,7	0,7	0,7	-
07.11.2022	0,109	0	9,42	9,42	0	9,34	9,42	0	0	24	0	0	49,3	37,5	11,79	0,7	0,7	-
08.11.2022	0,107	0	9,81	9,81	0	9,8	9,81	0	0	24	0	0	47,5	36,6	10,9	0,7	0,7	-
09.11.2022	0,119	0	9,89	9,89	0	9,79	9,89	0	0	24	0	0	50,5	38,4	12,09	0,7	0,7	-
10.11.2022	0,115	0	9,82	9,83	0	9,82	9,83	0	0	24	0	0	48,5	37,2	11,35	0,7	0,7	-
11.11.2022	0,099	0	9,8	9,81	0	9,8	9,81	0	0	24	0	0	47,1	36,5	10,6	0,7	0,7	-
12.11.2022	0,096	0	9,79	9,79	0	9,79	9,79	0	0	24	0	0	46,5	36,3	10,23	0,7	0,7	-
13.11.2022	0,096	0	9,76	9,78	0	9,76	9,78	0	0	24	0	0	45,9	36,1	9,87	0,7	0,7	-
14.11.2022	0,11	0	9,84	9,84	0	9,84	9,84	0	0	24	0	0	48,6	37,4	11,15	0,7	0,7	-
15.11.2022	0,11	0	9,82	9,83	0	9,79	9,83	0	0	24	0	0	48,3	37,4	10,94	0,7	0,7	-
16.11.2022	0,117	0	9,86	9,86	0	9,81	9,86	0	0	24	0	0	50,1	37,8	12,27	0,7	0,7	-
17.11.2022	0,132	0	9,93	9,93	0	9,7	9,93	0	0	24	0	0	53	39,4	13,68	0,7	0,7	-
18.11.2022	0,138	0	9,94	9,93	0	9,7	9,93	0	0	24	0	0	53,2	39,2	13,97	0,7	0,7	-
19.11.2022	0,144	0	9,96	9,94	0	9,72	9,94	0	0	24	0	0	55,1	40,1	14,97	0,7	0,7	-
20.11.2022	0,144	0	9,97	9,95	0	9,73	9,95	0	0	24	0	0	55,1	40	15,12	0,7	0,7	-
Итого:	3,361	0	304,48	304,65	0	303,13	304,65	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,361																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2022	29,161	2116,78	2126,55	0	2085,4	2126,54	0
20.11.2022	32,522	2421,26	2431,2	0	2388,53	2431,19	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2022 7:22:30