

#49310#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Громовой Ульяны 81, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 4081
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2023	0,103	0	7,24	7,29	0	7,24	7,29	0	0	24	0	0	52,1	37,9	14,26	0,7	0,7	-
22.10.2023	0,096	0	7,13	7,17	0	7,13	7,17	0	0	24	0	0	47,4	35,3	12,18	0,7	0,7	-
23.10.2023	0,096	0	7,32	7,38	0	7,32	7,38	0	0	24	0	0	48	35,8	12,23	0,7	0,7	-
24.10.2023	0,079	0	6,17	6,19	0	6,17	6,19	0	0	24	0	0	48,7	36,5	12,26	0,7	0,7	-
25.10.2023	0,094	0	6,95	6,99	0	6,95	6,99	0	0	24	0	0	50,8	36,9	13,94	0,7	0,7	-
26.10.2023	0,106	0	7,51	7,55	0	7,51	7,55	0	0	24	0	0	53,1	38,6	14,45	0,7	0,7	-
27.10.2023	0,117	0	7,54	7,57	0	7,54	7,57	0	0	24	0	0	55,1	39,9	15,19	0,7	0,7	-
28.10.2023	0,117	0	7,53	7,56	0	7,53	7,56	0	0	24	0	0	55,1	39,9	15,25	0,7	0,7	-
29.10.2023	0,112	0	7,81	7,84	0	7,8	7,84	0	0	25	0	0	53,6	38,9	14,68	0,7	0,7	-
30.10.2023	0,101	0	7,47	7,51	0	7,47	7,51	0	0	24	0	0	51,9	38	13,96	0,7	0,7	-
31.10.2023	0,092	0	7,48	7,52	0	7,48	7,52	0	0	24	0	0	50,5	37,7	12,79	0,7	0,7	-
01.11.2023	0,095	0	7,46	7,51	0	7,46	7,51	0	0	24	0	0	50,5	37,5	13,02	0,7	0,7	-
02.11.2023	0,076	0	7,37	7,43	0	7,37	7,43	0	0	24	0	0	44,2	34,2	9,98	0,7	0,7	-
03.11.2023	0,072	0	7,36	7,4	0	7,36	7,4	0	0	24	0	0	42,9	33,2	9,68	0,7	0,7	-
04.11.2023	0,072	0	6,65	6,7	0	6,65	6,7	0	0	24	0	0	44,4	33,7	10,71	0,7	0,7	-
05.11.2023	0,094	0	7,47	7,5	0	7,47	7,5	0	0	24	0	0	49,7	36,8	12,87	0,7	0,7	-
06.11.2023	0,096	0	7,44	7,49	0	7,44	7,49	0	0	24	0	0	49,8	36,9	12,84	0,7	0,7	-
07.11.2023	0,095	0	7,49	7,53	0	7,49	7,53	0	0	24	0	0	50,4	37,4	12,95	0,7	0,7	-
08.11.2023	0,096	0	7,46	7,5	0	7,46	7,5	0	0	24	0	0	50,5	37,4	13,11	0,7	0,7	-
09.11.2023	0,097	0	7,49	7,53	0	7,49	7,53	0	0	24	0	0	50,1	37	13,14	0,7	0,7	-
10.11.2023	0,096	0	7,47	7,52	0	7,47	7,52	0	0	24	0	0	50,2	37	13,2	0,7	0,7	-
11.11.2023	0,096	0	7,48	7,51	0	7,48	7,51	0	0	24	0	0	50	37	13,09	0,7	0,7	-
12.11.2023	0,096	0	7,46	7,51	0	7,46	7,51	0	0	24	0	0	49,4	36,7	12,73	0,7	0,7	-
13.11.2023	0,099	0	7,48	7,52	0	7,48	7,52	0	0	24	0	0	50,6	37,1	13,47	0,7	0,7	-
14.11.2023	0,084	0	7,43	7,48	0	7,43	7,48	0	0	24	0	0	46,3	34,8	11,53	0,7	0,7	-
15.11.2023	0,095	0	8,62	8,67	0	8,62	8,67	0	0	24	0	0	46,1	35,4	10,64	0,7	0,7	-
16.11.2023	0,097	0	10,12	10,16	0	10,12	10,16	0	0	24	0	0	46,8	37	9,82	0,7	0,7	-
17.11.2023	0,13	0	10,32	10,35	0	10,16	10,35	0	0	24	0	0	53,5	40,8	12,69	0,7	0,7	-
18.11.2023	0,14	0	10,43	10,45	0	10,19	10,45	0	0	24	0	0	55,7	42,4	13,31	0,7	0,7	-
19.11.2023	0,144	0	10,45	10,47	0	10,21	10,47	0	0	24	0	0	56,2	42,6	13,51	0,7	0,7	-
20.11.2023	0,143	0	10,45	10,47	0	10,21	10,47	0	0	24	0	0	56,1	42,6	13,48	0,7	0,7	-
Итого:	3,126	0	244,05	245,27	0	243,16	245,27	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,126																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2023	54,375	3944,33	3966,09	0	3883,4	3966,08	0
20.11.2023	57,501	4188,38	4211,36	0	4126,56	4211,35	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2023 7:24:21