

#63750#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Громовой Ульяны 81, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 4081
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2023	0,147	0	10,51	10,53	0	10,27	10,53	0	0	24	0	0	58,4	43,8	14,66	0,7	0,7	-1,1
22.11.2023	0,149	0	10,52	10,53	0	10,28	10,53	0	0	24	0	0	58,4	43,9	14,54	0,7	0,7	-2,3
23.11.2023	0,14	0	9,83	9,84	0	9,61	9,84	0	0	24	0	0	57,8	43,3	14,54	0,7	0,7	3,3
24.11.2023	0,144	0	10,45	10,47	0	10,21	10,47	0	0	24	0	0	57,1	43,3	13,81	0,7	0,7	3,5
25.11.2023	0,144	0	10,47	10,48	0	10,23	10,48	0	0	24	0	0	58,2	43,9	14,26	0,7	0,7	-0,2
26.11.2023	0,146	0	10,48	10,5	0	10,24	10,5	0	0	24	0	0	58,8	44,1	14,64	0,7	0,7	-2,4
27.11.2023	0,157	0	10,53	10,53	0	10,29	10,53	0	0	24	0	0	60,1	44,9	15,2	0,7	0,7	-7,5
28.11.2023	0,166	0	10,55	10,56	0	10,31	10,56	0	0	24	0	0	62,3	46,2	16,13	0,7	0,7	-7,3
29.11.2023	0,168	0	10,56	10,56	0	10,32	10,56	0	0	24	0	0	62,9	46,3	16,64	0,7	0,7	-6,5
30.11.2023	0,165	0	10,5	10,5	0	10,26	10,5	0	0	24	0	0	60,4	44,7	15,77	0,7	0,7	-5,4
01.12.2023	0,155	0	10,5	10,51	0	10,26	10,51	0	0	24	0	0	60	44,6	15,4	0,7	0,7	-
02.12.2023	0,144	0	10,46	10,47	0	10,22	10,47	0	0	24	0	0	58,4	43,8	14,62	0,7	0,7	-
03.12.2023	0,146	0	10,45	10,47	0	10,21	10,47	0	0	24	0	0	58,1	43,4	14,7	0,7	0,7	-
04.12.2023	0,149	0	10,46	10,47	0	10,22	10,47	0	0	24	0	0	58,8	43,8	15,06	0,7	0,7	-
05.12.2023	0,155	0	10,48	10,49	0	10,24	10,49	0	0	24	0	0	59,2	44	15,24	0,7	0,7	-
06.12.2023	0,169	0	10,54	10,54	0	10,3	10,54	0	0	24	0	0	61,9	45,6	16,22	0,7	0,7	-
07.12.2023	0,145	0	9,83	9,83	0	9,61	9,83	0	0	24	0	0	58,9	43,5	15,36	0,7	0,7	-
08.12.2023	0,166	0	10,45	10,46	0	10,21	10,46	0	0	24	0	0	60,8	44,7	16,04	0,7	0,7	-
09.12.2023	0,168	0	10,52	10,52	0	10,28	10,52	0	0	24	0	0	60,8	45	15,88	0,7	0,7	-
10.12.2023	0,151	0	10,48	10,49	0	10,24	10,49	0	0	24	0	0	59,2	44,1	15,09	0,7	0,7	-
11.12.2023	0,146	0	10,44	10,46	0	10,2	10,46	0	0	24	0	0	57,7	43,4	14,36	0,7	0,7	-
12.12.2023	0,142	0	10,4	10,41	0	10,16	10,41	0	0	24	0	0	55,5	42	13,48	0,7	0,7	-
13.12.2023	0,141	0	10,41	10,44	0	10,17	10,44	0	0	24	0	0	56,3	42,4	13,85	0,7	0,7	-
14.12.2023	0,144	0	10,48	10,49	0	10,24	10,49	0	0	24	0	0	57,7	43,5	14,25	0,7	0,7	-
15.12.2023	0,144	0	10,45	10,46	0	10,21	10,46	0	0	24	0	0	56,7	42,9	13,78	0,7	0,7	-
16.12.2023	0,129	0	10,36	10,39	0	10,12	10,39	0	0	24	0	0	54,1	41,2	12,86	0,7	0,7	-
17.12.2023	0,12	0	10,3	10,33	0	10,06	10,33	0	0	24	0	0	51,9	40,1	11,87	0,7	0,7	-
18.12.2023	0,12	0	10,31	10,34	0	10,07	10,34	0	0	24	0	0	52,4	40,4	11,92	0,7	0,7	-
19.12.2023	0,12	0	10,31	10,34	0	10,07	10,34	0	0	24	0	0	51,7	40	11,68	0,7	0,7	-
20.12.2023	0,125	0	10,38	10,41	0	10,14	10,41	0	0	24	0	0	54,1	41,6	12,53	0,7	0,7	-
Итого:	4,405	0	312,41	312,82	0	305,25	312,82	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,405																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.11.2023	57,501	4188,38	4211,36	0	4126,56	4211,35	0
20.12.2023	61,906	4500,79	4524,18	0	4431,81	4524,17	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 7:21:57