

#112313#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель Молодежный центр Калининграда, МАУ
Адрес потребителя Громовой Ульяны 81, Калининград
Номер абонента 5192
Порядковый номер 4081
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104166
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.12.2024	0,119	0	10,24	10,27	0	10,03	10,27	0	0	24	0	0	51,4	39,8	11,58	0,7	0,7	6
21.12.2024	0,126	0	10,33	10,35	0	10,09	10,35	0	0	24	0	0	54,3	41,5	12,8	0,7	0,7	2,8
22.12.2024	0,12	0	10,29	10,32	0	10,05	10,32	0	0	24	0	0	52,9	40,6	12,3	0,7	0,7	4,4
23.12.2024	0,12	0	10,26	10,29	0	10,02	10,29	0	0	24	0	0	51,6	39,9	11,71	0,7	0,7	4,2
24.12.2024	0,125	0	10,3	10,33	0	10,06	10,33	0	0	24	0	0	53,4	40,9	12,49	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	0,127	0	10,32	10,34	0	10,08	10,34	0	0	24	0	0	54,2	41,3	12,88	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	0,12	0	10,28	10,31	0	10,04	10,31	0	0	24	0	0	52,6	40,3	12,3	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	0,111	0	9,38	9,4	0	9,21	9,4	0	0	24	0	0	50,6	38,8	11,81	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	0,12	0	10,28	10,31	0	10,04	10,31	0	0	24	0	0	51,4	39,6	11,79	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	0,12	0	10,32	10,35	0	10,08	10,35	0	0	24	0	0	52,4	40,3	12,12	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	0,12	0	10,31	10,33	0	10,07	10,33	0	0	24	0	0	52,4	40	12,34	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	0,122	0	10,32	10,35	0	10,08	10,35	0	0	24	0	0	52,8	40,3	12,48	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	0,127	0	10,35	10,38	0	10,11	10,38	0	0	24	0	0	53,7	40,9	12,8	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	0,136	0	10,37	10,38	0	10,14	10,38	0	0	24	0	0	54,5	41,3	13,24	0,7	0,7	4
03.01.2025	0,147	0	10,47	10,49	0	10,23	10,49	0	0	24	0	0	58,2	43,3	14,86	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	0,155	0	10,51	10,52	0	10,27	10,52	0	0	24	0	0	59	43,8	15,2	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	0,153	0	10,5	10,5	0	10,26	10,5	0	0	24	0	0	58,6	43,5	15,12	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	0,156	0	10,49	10,5	0	10,25	10,5	0	0	24	0	0	58,1	43,3	14,88	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	0,127	0	10,33	10,36	0	10,09	10,36	0	0	24	0	0	53	40,1	12,89	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	0,144	0	10,42	10,44	0	10,18	10,44	0	0	24	0	0	55,5	41,7	13,83	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	0,144	0	10,46	10,47	0	10,22	10,47	0	0	24	0	0	56,5	42,4	14,15	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	0,14	0	10,42	10,44	0	10,18	10,44	0	0	24	0	0	56	41,9	14,01	0,7	0,7	-
11.01.2025	0,15	0	10,49	10,49	0	10,25	10,49	0	0	24	0	0	58,2	43,1	15,08	0,7	0,7	-
12.01.2025	0,146	0	10,46	10,48	0	10,22	10,48	0	0	24	0	0	57,2	42,4	14,71	0,7	0,7	-
13.01.2025	0,149	0	10,47	10,48	0	10,23	10,48	0	0	24	0	0	57,7	42,8	14,89	0,7	0,7	-
14.01.2025	0,144	0	10,46	10,48	0	10,22	10,48	0	0	24	0	0	57,4	42,7	14,76	0,7	0,7	-
15.01.2025	0,128	0	10,33	10,35	0	10,09	10,35	0	0	24	0	0	53,1	40,2	12,9	0,7	0,7	-
16.01.2025	0,129	0	10,35	10,37	0	10,11	10,37	0	0	24	0	0	53,7	40,6	13,05	0,7	0,7	-
17.01.2025	0,111	0	8,95	8,96	0	8,75	8,96	0	0	24	0	0	53,4	40,2	13,21	0,7	0,7	-
18.01.2025	0,128	0	10,31	10,33	0	10,07	10,33	0	0	24	0	0	53,1	40,6	12,52	0,7	0,7	-
19.01.2025	0,128	0	10,33	10,36	0	10,09	10,36	0	0	24	0	0	54,4	41,5	12,87	0,7	0,7	-
20.01.2025	0,144	0	10,38	10,4	0	10,14	10,4	0	0	24	0	0	56,3	42,5	13,82	0,7	0,7	-
Итого:	4,236	0	329,48	330,13	0	321,95	330,13	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,236																	

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.12.2024	86,743	6527,67	6555,17	0	6425,61	6554,82	0
20.01.2025	90,979	6857,15	6885,3	0	6747,56	6884,95	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2025 7:35:28