

#126116#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 18.04.2025

Потребитель	Торговый центр Гвардейский, ООО
Адрес потребителя	Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
Номер абонента	4480
Порядковый номер	5306
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00105146
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,55	134,35	133,73	131,34	131,08	0,26	24	0	0	69,9	65,7	4,19	0	0	5,6
22.03.2025	0,541	132,02	131,38	129,09	128,79	0,3	24	0	0	69,8	65,6	4,18	0	0	5,7
23.03.2025	0,532	135,58	134,9	132,61	132,24	0,37	24	0	0	69,6	65,6	4,01	0	0	6,8
24.03.2025	0,554	131,84	131,16	128,91	128,56	0,35	24	0	0	70	65,7	4,28	0	0	5,5
25.03.2025	0,548	133,25	132,57	130,28	129,92	0,36	24	0	0	70	65,8	4,22	0	0	4,4
26.03.2025	0,544	137,23	136,54	134,16	133,84	0,32	24	0	0	69,7	65,6	4,07	0	0	6,9
27.03.2025	0,547	128,6	128,05	125,74	125,52	0,22	24	0	0	69,8	65,5	4,31	0	0	5,7
28.03.2025	0,536	138,35	137,74	135,3	134,97	0,33	24	0	0	69,8	65,8	3,97	0	0	8,9
29.03.2025	0,529	151,18	150,56	147,82	147,55	0,27	24	0	0	69,7	66,1	3,59	0	0	9,9
30.03.2025	0,534	140,99	140,5	137,9	137,72	0,18	24	0	0	69,5	65,6	3,9	0	0	6,8
31.03.2025	0,554	138,99	138,46	135,9	135,71	0,19	24	0	0	69,8	65,7	4,08	0	0	5,9
01.04.2025	0,564	128,72	128,22	125,84	125,68	0,16	24	0	0	70,2	65,7	4,49	0	0	-
02.04.2025	0,551	132,7	132,11	129,72	129,51	0,21	24	0	0	70	65,8	4,24	0	0	-
03.04.2025	0,541	138,57	137,93	135,51	135,2	0,31	24	0	0	69,6	65,6	3,99	0	0	-
04.04.2025	0,549	133,42	132,83	130,45	130,18	0,27	24	0	0	70,1	65,9	4,2	0	0	-
05.04.2025	0,586	119,11	118,55	116,44	116,2	0,24	24	0	0	70,8	65,7	5,03	0	0	-
06.04.2025	0,607	119,14	118,52	116,27	116,02	0,25	24	0	0	73,2	68	5,24	0	0	-
07.04.2025	0,591	119,04	118,43	116,23	116	0,23	24	0	0	72,1	67	5,09	0	0	-
08.04.2025	0,571	116,69	116,06	114,05	113,75	0,3	24	0	0	70,8	65,8	4,99	0	0	-
09.04.2025	0,553	116,15	115,47	113,55	113,16	0,39	24	0	0	70,5	65,6	4,86	0	0	-
10.04.2025	0,567	112,21	111,47	109,63	109,23	0,4	24	0	0	71,1	65,9	5,18	0	0	-
11.04.2025	0,56	122,6	121,78	119,84	119,36	0,48	24	0	0	70,4	65,7	4,66	0	0	-
12.04.2025	0,544	129,37	128,52	126,45	125,96	0,49	24	0	0	70,4	66,1	4,3	0	0	-
13.04.2025	0,529	140,3	139,42	137,14	136,65	0,49	24	0	0	70	66,1	3,88	0	0	-
14.04.2025	0,516	132,97	132,03	130,04	129,39	0,65	24	0	0	69,7	65,8	3,98	0	0	-
15.04.2025	0,489	127,82	127,07	125,09	124,63	0,46	24	0	0	68,5	64,6	3,91	0	0	-
16.04.2025	0,483	138,87	138,03	135,89	135,32	0,57	24	0	0	68,5	65	3,55	0	0	-
17.04.2025	0,44	115,63	114,83	113,19	112,67	0,52	24	0	0	67,7	63,8	3,88	0	0	-
18.04.2025	0,426	101,03	100,29	98,91	98,44	0,47	24	0	0	67,6	63,3	4,29	0	0	-
Итого:	15,636	3746,72	3727,15	3663,29	3653,25	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,636														

Общее время работы системы, ч 696
Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2025	120,882	17817,32	17604,51	17402,74	17265,72
18.04.2025	136,518	21564,04	21331,66	21066,03	20918,97

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.04.2025 8:52:01