

#296620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Торговый центр Гвардейский, ООО
Адрес потребителя Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
Номер абонента 4480
Порядковый номер 5306
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105146
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	0,486	136,18	135,38	133,01	132,54	0,47	24	0	0	71,7	68,1	3,63	0	0	-
22.03.2026	0,487	140,45	139,58	137,18	136,61	0,57	24	0	0	71,8	68,3	3,53	0	0	-
23.03.2026	0,481	150,74	149,85	147,22	146,65	0,57	24	0	0	71,7	68,5	3,27	0	0	-
24.03.2026	0,476	155,85	154,86	152,23	151,53	0,7	24	0	0	71,9	68,7	3,12	0	0	-
25.03.2026	0,468	158,51	157,36	154,81	153,99	0,82	24	0	0	71,6	68,6	3,03	0	0	-
26.03.2026	0,462	149,85	148,8	146,34	145,58	0,76	24	0	0	72,1	68,9	3,17	0	0	-
27.03.2026	0,457	142,29	141,38	138,98	138,35	0,63	24	0	0	71,8	68,5	3,31	0	0	-
28.03.2026	0,452	146,67	145,72	143,27	142,58	0,69	24	0	0	71,8	68,7	3,15	0	0	-
29.03.2026	0,453	150,46	149,44	147,02	146,28	0,74	24	0	0	71,6	68,5	3,07	0	0	-
30.03.2026	0,461	152,3	151,23	148,77	147,98	0,79	24	0	0	71,8	68,7	3,09	0	0	-
31.03.2026	0,459	147,44	146,44	144,03	143,31	0,72	24	0	0	71,8	68,6	3,16	0	0	-
01.04.2026	0,445	141,68	140,77	138,37	137,75	0,62	24	0	0	71,8	68,6	3,22	0	0	-
02.04.2026	0,441	140,73	139,77	137,47	136,79	0,68	24	0	0	71,5	68,3	3,22	0	0	-
03.04.2026	0,46	144,96	143,91	141,58	140,84	0,74	24	0	0	71,8	68,6	3,25	0	0	-
04.04.2026	0,452	145,99	144,95	142,61	141,83	0,78	24	0	0	71,5	68,3	3,17	0	0	-
05.04.2026	0,444	152,24	151,13	148,71	147,88	0,83	24	0	0	71,8	68,8	2,98	0	0	-
06.04.2026	0,45	148,95	147,83	145,49	144,67	0,82	24	0	0	71,4	68,3	3,09	0	0	-
07.04.2026	0,438	143,28	142,17	139,95	139,12	0,83	24	0	0	71,8	68,6	3,12	0	0	-
08.04.2026	0,44	136,21	135,18	133,02	132,3	0,72	24	0	0	71,8	68,5	3,3	0	0	-
09.04.2026	0,442	136,59	135,57	133,36	132,61	0,75	24	0	0	72,2	68,9	3,33	0	0	-
10.04.2026	0,438	141,66	140,67	138,35	137,66	0,69	24	0	0	71,9	68,8	3,19	0	0	-
11.04.2026	0,451	149,24	148,2	145,76	144,98	0,78	24	0	0	72	69	3,07	0	0	-
12.04.2026	0,439	153,61	152,56	150,03	149,25	0,78	24	0	0	71,8	68,8	2,94	0	0	-
13.04.2026	0,443	155,69	154,67	152,03	151,29	0,74	24	0	0	72,1	69,2	2,91	0	0	-
14.04.2026	0,43	156,08	155,08	152,52	151,77	0,75	24	0	0	71,2	68,4	2,81	0	0	-
15.04.2026	0,378	126,27	125,45	123,46	122,87	0,59	24	0	0	69,8	66,8	3,02	0	0	-
16.04.2026	0,444	151,1	150,01	147,59	146,78	0,81	24	0	0	71,6	68,6	3,01	0	0	-
17.04.2026	0,445	152,26	151,2	148,72	147,93	0,79	24	0	0	71,9	68,9	3,02	0	0	-
18.04.2026	0,448	157,79	156,65	154,12	153,25	0,87	24	0	0	71,7	68,8	2,9	0	0	-
19.04.2026	0,434	160,98	159,8	157,25	156,32	0,93	24	0	0	71,7	69	2,76	0	0	-
20.04.2026	0,434	153,77	152,76	150,21	149,45	0,76	24	0	0	71,6	68,7	2,88	0	0	-
Итого:	13,938	4579,82	4548,37	4473,46	4450,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,938														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.03.2026	247,904	46329,04	45911,97	45216,42	44964,13
20.04.2026	261,842	50908,86	50460,34	49689,88	49414,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2026 15:44:26