

#129946#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Торговый центр Гвардейский, ООО
Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
4480

Заводской номер счётчика 00105146	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	152,212	137,399	14.813

с 19.04.25

15.684 П

Подпись исполнителя



#129387#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 4480
Порядковый номер 5306
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105146
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,445	95,79	95,12	93,82	93,4	0,42	24	0	0	66,7	62	4,76	0	0
22.04.2025	-	0,474	104,51	103,74	102,31	101,85	0,46	24	0	0	67,4	62,8	4,65	0	0
23.04.2025	-	0,479	102,67	101,9	100,5	100,01	0,49	24	0	0	67,9	63,1	4,77	0	0
24.04.2025	-	0,481	97,98	97,24	95,94	95,47	0,47	24	0	0	67,6	62,6	5	0	0
25.04.2025	-	0,48	97,01	96,28	95	94,55	0,45	24	0	0	67,4	62,3	5,08	0	0
26.04.2025	-	0,495	97,37	96,63	95,34	94,87	0,47	24	0	0	67,6	62,4	5,2	0	0
27.04.2025	-	0,495	96,94	96,21	94,93	94,46	0,47	24	0	0	67,8	62,6	5,23	0	0
28.04.2025	-	0,48	102,25	101,51	100,12	99,64	0,48	24	0	0	67,9	63,1	4,8	0	0
29.04.2025	-	0,364	83,03	82,45	81,33	80,98	0,35	24	0	0	67	62,5	4,45	0	0
30.04.2025	-	0,488	117,28	116,31	114,8	114,14	0,66	24	0	0	68,1	63,8	4,26	0	0
01.05.2025	-	0,489	115,43	114,57	113,02	112,43	0,59	24	0	0	68	63,6	4,35	0	0
02.05.2025	-	0,465	116,1	115,19	113,68	113,04	0,64	24	0	0	67,7	63,6	4,11	0	0
03.05.2025	-	0,45	103,14	101,96	101,03	100,14	0,89	24	0	0	66,7	62,2	4,43	0	0
04.05.2025	-	0,503	116,77	115,34	114,31	113,2	1,11	24	0	0	67,7	63,3	4,4	0	0
05.05.2025	-	0,507	114,62	113,18	112,23	111,08	1,15	24	0	0	67,8	63,3	4,5	0	0
06.05.2025	-	0,471	104,85	103,51	102,71	101,68	1,03	24	0	0	66,4	61,8	4,59	0	0
07.05.2025	-	0,53	115,05	113,58	112,64	111,49	1,15	24	0	0	67,9	63,2	4,72	0	0
08.05.2025	-	0,528	114,52	113,05	112,08	110,95	1,13	24	0	0	68,2	63,4	4,74	0	0
09.05.2025	-	0,534	115,23	113,78	112,78	111,66	1,12	24	0	0	68,3	63,5	4,73	0	0
10.05.2025	-	0,525	115,21	113,74	112,75	111,59	1,16	24	0	0	68,3	63,6	4,67	0	0
11.05.2025	-	0,53	113,06	111,63	110,66	109,55	1,11	24	0	0	68,2	63,4	4,79	0	0
12.05.2025	-	0,536	114,81	113,42	112,34	111,3	1,04	24	0	0	68,5	63,7	4,75	0	0
13.05.2025	-	0,503	116,27	114,85	113,8	112,68	1,12	24	0	0	68,4	64	4,41	0	0
14.05.2025	-	0,523	116,75	115,29	114,29	113,13	1,16	24	0	0	68,3	63,7	4,57	0	0
15.05.2025	-	0,52	113,89	112,46	111,5	110,38	1,12	24	0	0	67,7	63	4,67	0	0
16.05.2025	-	0,516	113,76	112,36	111,41	110,3	1,11	24	0	0	67,5	62,8	4,65	0	0
17.05.2025	-	0,516	115,66	114,22	113,24	112,11	1,13	24	0	0	67,9	63,3	4,55	0	0
18.05.2025	-	0,507	115,06	113,67	112,63	111,54	1,09	24	0	0	68,2	63,8	4,48	0	0
19.05.2025	-	0,491	116,11	114,7	113,67	112,6	1,07	24	0	0	67,8	63,4	4,34	0	0
20.05.2025	-	0,488	110,25	108,96	107,91	106,95	0,96	24	0	0	67,9	63,4	4,49	0	0
Итого:	-	14,813	3271,37	3236,85	3202,77	3177,17	25,6	720	0	-	67,76	63,11	4,64	0	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.04.2025	137,399	21764,77	21530,96	21262,6	21114,63
20.05.2025	152,212	25036,14	24767,81	24465,37	24291,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения