

#133742#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Торговый центр Гвардейский, ООО

Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)

4480

5306

ВКТ-7

00105146

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,492	122,48	121,17	119,89	118,89	1	24	0	0	68,1	64	4,09	0	0	-
22.05.2025	0,491	121,25	120,08	118,71	117,82	0,89	24	0	0	67,7	63,6	4,16	0	0	-
23.05.2025	0,49	120,73	119,57	118,2	117,33	0,87	24	0	0	67,7	63,6	4,14	0	0	-
24.05.2025	0,48	121,03	119,9	118,47	117,63	0,84	24	0	0	67,9	63,8	4,05	0	0	-
25.05.2025	0,465	120,53	119,39	117,98	117,11	0,87	24	0	0	68	64	3,96	0	0	-
26.05.2025	0,479	121,18	120,02	118,63	117,77	0,86	24	0	0	67,8	63,7	4,06	0	0	-
27.05.2025	0,473	121,62	120,48	119,06	118,2	0,86	24	0	0	67,9	63,9	3,97	0	0	-
28.05.2025	0,46	123,58	122,43	120,94	120,06	0,88	24	0	0	68,3	64,6	3,78	0	0	-
29.05.2025	0,232	60,29	59,73	58,98	58,63	0,35	24	0	0	67,8	63,9	3,9	0	0	-
30.05.2025	0,041	7,24	7,14	7	7,06	-0,06	24	0	0	64,5	58,7	5,85	0	0	-
31.05.2025	0,036	6,63	6,54	6,48	6,5	-0,02	24	0	0	63,5	57,6	5,88	0	0	-
01.06.2025	0,037	7,18	7,08	6,95	7	-0,05	24	0	0	64,2	58,7	5,5	0	0	-
02.06.2025	0,037	7,26	7,15	7,02	7,08	-0,06	24	0	0	64,2	58,5	5,74	0	0	-
03.06.2025	0,046	7,23	7,13	6,99	7,06	-0,07	24	0	0	64,2	57,4	6,76	0	0	-
04.06.2025	0,047	7,28	7,17	7,05	7,1	-0,05	24	0	0	64,1	57,3	6,78	0	0	-
05.06.2025	0,044	7,33	7,21	7,09	7,14	-0,05	24	0	0	64	57,4	6,58	0	0	-
06.06.2025	0,032	6,84	6,74	6,64	6,59	0,05	24	0	0	64	59,2	4,86	0	0	-
07.06.2025	0,04	8,2	8,1	7,96	7,9	0,06	24	0	0	64,3	59,1	5,2	0	0	-
08.06.2025	0,036	7,9	7,81	7,66	7,66	0	24	0	0	64	59	5	0	0	-
09.06.2025	0,043	7,78	7,68	7,54	7,58	-0,04	24	0	0	63,8	57,8	5,96	0	0	-
10.06.2025	0,033	7,9	7,81	7,66	7,6	0,06	24	0	0	63,9	59,4	4,52	0	0	-
11.06.2025	0,039	8,25	8,14	8,01	7,92	0,09	24	0	0	64,1	59,1	4,99	0	0	-
12.06.2025	0,043	8,16	8,05	7,92	7,88	0,04	24	0	0	64	58,6	5,41	0	0	-
13.06.2025	0,043	8,02	7,92	7,78	7,77	0,01	24	0	0	64,4	58,6	5,8	0	0	-
14.06.2025	0,039	7,8	7,7	7,56	7,56	0	24	0	0	64,6	59,2	5,35	0	0	-
15.06.2025	0,041	7,1	7,01	6,9	6,95	-0,05	24	0	0	64,2	58,4	5,88	0	0	-
16.06.2025	0,039	6,8	6,71	6,63	6,66	-0,03	24	0	0	63,8	58	5,81	0	0	-
17.06.2025	0,045	7,04	6,93	6,83	6,86	-0,03	24	0	0	63,9	57,4	6,51	0	0	-
18.06.2025	0,044	7,14	7,05	6,91	6,99	-0,08	24	0	0	63,7	57,3	6,39	0	0	-
19.06.2025	0,035	6,52	6,42	6,36	6,36	0	24	0	0	63,1	57,7	5,45	0	0	-
20.06.2025	0,043	7,1	7	6,87	6,96	-0,09	24	0	0	63,2	56,8	6,37	0	0	-
Итого:	4,945	1195,39	1183,26	1168,67	1161,62	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,945														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2025	152,212	25036,14	24767,81	24465,37	24291,8
20.06.2025	157,157	26231,53	25951,07	25634,04	25453,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:24:56