

#4929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Торговый центр Гвардейский, ООО
Адрес потребителя Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
Номер абонента 4480
Порядковый номер 5306
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105146
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.05.2023	0,07	9,65	9,85	9,41	9,62	-0,21	24	0	0	64,4	56,7	7,77	0	0	-
23.05.2023	0,032	5,37	5,51	5,25	5,42	-0,17	24	0	0	60,8	54,2	6,62	0	0	-
24.05.2023	0,066	9,57	9,79	9,33	9,56	-0,23	24	0	0	63,9	56,2	7,75	0	0	-
25.05.2023	0,069	8,8	9,02	8,56	8,87	-0,31	24	0	0	63,6	55,5	8,17	0	0	-
26.05.2023	0,062	8,67	8,89	8,43	8,65	-0,22	24	0	0	63,3	55,7	7,63	0	0	-
27.05.2023	0,063	8,68	8,91	8,44	8,72	-0,28	24	0	0	63,4	55,6	7,79	0	0	-
28.05.2023	0,065	8,59	8,82	8,35	8,63	-0,28	24	0	0	63,8	55,9	7,92	0	0	-
29.05.2023	0,064	8,6	8,81	8,36	8,61	-0,25	24	0	0	63,7	55,7	7,93	0	0	-
30.05.2023	0,064	9,05	9,25	8,81	9,02	-0,21	24	0	0	64,1	56,5	7,6	0	0	-
31.05.2023	0,06	8,63	8,85	8,39	8,64	-0,25	24	0	0	63,8	56,4	7,44	0	0	-
01.06.2023	0,065	8,66	8,85	8,42	8,64	-0,22	24	0	0	63,7	55,8	7,93	0	0	-
02.06.2023	0,067	8,6	8,81	8,36	8,65	-0,29	24	0	0	63,3	54,9	8,38	0	0	-
03.06.2023	0,061	8,66	8,87	8,42	8,64	-0,22	24	0	0	63,4	56	7,42	0	0	-
04.06.2023	0,061	8,54	8,74	8,3	8,55	-0,25	24	0	0	63,8	56,1	7,74	0	0	-
05.06.2023	0,061	8,63	8,83	8,39	8,61	-0,22	24	0	0	63,9	56,3	7,59	0	0	-
06.06.2023	0,067	8,63	8,84	8,39	8,66	-0,27	24	0	0	63,8	55,6	8,25	0	0	-
07.06.2023	0,067	9,03	9,24	8,79	9,02	-0,23	24	0	0	64,1	56,2	7,83	0	0	-
08.06.2023	0,064	8,95	9,16	8,71	8,94	-0,23	24	0	0	64	56,6	7,5	0	0	-
09.06.2023	0,063	9,02	9,24	8,78	9,01	-0,23	24	0	0	64	56,7	7,33	0	0	-
10.06.2023	0,064	8,95	9,16	8,71	8,95	-0,24	24	0	0	63,6	55,8	7,79	0	0	-
11.06.2023	0,06	8,72	8,95	8,48	8,74	-0,26	24	0	0	63,6	56,3	7,34	0	0	-
12.06.2023	0,062	8,7	8,92	8,46	8,71	-0,25	24	0	0	64,1	56,7	7,43	0	0	-
13.06.2023	0,062	8,96	9,18	8,72	8,95	-0,23	24	0	0	63,6	56,1	7,47	0	0	-
14.06.2023	0,061	8,93	9,16	8,69	8,93	-0,24	24	0	0	63,9	56,7	7,23	0	0	-
15.06.2023	0,064	8,94	9,17	8,7	8,96	-0,26	24	0	0	63,3	56	7,38	0	0	-
16.06.2023	0,059	9,07	9,3	8,83	9,06	-0,23	24	0	0	63,8	57	6,82	0	0	-
17.06.2023	0,06	9,01	9,25	8,77	9,03	-0,26	24	0	0	63,4	56,5	6,93	0	0	-
18.06.2023	0,061	8,99	9,22	8,75	8,99	-0,24	24	0	0	63,8	56,8	6,97	0	0	-
19.06.2023	0,06	8,98	9,21	8,74	8,98	-0,24	24	0	0	64	57	6,94	0	0	-
20.06.2023	0,059	8,87	9,12	8,63	8,88	-0,25	24	0	0	63,8	57	6,75	0	0	-
Итого:	1,863	262,45	268,92	255,37	262,64	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,863														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.05.2023	85,836	8985,01	9016,18	8774,11	8853,22
20.06.2023	87,699	9247,46	9285,1	9029,48	9115,86

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2023 11:20:24