

#142191#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 19.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Торговый центр Гвардейский, ООО
Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
4480
5306
ВКТ-7
00105146
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,042	7,34	7,25	7,1	7,15	-0,05	24	0	0	64,3	58,3	6,05	0	0	-
22.06.2025	0,033	7,24	7,15	7,01	7,06	-0,05	24	0	0	64,4	59,2	5,13	0	0	-
23.06.2025	0,044	7,34	7,26	7,1	7,17	-0,07	24	0	0	64,2	57,7	6,5	0	0	-
24.06.2025	0,038	7,31	7,21	7,08	7,14	-0,06	24	0	0	63,7	58,3	5,37	0	0	-
25.06.2025	0,039	7,43	7,35	7,19	7,28	-0,09	24	0	0	63,8	58,1	5,67	0	0	-
26.06.2025	0,038	7,43	7,34	7,19	7,22	-0,03	24	0	0	64,2	58,9	5,35	0	0	-
27.06.2025	0,042	7,5	7,41	7,26	7,33	-0,07	24	0	0	64	57,9	6,13	0	0	-
28.06.2025	0,04	7,48	7,39	7,24	7,29	-0,05	24	0	0	63,9	58,3	5,6	0	0	-
29.06.2025	0,042	7,48	7,4	7,24	7,3	-0,06	24	0	0	64,2	58,1	6,08	0	0	-
30.06.2025	0,038	7,47	7,38	7,23	7,26	-0,03	24	0	0	63,8	58,7	5,15	0	0	-
01.07.2025	0,036	7,5	7,4	7,26	7,28	-0,02	24	0	0	64,3	59,1	5,2	0	0	-
02.07.2025	0,04	7,63	7,52	7,39	7,39	0	24	0	0	63,7	58,2	5,47	0	0	-
03.07.2025	0,042	7,45	7,35	7,21	7,26	-0,05	24	0	0	63,8	57,8	5,94	0	0	-
04.07.2025	0,04	7,3	7,21	7,06	7,13	-0,07	24	0	0	63,3	57,5	5,81	0	0	-
05.07.2025	0,04	7,4	7,29	7,16	7,19	-0,03	24	0	0	63,5	57,7	5,76	0	0	-
06.07.2025	0,038	7,36	7,26	7,12	7,18	-0,06	24	0	0	63,6	58,1	5,49	0	0	-
07.07.2025	0,038	7,4	7,3	7,16	7,22	-0,06	24	0	0	63,9	58,4	5,53	0	0	-
08.07.2025	0,037	7,35	7,25	7,11	7,14	-0,03	24	0	0	64,1	58,6	5,45	0	0	-
09.07.2025	0,037	7,32	7,23	7,08	7,16	-0,08	24	0	0	63,6	58,4	5,18	0	0	-
10.07.2025	0,038	7,35	7,26	7,11	7,19	-0,08	24	0	0	63,6	58,1	5,53	0	0	-
11.07.2025	0,043	7,52	7,41	7,28	7,31	-0,03	24	0	0	63,4	57,4	6,06	0	0	-
12.07.2025	0,034	7,47	7,38	7,23	7,3	-0,07	24	0	0	63,6	58,6	5,04	0	0	-
13.07.2025	0,031	7,45	7,36	7,21	7,23	-0,02	24	0	0	63,8	59,2	4,54	0	0	-
14.07.2025	0,04	7,51	7,41	7,27	7,32	-0,05	24	0	0	63,8	58,2	5,64	0	0	-
15.07.2025	0,04	7,47	7,39	7,23	7,29	-0,06	24	0	0	63,8	58,4	5,45	0	0	-
16.07.2025	0,035	7,69	7,6	7,45	7,44	0,01	24	0	0	64	59	4,98	0	0	-
17.07.2025	0,037	7,99	7,9	7,75	7,71	0,04	24	0	0	63,9	58,9	4,99	0	0	-
18.07.2025	0,041	8,01	7,92	7,77	7,76	0,01	24	0	0	63,7	58,4	5,34	0	0	-
19.07.2025	0,037	7,97	7,88	7,73	7,68	0,05	24	0	0	63,8	58,8	4,94	0	0	-
Итого:	1,12	217,16	214,46	210,22	211,38	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,12														

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.06.2025	157,157	26231,53	25951,07	25634,04	25453,42
19.07.2025	158,311	26456,55	26173,31	25851,88	25672,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2025 13:53:04