

#145064#

Отчёт по теплотреблению за период с 19.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Торговый центр Гвардейский, ООО
Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
4480
5306
ВКТ-7
00105146
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.07.2025	0,034	7,86	7,78	7,62	7,63	-0,01	24	0	0	63,9	59,1	4,84	0	0	-
21.07.2025	0,048	7,92	7,82	7,68	7,66	0,02	24	0	0	64	57,6	6,42	0	0	-
22.07.2025	0,038	7,92	7,84	7,68	7,67	0,01	24	0	0	63,9	58,6	5,31	0	0	-
23.07.2025	0,042	7,88	7,79	7,64	7,64	0	24	0	0	63,9	58	5,92	0	0	-
24.07.2025	0,04	7,75	7,67	7,51	7,53	-0,02	24	0	0	63,9	58,2	5,73	0	0	-
25.07.2025	0,043	7,7	7,61	7,46	7,46	0	24	0	0	65	58,9	6,12	0	0	-
26.07.2025	0,035	7,7	7,61	7,46	7,48	-0,02	24	0	0	64,1	59	5,1	0	0	-
27.07.2025	0,039	8,23	8,13	7,99	7,95	0,04	24	0	0	63,4	58,3	5,07	0	0	-
28.07.2025	0,04	7,93	7,83	7,69	7,68	0,01	24	0	0	63,7	58,4	5,27	0	0	-
29.07.2025	0,038	8,14	8,02	7,9	7,83	0,07	24	0	0	64,1	58,9	5,2	0	0	-
30.07.2025	0,04	8,15	8,03	7,91	7,83	0,08	24	0	0	64,2	58,9	5,3	0	0	-
31.07.2025	0,049	8,2	8,09	7,96	7,92	0,04	24	0	0	64,5	57,9	6,59	0	0	-
01.08.2025	0,036	8,17	8,07	7,93	7,86	0,07	24	0	0	64,4	59,5	4,98	0	0	-
02.08.2025	0,039	8,19	8,1	7,95	7,92	0,03	24	0	0	64,4	59	5,44	0	0	-
03.08.2025	0,039	8,02	7,93	7,78	7,78	0	24	0	0	64,1	58,8	5,27	0	0	-
04.08.2025	0,036	8,2	8,12	7,96	7,9	0,06	24	0	0	64,1	59,3	4,86	0	0	-
05.08.2025	0,041	8,17	8,1	7,93	7,91	0,02	24	0	0	64,7	59	5,63	0	0	-
06.08.2025	0,037	8,02	7,94	7,78	7,79	-0,01	24	0	0	64,2	59	5,22	0	0	-
07.08.2025	0,046	7,93	7,84	7,69	7,71	-0,02	24	0	0	64	57,5	6,5	0	0	-
08.08.2025	0,04	7,83	7,76	7,59	7,64	-0,05	24	0	0	64	58,2	5,71	0	0	-
09.08.2025	0,041	7,86	7,79	7,62	7,64	-0,02	24	0	0	64,1	58,5	5,67	0	0	-
10.08.2025	0,037	7,71	7,62	7,47	7,49	-0,02	24	0	0	63,5	58,1	5,39	0	0	-
11.08.2025	0,038	7,8	7,72	7,56	7,55	0,01	24	0	0	63,9	58,6	5,32	0	0	-
12.08.2025	0,041	7,88	7,79	7,64	7,64	0	24	0	0	63,9	58,1	5,82	0	0	-
13.08.2025	0,012	2,35	2,31	2,3	2,28	0,02	24	0	0	63,6	57,8	5,79	0	0	-
14.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,5	28,8	-0,3	0	0	-
15.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,1	26,8	0,27	0	0	-
16.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,7	26,5	0,25	0	0	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26,3	26,1	0,24	0	0	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,9	25,7	0,23	0	0	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,6	25,4	0,22	0	0	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,5	25,2	0,34	0	0	-
Итого:	0,969	193,51	191,31	187,7	187,39	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,969														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
19.07.2025	158,277	26448,69	26165,53	25844,26	25664,8
20.08.2025	159,246	26642,2	26356,84	26031,96	25852,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 15:39:55