

#148500#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Торговый центр Гвардейский, ООО

Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)

4480

5306

ВКТ-7

00105146

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	25	0,21	0	0	-
22.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25	24,8	0,21	0	0	-
23.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,8	24,5	0,22	0	0	-
24.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,5	24,3	0,21	0	0	-
25.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24	23,8	0,19	0	0	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,6	23,4	0,17	0	0	-
27.08.2025	0	2,58	2,63	2,58	2,63	-0,05	24	0	0	28,7	27,9	0,76	0	0	-
28.08.2025	0,041	8,42	8,46	8,27	8,33	-0,06	24	0	0	57,6	52,7	4,84	0	0	-
29.08.2025	0,046	8,9	8,95	8,66	8,74	-0,08	24	0	0	64	58,2	5,72	0	0	-
30.08.2025	0,036	8,77	8,81	8,53	8,58	-0,05	24	0	0	63,7	59,3	4,45	0	0	-
31.08.2025	0,038	8,44	8,42	8,2	8,22	-0,02	24	0	0	63,9	59	4,92	0	0	-
01.09.2025	0,041	8,52	8,46	8,28	8,26	0,02	24	0	0	64,2	59	5,29	0	0	-
02.09.2025	0,04	8,5	8,43	8,26	8,22	0,04	24	0	0	64,3	59,2	5,15	0	0	-
03.09.2025	0,04	8,48	8,42	8,24	8,19	0,05	24	0	0	64	59	4,96	0	0	-
04.09.2025	0,044	8,53	8,46	8,29	8,28	0,01	24	0	0	64	58,3	5,73	0	0	-
05.09.2025	0,042	8,68	8,6	8,44	8,39	0,05	24	0	0	64,7	59,4	5,29	0	0	-
06.09.2025	0,044	8,63	8,56	8,39	8,35	0,04	24	0	0	64	58,6	5,38	0	0	-
07.09.2025	0,04	8,38	8,3	8,14	8,12	0,02	24	0	0	63,7	58,5	5,19	0	0	-
08.09.2025	0,036	8,54	8,44	8,3	8,23	0,07	24	0	0	63,6	58,9	4,67	0	0	-
09.09.2025	0,042	8,73	8,64	8,49	8,42	0,07	24	0	0	63,6	58,4	5,23	0	0	-
10.09.2025	0,035	8,49	8,4	8,27	8,22	0,05	24	0	0	63,7	59,1	4,65	0	0	-
11.09.2025	0,035	7,74	7,63	7,5	7,5	0	24	0	0	63,1	58,1	4,99	0	0	-
12.09.2025	0,039	8,54	8,44	8,3	8,24	0,06	24	0	0	63,4	58,2	5,13	0	0	-
13.09.2025	0,054	8,52	8,41	8,28	8,27	0,01	24	0	0	63,6	56,9	6,66	0	0	-
14.09.2025	0,076	8,4	8,27	8,16	8,19	-0,03	24	0	0	63,2	54,6	8,6	0	0	-
15.09.2025	0,079	8,34	8,21	8,1	8,12	-0,02	24	0	0	63,3	54,1	9,25	0	0	-
16.09.2025	0,078	8,42	8,28	8,18	8,21	-0,03	24	0	0	63,8	54,5	9,31	0	0	-
17.09.2025	0,087	8,35	8,22	8,11	8,16	-0,05	24	0	0	64	53,4	10,65	0	0	-
18.09.2025	0,106	8,38	8,24	8,14	8,2	-0,06	24	0	0	64	50,9	13,11	0	0	-
19.09.2025	0,125	8,4	8,24	8,16	8,24	-0,08	24	0	0	63,8	48,4	15,4	0	0	-
20.09.2025	0,133	8,45	8,3	8,21	8,3	-0,09	24	0	0	63,9	47,6	16,26	0	0	-
Итого:	1,377	206,13	204,22	200,48	200,61	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,377														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2025	159,246	26642,2	26356,84	26031,96	25852,19
20.09.2025	160,623	26848,33	26561,06	26232,44	26052,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 8:02:33