

#93853#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 02.09.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Торговый центр Гвардейский, ООО
Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
4480

Заводской номер счётчика 00105146	Показания прибора, Гкал 20.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 02.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1,839	0,749	1.09

Подпись исполнителя _____



#93852#

Отчёт за период с 02.09.2024 по 20.09.2024.

Номер абонента 4480
 Порядковый номер 5306
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00105146
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
03.09.2024	-	0,064	8,32	8,19	8,08	8,04	0,04	24	0	0	64,7	56,5	8,26	0	0
04.09.2024	-	0,058	8,29	8,16	8,05	7,98	0,07	24	0	0	64,4	56,8	7,6	0	0
05.09.2024	-	0,061	8,42	8,27	8,18	8,11	0,07	24	0	0	63,9	56,2	7,77	0	0
06.09.2024	-	0,058	8,35	8,22	8,11	8,04	0,07	24	0	0	64	56,5	7,51	0	0
07.09.2024	-	0,059	8,45	8,33	8,21	8,15	0,06	24	0	0	64,5	56,9	7,65	0	0
08.09.2024	-	0,059	8,27	8,14	8,03	8,04	-0,01	24	0	0	63,9	56,4	7,51	0	0
09.09.2024	-	0,056	8,38	8,25	8,14	8,07	0,07	24	0	0	64,3	57	7,28	0	0
10.09.2024	-	0,061	8,87	8,74	8,63	8,55	0,08	24	0	0	63,7	56,3	7,41	0	0
11.09.2024	-	0,06	8,81	8,69	8,58	8,51	0,07	24	0	0	64	56,6	7,44	0	0
12.09.2024	-	0,063	9	8,87	8,76	8,65	0,11	24	0	0	64,1	56,7	7,44	0	0
13.09.2024	-	0,064	9	8,87	8,76	8,66	0,1	24	0	0	64,2	56,6	7,54	0	0
14.09.2024	-	0,062	8,89	8,76	8,65	8,57	0,08	24	0	0	63,6	56	7,61	0	0
15.09.2024	-	0,061	8,78	8,65	8,54	8,45	0,09	24	0	0	64,3	56,6	7,63	0	0
16.09.2024	-	0,062	8,67	8,54	8,44	8,33	0,11	24	0	0	64,5	56,7	7,79	0	0
17.09.2024	-	0,059	8,27	8,14	8,05	7,96	0,09	24	0	0	64,1	56,4	7,7	0	0
18.09.2024	-	0,061	8,82	8,69	8,58	8,48	0,1	24	0	0	63,9	56,5	7,4	0	0
19.09.2024	-	0,06	8,87	8,73	8,63	8,51	0,12	24	0	0	64,6	57,2	7,39	0	0
20.09.2024	-	0,062	8,51	8,37	8,27	8,24	0,03	24	0	0	64	56,1	7,83	0	0
Итого:	-	1,09	154,97	152,61	150,69	149,34	1,35	432	0	-	64,15	56,56	7,6	0	0

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
02.09.2024	0,749	79,29	57,1	77,97	56,72
20.09.2024	1,839	234,26	209,71	228,66	206,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
