

#49309#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель Торговый центр Гвардейский, ООО
Адрес потребителя Липовая Аллея 2, Калининград (торговый центр)
Номер абонента 4480
Порядковый номер 5306
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105146
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2023 | 0,48 | 152 | 149,03 | 148,63 | 146 | 2,63 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 66,5 | 3,23 | 0 | 0 | - |
| 22.10.2023 | 0,488 | 162,36 | 159,28 | 158,81 | 156,14 | 2,67 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 66 | 3,06 | 0 | 0 | - |
| 23.10.2023 | 0,37 | 164,4 | 162,35 | 160,81 | 159,04 | 1,77 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 66,8 | 2,3 | 0 | 0 | - |
| 24.10.2023 | 0,298 | 156,96 | 154,72 | 153,54 | 151,51 | 2,03 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 67,2 | 1,95 | 0 | 0 | - |
| 25.10.2023 | 0,3 | 149,53 | 147,39 | 146,31 | 144,36 | 1,95 | 24 | 0 | 0 | 69 | 66,9 | 2,06 | 0 | 0 | - |
| 26.10.2023 | 0,301 | 138,36 | 135,66 | 135,36 | 132,88 | 2,48 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 66,6 | 2,21 | 0 | 0 | - |
| 27.10.2023 | 0,306 | 133,39 | 130,51 | 130,51 | 127,83 | 2,68 | 24 | 0 | 0 | 69 | 66,7 | 2,34 | 0 | 0 | - |
| 28.10.2023 | 0,285 | 119,04 | 116,53 | 116,43 | 114,14 | 2,29 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 67 | 2,45 | 0 | 0 | - |
| 29.10.2023 | 0,301 | 115,27 | 112,04 | 112,73 | 109,73 | 3 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 66,9 | 2,61 | 0 | 0 | - |
| 30.10.2023 | 0,16 | 123,84 | 121,87 | 121,17 | 119,33 | 1,84 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 67,5 | 1,34 | 0 | 0 | - |
| 31.10.2023 | 0,092 | 148,54 | 147,21 | 145,31 | 144,04 | 1,27 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 68,6 | 0,64 | 0 | 0 | - |
| 01.11.2023 | 0,152 | 132,75 | 131,1 | 129,85 | 128,36 | 1,49 | 24 | 0 | 0 | 69 | 67,8 | 1,17 | 0 | 0 | - |
| 02.11.2023 | 0,202 | 147,62 | 145,93 | 144,38 | 142,82 | 1,56 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 68,1 | 1,39 | 0 | 0 | - |
| 03.11.2023 | 0,189 | 154,22 | 152,23 | 150,88 | 149,09 | 1,79 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 67,6 | 1,27 | 0 | 0 | - |
| 04.11.2023 | 0,198 | 149,71 | 147,63 | 146,48 | 144,56 | 1,92 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 67,3 | 1,36 | 0 | 0 | - |
| 05.11.2023 | 0,192 | 144,22 | 142,17 | 141,09 | 139,2 | 1,89 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 67,7 | 1,34 | 0 | 0 | - |
| 06.11.2023 | 0,187 | 147,58 | 145,74 | 144,4 | 142,68 | 1,72 | 24 | 0 | 0 | 69 | 67,7 | 1,29 | 0 | 0 | - |
| 07.11.2023 | 0,208 | 148,31 | 146,43 | 145,09 | 143,37 | 1,72 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 67,8 | 1,44 | 0 | 0 | - |
| 08.11.2023 | 0,207 | 150,75 | 148,88 | 147,5 | 145,76 | 1,74 | 24 | 0 | 0 | 69 | 67,6 | 1,4 | 0 | 0 | - |
| 09.11.2023 | 0,332 | 113,89 | 112,02 | 111,41 | 109,78 | 1,63 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 66,2 | 2,98 | 0 | 0 | - |
| 10.11.2023 | 0,402 | 83,76 | 82,64 | 81,97 | 81,08 | 0,89 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 64 | 4,92 | 0 | 0 | - |
| 11.11.2023 | 0,377 | 83,82 | 82,79 | 82,04 | 81,26 | 0,78 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 64,2 | 4,58 | 0 | 0 | - |
| 12.11.2023 | 0,365 | 81,79 | 80,8 | 80,04 | 79,27 | 0,77 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 64 | 4,56 | 0 | 0 | - |
| 13.11.2023 | 0,359 | 79,82 | 78,78 | 78,13 | 77,29 | 0,84 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 64,3 | 4,64 | 0 | 0 | - |
| 14.11.2023 | 0,369 | 75,21 | 74,24 | 73,57 | 72,83 | 0,74 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 63,9 | 5,02 | 0 | 0 | - |
| 15.11.2023 | 0,363 | 73,81 | 72,86 | 72,19 | 71,47 | 0,72 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 63,9 | 5,07 | 0 | 0 | - |
| 16.11.2023 | 0,394 | 74,88 | 73,87 | 73,2 | 72,43 | 0,77 | 24 | 0 | 0 | 71 | 65,6 | 5,36 | 0 | 0 | - |
| 17.11.2023 | 0,423 | 75,97 | 74,84 | 74,13 | 73,27 | 0,86 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 67,6 | 5,7 | 0 | 0 | - |
| 18.11.2023 | 0,44 | 78,55 | 77,43 | 76,6 | 75,77 | 0,83 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 68,5 | 5,75 | 0 | 0 | - |
| 19.11.2023 | 0,43 | 78,62 | 77,51 | 76,69 | 75,83 | 0,86 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 68,8 | 5,57 | 0 | 0 | - |
| 20.11.2023 | 0,426 | 77,18 | 76,12 | 75,28 | 74,47 | 0,81 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 68,7 | 5,64 | 0 | 0 | - |
| Итого: | 9,596 | 3716,15 | 3660,6 | 3634,53 | 3585,59 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,596 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 20.10.2023 | 93,009 | 10828,24 | 10836,74 | 10578,9 | 10639,89 |
| 20.11.2023 | 102,605 | 14544,39 | 14497,34 | 14213,43 | 14225,48 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2023 14:55:50