

#296619#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №58, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Вагоностроительная 7, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9345
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20111641
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	2,927	0	74,536	0	0	72,777	0	0	24	0	72,8	63,2	0,47	0,24	-
22.03.2026	2,895	0	73,766	0	0	72,03	0	0	24	0	72,7	63,2	0,47	0,24	-
23.03.2026	2,859	0	74,72	0	0	72,957	0	0	24	0	72,8	63,5	0,48	0,24	-
24.03.2026	2,861	0	74,743	0	0	72,972	0	0	24	0	72,9	63,6	0,48	0,23	-
25.03.2026	2,806	0	75,842	0	0	74,055	0	0	24	0	72,7	63,7	0,49	0,23	-
26.03.2026	2,823	0	74,477	0	0	72,729	0	0	24	0	72,6	63,3	0,47	0,23	-
27.03.2026	2,875	0	74,227	0	0	72,464	0	0	24	0	72,9	63,5	0,47	0,24	-
28.03.2026	2,877	0	72,366	0	0,002	70,652	0	0,002	24	0	73	63,3	0,45	0,22	-
29.03.2026	2,865	0	71,984	0	0	70,276	0	0	24	0	73	63,3	0,45	0,23	-
30.03.2026	2,854	0	72,018	0	0	70,312	0	0	24	0	72,9	63,2	0,46	0,23	-
31.03.2026	2,866	0	71,022	0	0	69,34	0	0	24	0	73	63,1	0,45	0,23	-
01.04.2026	2,852	0	70,563	0	0	68,899	0	0	24	0	72,7	62,8	0,44	0,23	-
02.04.2026	2,932	0	71,538	0	0	69,809	0	0	24	0	73,7	63,7	0,45	0,23	-
03.04.2026	2,832	0	70,951	0	0	69,297	0	0	24	0	72,2	62,5	0,44	0,24	-
04.04.2026	2,905	0	72,651	0	0	70,929	0	0	24	0	72,9	63,2	0,46	0,23	-
05.04.2026	2,871	0	72,646	0	0	70,928	0	0	24	0	72,9	63,3	0,46	0,23	-
06.04.2026	2,867	0	72,188	0	0	70,478	0	0	24	0	72,9	63,3	0,46	0,23	-
07.04.2026	2,844	0	70,389	0	0	68,729	0	0	24	0	72,7	62,8	0,43	0,23	-
08.04.2026	2,943	0	71,893	0	0	70,161	0	0	24	0	73,6	63,6	0,44	0,23	-
09.04.2026	2,956	0	74,056	0	0	72,282	0	0	24	0	73,3	63,6	0,45	0,24	-
10.04.2026	2,94	0	74,335	0	0	72,555	0	0	24	0	73,3	63,7	0,45	0,24	-
11.04.2026	2,867	0	74,85	0	0	73,077	0	0	24	0	72,8	63,5	0,46	0,23	-
12.04.2026	2,846	0	74,295	0	0	72,533	0	0	24	0	72,9	63,6	0,45	0,23	-
13.04.2026	2,802	0	74,575	0	0	72,816	0	0	24	0	72,6	63,5	0,46	0,23	-
14.04.2026	2,77	0	74,284	0	0	72,537	0	0	24	0	72,6	63,5	0,45	0,23	-
15.04.2026	2,772	0	73,82	0	0	72,077	0	0	24	0	72,8	63,6	0,44	0,22	-
16.04.2026	2,814	0	74,888	0	0	73,108	0	0	24	0	73	63,9	0,45	0,23	-
17.04.2026	2,83	0	74,978	0	0	73,199	0	0	24	0	73	63,8	0,46	0,23	-
18.04.2026	2,797	0	75,09	0	0	73,304	0	0	24	0	73,1	64,1	0,46	0,23	-
19.04.2026	2,751	0	75,415	0	0	73,627	0	0	24	0	73	64,1	0,46	0,23	-
20.04.2026	2,703	0	74,209	0	0	72,463	0	0	24	0	72,6	63,7	0,45	0,23	-
Итого:	88,402	0	2277,315	0	0,002	2223,372	0	0,002	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,114														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	642,122	10920,432	0	0,008	10638,025	0	0,008	9655	311
20.04.2026	730,526	13197,747	0	0,01	12861,398	0	0,01	10399	311

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 13:54:55