

#4892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя А. Невского 1-5, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9170
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20129999
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	3,987	0	194,542	0	0	192,065	0	0	24	0	0	0	52,4	47,5	0,48	0,42	9,9
22.04.2021	4,103	0	190,105	0	0	187,682	0	0	24	0	0	0	52,4	47,2	0,48	0,42	8,6
23.04.2021	4,16	0	190,588	0	0	188,202	0	0	24	0	0	0	52	46,8	0,48	0,42	4,6
24.04.2021	4,128	0	190,023	0	0	187,684	0	0	24	0	0	0	51,6	46,3	0,48	0,42	4,6
25.04.2021	4,157	0	188,37	0	0	186,054	0	0	24	0	0	0	51,6	46,2	0,48	0,42	4
26.04.2021	4,057	0	188,003	0	0	185,767	0	0	24	0	0	0	50,7	45,4	0,48	0,42	3,7
27.04.2021	4,159	0	188,874	0	0	186,561	0	0	24	0	0	0	51,4	46,1	0,48	0,42	2,9
28.04.2021	4,071	0	189,331	0	0	187,016	0	0	24	0	0	0	51,4	46,2	0,48	0,42	4,1
29.04.2021	4,076	0	193,893	0	0	191,449	0	0	24	0	0	0	52,2	47,1	0,48	0,42	6,7
30.04.2021	1,603	0	96,945	0	0	95,962	0	0	24	0	0	0	46,7	42,7	0,24	0,21	9,3
Итого:	38,501	0	1810,674	0	0	1788,442	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,196																

Общее время работы системы, ч 240

Период нормальной работы системы, ч 240

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	519,228	16962,021	0	0	16722,334	0	0	2621	678
30.04.2021	557,729	18772,694	0	0	18510,778	0	0	2861	678

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
14.05.2021 14:50:59