

#4870#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель Дом – Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 54-56, Калининград
Номер абонента 7395
Порядковый номер 9091
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20120951
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2022 | 6,023 | 0 | 176,116 | 0 | 0 | 173,632 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 55 | 46,7 | 0,26 | 0,26 | -1,2 |
| 25.01.2022 | 5,89 | 0 | 192,96 | 0 | 0 | 190,312 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 54,3 | 46,9 | 0,27 | 0,26 | 0,2 |
| 26.01.2022 | 5,642 | 0 | 186,603 | 0 | 0 | 184,118 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 53,4 | 46,1 | 0,27 | 0,26 | 3,1 |
| 27.01.2022 | 5,804 | 0 | 192,813 | 0 | 0 | 190,18 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 54,1 | 46,8 | 0,27 | 0,26 | 1,6 |
| 28.01.2022 | 5,482 | 0 | 180,304 | 0 | 0 | 177,957 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 52,9 | 45,5 | 0,26 | 0,26 | 3,8 |
| 29.01.2022 | 5,395 | 0 | 164,364 | 0 | 0 | 162,26 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 52,2 | 44,3 | 0,26 | 0,26 | 3 |
| 30.01.2022 | 5,408 | 0 | 177,986 | 0 | 0 | 175,716 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 52,3 | 44,9 | 0,26 | 0,26 | 0,7 |
| 31.01.2022 | 5,449 | 0 | 162,367 | 0 | 0 | 160,306 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 52,1 | 44 | 0,26 | 0,26 | 3,4 |
| 01.02.2022 | 5,937 | 0 | 165,652 | 0 | 0 | 163,353 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 54,6 | 45,9 | 0,26 | 0,26 | 0,9 |
| 02.02.2022 | 6,193 | 0 | 177,803 | 0 | 0 | 175,238 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 55,7 | 47,3 | 0,26 | 0,26 | - |
| 03.02.2022 | 6,338 | 0 | 177,288 | 0 | 0 | 174,657 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 56,4 | 47,7 | 0,26 | 0,26 | - |
| 04.02.2022 | 6,158 | 0 | 192,826 | 0 | 0 | 190,039 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 55,7 | 48 | 0,27 | 0,26 | - |
| 05.02.2022 | 5,762 | 0 | 192,424 | 0 | 0 | 189,81 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 54 | 46,8 | 0,27 | 0,26 | - |
| 06.02.2022 | 5,695 | 0 | 191,719 | 0 | 0 | 189,118 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 54 | 46,8 | 0,27 | 0,26 | - |
| 07.02.2022 | 5,574 | 0 | 183,335 | 0 | 0 | 180,876 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 53,6 | 46,2 | 0,26 | 0,26 | - |
| 08.02.2022 | 5,651 | 0 | 183,307 | 0 | 0 | 180,869 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 53,5 | 46,1 | 0,26 | 0,26 | - |
| 09.02.2022 | 5,668 | 0 | 193,368 | 0 | 0 | 190,772 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 53,6 | 46,5 | 0,27 | 0,26 | - |
| 10.02.2022 | 5,675 | 0 | 192,617 | 0 | 0 | 190,028 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 53,7 | 46,6 | 0,27 | 0,26 | - |
| 11.02.2022 | 5,692 | 0 | 188,025 | 0 | 0 | 185,437 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 54,3 | 46,9 | 0,27 | 0,26 | - |
| 12.02.2022 | 5,739 | 0 | 168,46 | 0 | 0 | 166,152 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 54,2 | 45,9 | 0,26 | 0,26 | - |
| 13.02.2022 | 5,931 | 0 | 172,587 | 0 | 0 | 170,146 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 55,2 | 46,8 | 0,26 | 0,26 | - |
| 14.02.2022 | 5,747 | 0 | 186,889 | 0 | 0 | 184,326 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 54,2 | 46,7 | 0,27 | 0,26 | 3,3 |
| 15.02.2022 | 5,632 | 0 | 186,286 | 0 | 0 | 183,766 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 53,9 | 46,5 | 0,27 | 0,26 | 4 |
| 16.02.2022 | 5,389 | 0 | 192,419 | 0 | 0 | 189,897 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 53 | 46,2 | 0,27 | 0,26 | 3,4 |
| 17.02.2022 | 5,065 | 0 | 191,465 | 0 | 0 | 189,125 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 51,1 | 44,7 | 0,27 | 0,25 | 5,5 |
| 18.02.2022 | 5,657 | 0 | 191,718 | 0 | 0 | 189,113 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 54 | 46,9 | 0,27 | 0,26 | 5,8 |
| 19.02.2022 | 5,388 | 0 | 190,883 | 0 | 0 | 188,417 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 52,6 | 45,8 | 0,27 | 0,26 | 4,6 |
| 20.02.2022 | 5,63 | 0 | 189,843 | 0 | 0 | 187,277 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 53,7 | 46,5 | 0,27 | 0,26 | 4,5 |
| 21.02.2022 | 5,317 | 0 | 192,206 | 0 | 0 | 189,753 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 52,2 | 45,5 | 0,27 | 0,26 | 2,8 |
| 22.02.2022 | 5,651 | 0 | 171,145 | 0 | 0 | 168,826 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 53,9 | 45,9 | 0,26 | 0,26 | 5,8 |
| 23.02.2022 | 5,858 | 0 | 180,52 | 0 | 0 | 177,995 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 54,8 | 46,9 | 0,26 | 0,26 | 1,2 |
| Итого: | 176,44 | 0 | 5686,298 | 0 | 0 | 5609,471 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 42,142 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2022 | 1550,871 | 52210,397 | 0 | 0 | 51495,591 | 0 | 0 | 10484 | 17 |
| 23.02.2022 | 1727,31 | 57896,697 | 0 | 0 | 57105,062 | 0 | 0 | 11228 | 17 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2022 8:31:43