

#126114#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Дом – Сервис, ООО, УК

Киевская 54-56, Калининград

7395

9091

ТВ7

20120951

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1, т   | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 5,333      | 0            | 129,166  | 0          | 0          | 127,406  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 54        | 44,1      | 0,37       | 0,03       | 6,8            |
| 25.03.2025 | 5,299      | 0            | 129,434  | 0          | 0          | 127,618  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 54,7      | 44,8      | 0,37       | 0,25       | 5,5            |
| 26.03.2025 | 5,078      | 0            | 129,159  | 0          | 0          | 127,452  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 53,1      | 43,6      | 0,37       | 0          | 4,4            |
| 27.03.2025 | 5,244      | 0            | 129,204  | 0          | 0          | 127,46   | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 53,9      | 44,1      | 0,37       | 0          | 6,9            |
| 28.03.2025 | 4,692      | 0            | 129,02   | 0          | 0          | 127,418  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 51,6      | 42,8      | 0,37       | 0          | 5,7            |
| 29.03.2025 | 4,52       | 0            | 129,084  | 0          | 0          | 127,515  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 51        | 42,5      | 0,37       | 0          | 8,9            |
| 30.03.2025 | 5,034      | 0            | 129,323  | 0          | 0          | 127,611  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 53,3      | 44        | 0,37       | 0          | 9,9            |
| 31.03.2025 | 5          | 0            | 129,288  | 0          | 0          | 127,583  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 53,1      | 43,8      | 0,37       | 0          | 6,8            |
| 01.04.2025 | 5,258      | 0            | 129,335  | 0          | 0          | 127,573  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 54        | 44,2      | 0,37       | 0          | 5,9            |
| 02.04.2025 | 4,869      | 0            | 129,046  | 0          | 0          | 127,383  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 52,6      | 43,5      | 0,37       | 0          | -              |
| 03.04.2025 | 4,611      | 0            | 128,839  | 0          | 0          | 127,235  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 51,6      | 43        | 0,37       | 0          | -              |
| 04.04.2025 | 4,858      | 0            | 128,831  | 0          | 0          | 127,163  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 52,7      | 43,6      | 0,37       | 0          | -              |
| 05.04.2025 | 5,965      | 0            | 129,388  | 0          | 0          | 127,387  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 57,8      | 46,7      | 0,37       | 0          | -              |
| 06.04.2025 | 6,177      | 0            | 130,807  | 0          | 0          | 128,723  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 58,5      | 47,1      | 0,37       | 0          | -              |
| 07.04.2025 | 5,726      | 0            | 130,987  | 0          | 0          | 129,056  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 56,3      | 45,7      | 0,37       | 0,06       | -              |
| 08.04.2025 | 5,769      | 0            | 131,055  | 0          | 0          | 129,115  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 56,3      | 45,7      | 0,37       | 0,01       | -              |
| 09.04.2025 | 5,601      | 0            | 131,041  | 0          | 0          | 129,133  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 55,9      | 45,6      | 0,37       | 0,01       | -              |
| 10.04.2025 | 5,928      | 0            | 130,841  | 0          | 0          | 128,831  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 57,5      | 46,6      | 0,37       | 0,01       | -              |
| 11.04.2025 | 5,187      | 0            | 130,462  | 0          | 0          | 128,686  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 53,9      | 44,4      | 0,37       | 0          | -              |
| 12.04.2025 | 4,906      | 0            | 130,201  | 0          | 0          | 128,497  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 52,7      | 43,6      | 0,37       | 0,02       | -              |
| 13.04.2025 | 4,094      | 0            | 129,994  | 0          | 0          | 128,514  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 49,4      | 41,8      | 0,37       | 0          | -              |
| 14.04.2025 | 3,745      | 0            | 130,107  | 0          | 0          | 128,721  | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 47,8      | 40,9      | 0,37       | 0          | -              |
| 15.04.2025 | 1,788      | 0            | 56,937   | 0          | 0          | 56,297   | 0         | 0         | 24          | 6    | 0    | 0          | 49        | 41,6      | 0,37       | 0          | -              |
| 16.04.2025 | 0,023      | 0            | 3,284    | 0          | 0          | 3,278    | 0         | 0         | 24          | 7    | 0    | 0          | 24,1      | 27,8      | 0,37       | 0          | -              |
| 17.04.2025 | 0,002      | 0            | 0,261    | 0          | 0          | 0,261    | 0         | 0         | 24          | 11   | 0    | 0          | 20,2      | 18,3      | 0,37       | 0          | -              |
| 18.04.2025 | 0          | 0            | 0        | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         | 24          | 22   | 0    | 0          | 19,5      | 18,4      | 0,37       | 0          | -              |
| 19.04.2025 | 0          | 0            | 0        | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         | 24          | 22   | 0    | 0          | 19,3      | 18,3      | 0,37       | 0          | -              |
| 20.04.2025 | 0          | 0            | 0        | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         | 24          | 22   | 0    | 0          | 18,8      | 17,8      | 0,37       | 0          | -              |
| 21.04.2025 | 0          | 0            | 0        | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         | 24          | 22   | 0    | 0          | 17,6      | 16,7      | 0,37       | 0          | -              |
| 22.04.2025 | 0          | 0            | 0        | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         | 24          | 22   | 0    | 0          | 16,6      | 15,6      | 0,37       | 0          | -              |
| 23.04.2025 | 0          | 0            | 0        | 0          | 0          | 0        | 0         | 0         | 24          | 22   | 0    | 0          | 17        | 15,9      | 0,37       | 0          | -              |
| Итого:     | 114,707    | 0            | 2915,094 | 0          | 0          | 2875,916 | 0         | 0         | 744         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 27,397     |              |          |            |            |          |           |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2025 | 912,157  | 20848,461 | 0      | 0      | 20550,156 | 0     | 0     | 5941    | 20     |
| 23.04.2025 | 1026,865 | 23763,555 | 0      | 0      | 23426,072 | 0     | 0     | 6685    | 20     |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 9:15:42