

#116419#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Грекова 2а-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9114
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20124446
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 6,934 | 0 | 62,058 | 0 | 0 | 60,618 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 44,6 | 0,34 | 0,23 | - |
| 25.01.2025 | 6,68 | 0 | 64,176 | 0 | 0 | 62,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 44,4 | 0,35 | 0,23 | - |
| 26.01.2025 | 6,277 | 0 | 63,056 | 0 | 0 | 61,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 43,4 | 0,35 | 0,23 | - |
| 27.01.2025 | 6,404 | 0 | 64,008 | 0 | 0 | 62,653 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 44,1 | 0,35 | 0,23 | - |
| 28.01.2025 | 6,376 | 0 | 65,988 | 0 | 0 | 64,602 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 44,6 | 0,35 | 0,22 | - |
| 29.01.2025 | 6,342 | 0 | 66,441 | 0 | 0 | 65,056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 44,7 | 0,35 | 0,22 | - |
| 30.01.2025 | 6,391 | 0 | 66,831 | 0 | 0 | 65,424 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 44,9 | 0,35 | 0,22 | - |
| 31.01.2025 | 6,487 | 0 | 64,593 | 0 | 0 | 63,188 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 44,9 | 0,35 | 0,22 | - |
| 01.02.2025 | 6,772 | 0 | 63,521 | 0 | 0 | 62,072 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 45,2 | 0,34 | 0,22 | - |
| 02.02.2025 | 7,19 | 0 | 64,074 | 0 | 0 | 62,527 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 46,2 | 0,35 | 0,23 | - |
| 03.02.2025 | 7,219 | 0 | 63,462 | 0 | 0 | 61,914 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 46,2 | 0,35 | 0,23 | - |
| 04.02.2025 | 6,975 | 0 | 64,069 | 0 | 0 | 62,576 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 45,6 | 0,35 | 0,22 | - |
| 05.02.2025 | 6,994 | 0 | 63,396 | 0 | 0 | 61,913 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 45,3 | 0,34 | 0,22 | - |
| 06.02.2025 | 6,84 | 0 | 65,063 | 0 | 0 | 63,599 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 45,1 | 0,35 | 0,22 | - |
| 07.02.2025 | 7,209 | 0 | 63,787 | 0 | 0 | 62,249 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 45,9 | 0,35 | 0,22 | - |
| 08.02.2025 | 7,915 | 0 | 62,588 | 0 | 0 | 60,907 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 47,1 | 0,34 | 0,23 | - |
| 09.02.2025 | 8,09 | 0 | 61,279 | 0 | 0 | 59,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,9 | 47,5 | 0,34 | 0,23 | - |
| 10.02.2025 | 8,172 | 0 | 59,692 | 0 | 0 | 57,986 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,9 | 47,3 | 0,33 | 0,23 | - |
| 11.02.2025 | 7,87 | 0 | 55,863 | 0 | 0 | 54,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,4 | 45,8 | 0,33 | 0,23 | - |
| 12.02.2025 | 7,721 | 0 | 53,803 | 0 | 0 | 52,293 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,1 | 44,9 | 0,32 | 0,24 | - |
| 13.02.2025 | 7,752 | 0 | 55,64 | 0 | 0 | 54,099 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,5 | 45,3 | 0,33 | 0,24 | - |
| 14.02.2025 | 7,764 | 0 | 57,373 | 0 | 0 | 55,806 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,9 | 45,7 | 0,34 | 0,24 | - |
| 15.02.2025 | 7,753 | 0 | 57,187 | 0 | 0 | 55,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79 | 45,7 | 0,34 | 0,24 | - |
| 16.02.2025 | 7,712 | 0 | 55,655 | 0 | 0 | 54,105 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 45,7 | 0,33 | 0,24 | - |
| 17.02.2025 | 7,65 | 0 | 56,291 | 0 | 0 | 54,762 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 45,2 | 0,33 | 0,23 | - |
| 18.02.2025 | 7,771 | 0 | 59,818 | 0 | 0 | 58,225 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 46 | 0,34 | 0,23 | - |
| 19.02.2025 | 7,91 | 0 | 61,945 | 0 | 0 | 60,291 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,9 | 46,6 | 0,35 | 0,23 | - |
| 20.02.2025 | 8,11 | 0 | 60,109 | 0 | 0 | 58,418 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,2 | 47,1 | 0,34 | 0,23 | - |
| 21.02.2025 | 7,817 | 0 | 59,417 | 0 | 0 | 57,809 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,4 | 46,1 | 0,34 | 0,23 | - |
| 22.02.2025 | 7,402 | 0 | 61,145 | 0 | 0 | 59,607 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 45,7 | 0,34 | 0,23 | - |
| 23.02.2025 | 7,025 | 0 | 59,525 | 0 | 0 | 58,088 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 44,7 | 0,34 | 0,23 | - |
| Итого: | 225,524 | 0 | 1901,853 | 0 | 0 | 1854,779 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 53,865 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2025 | 363,717 | 3257,14 | 0 | 0 | 3181,17 | 0 | 0 | 1259 | 430 |
| 23.02.2025 | 589,24 | 5158,993 | 0 | 0 | 5035,948 | 0 | 0 | 2003 | 430 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 8:37:02