

#4865#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Грекова 2а-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9114
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20124446
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 6,74 | 0 | 58,647 | 0 | 0 | 57,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 44,2 | 0,47 | 0,23 | - |
| 25.02.2023 | 6,753 | 0 | 57,472 | 0 | 0 | 56,108 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 44,2 | 0,47 | 0,23 | - |
| 26.02.2023 | 7,057 | 0 | 57,106 | 0 | 0 | 55,693 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 44,5 | 0,46 | 0,23 | - |
| 27.02.2023 | 7,312 | 0 | 58,045 | 0 | 0 | 56,554 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 45,4 | 0,47 | 0,23 | - |
| 28.02.2023 | 7,267 | 0 | 57,66 | 0 | 0 | 56,187 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 45,2 | 0,47 | 0,23 | - |
| 01.03.2023 | 6,703 | 0 | 59,104 | 0 | 0 | 57,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 44,3 | 0,48 | 0,23 | - |
| 02.03.2023 | 6,827 | 0 | 58,637 | 0 | 0 | 57,249 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 44,4 | 0,47 | 0,23 | - |
| 03.03.2023 | 6,68 | 0 | 59,903 | 0 | 0 | 58,523 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 44,6 | 0,48 | 0,23 | - |
| 04.03.2023 | 6,737 | 0 | 58,16 | 0 | 0 | 56,788 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 44,5 | 0,47 | 0,23 | - |
| 05.03.2023 | 6,994 | 0 | 57,761 | 0 | 0 | 56,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 45,1 | 0,47 | 0,23 | - |
| 06.03.2023 | 7,067 | 0 | 57,342 | 0 | 0 | 55,901 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 45,2 | 0,47 | 0,23 | - |
| 07.03.2023 | 7,172 | 0 | 56,925 | 0 | 0 | 55,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 45,2 | 0,47 | 0,23 | - |
| 08.03.2023 | 6,909 | 0 | 55,617 | 0 | 0 | 54,253 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 44 | 0,47 | 0,23 | - |
| 09.03.2023 | 7,294 | 0 | 56,731 | 0 | 0 | 55,263 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,6 | 45,2 | 0,47 | 0,23 | - |
| 10.03.2023 | 7,381 | 0 | 56,292 | 0 | 0 | 54,805 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,5 | 45,4 | 0,47 | 0,23 | - |
| 11.03.2023 | 7,164 | 0 | 56,378 | 0 | 0 | 54,945 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 44,8 | 0,47 | 0,23 | - |
| 12.03.2023 | 6,978 | 0 | 56,703 | 0 | 0 | 55,314 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 44,2 | 0,47 | 0,23 | - |
| 13.03.2023 | 6,734 | 0 | 57,016 | 0 | 0 | 55,678 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 43,7 | 0,48 | 0,23 | - |
| 14.03.2023 | 6,528 | 0 | 62,665 | 0 | 0 | 61,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 44,2 | 0,5 | 0,23 | - |
| 15.03.2023 | 6,206 | 0 | 58,04 | 0 | 0 | 56,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 43,1 | 0,48 | 0,23 | - |
| 16.03.2023 | 6,626 | 0 | 59,272 | 0 | 0 | 57,916 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 44,3 | 0,48 | 0,23 | - |
| 17.03.2023 | 6,615 | 0 | 59,765 | 0 | 0 | 58,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 44,3 | 0,48 | 0,23 | - |
| 18.03.2023 | 6,362 | 0 | 61,459 | 0 | 0 | 60,137 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 43,9 | 0,49 | 0,23 | - |
| 19.03.2023 | 6,399 | 0 | 63,292 | 0 | 0 | 61,916 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 45 | 0,49 | 0,23 | - |
| 20.03.2023 | 6,259 | 0 | 63,105 | 0 | 0 | 61,747 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 44,9 | 0,49 | 0,22 | - |
| 21.03.2023 | 6,318 | 0 | 62,623 | 0 | 0 | 61,264 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 45 | 0,49 | 0,23 | - |
| 22.03.2023 | 6,412 | 0 | 63,743 | 0 | 0 | 62,351 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 45,2 | 0,5 | 0,23 | - |
| 23.03.2023 | 6,457 | 0 | 64,977 | 0 | 0 | 63,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 45,7 | 0,5 | 0,23 | - |
| Итого: | 189,951 | 0 | 1654,44 | 0 | 0 | 1615,453 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,369 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2023 | 3498,382 | 31049,747 | 0 | 0 | 30307,381 | 0 | 0 | 19527 | 20 |
| 23.03.2023 | 3688,335 | 32704,188 | 0 | 0 | 31922,836 | 0 | 0 | 20199 | 20 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2023 8:03:21