

#296616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Грекова 2а-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9114
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20124446
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	5,33	0	64,45	0	0	62,997	0	0	24	0	70,7	50,5	0,34	0,18	-
20.03.2026	4,814	0	71,107	0	0	69,457	0	0	24	0	72	55,5	0,38	0,2	-
21.03.2026	5,452	0	72,831	0	0	71,142	0	0	24	0	72,1	53,8	0,39	0,2	-
22.03.2026	5,871	0	72,553	0	0	70,865	0	0	24	0	72,1	52,3	0,39	0,2	-
23.03.2026	6,772	0	75,487	0	0	73,733	0	0	24	0	72,1	50,2	0,4	0,2	-
24.03.2026	7,243	0	76,919	0	0	75,114	0	0	24	0	72,4	49,5	0,4	0,2	-
25.03.2026	7,132	0	78,216	0	0	76,394	0	0	24	0	72,2	49,9	0,41	0,2	-
26.03.2026	2,687	0	47,348	0	0	46,295	0	0	24	0	70,1	56,3	0,25	0,13	-
27.03.2026	0,84	0	77,396	0	0	75,583	0	0	24	0	72,3	69,7	0,4	0,19	-
28.03.2026	0,913	0	72,545	0	0	70,84	0	0	24	0	72,5	69,5	0,36	0,18	-
29.03.2026	0,836	0	75,552	0	0	73,779	0	0	24	0	72,4	69,7	0,38	0,19	-
30.03.2026	4,841	0	74,948	0	0	73,192	0	0	24	0	72,4	56,6	0,38	0,19	-
31.03.2026	7,341	0	72,584	0	0	70,891	0	0	24	0	72,2	47,5	0,37	0,2	-
01.04.2026	7,256	0	72,481	0	0	70,796	0	0	24	0	72	47,6	0,37	0,2	-
02.04.2026	7,358	0	73,364	0	0	71,619	0	0	24	0	72,9	48,4	0,37	0,19	-
03.04.2026	6,873	0	72,29	0	0	70,635	0	0	24	0	71,4	48,2	0,37	0,19	-
04.04.2026	5,93	0	75,368	0	0	73,605	0	0	24	0	72,3	53,1	0,38	0,19	-
05.04.2026	5,881	0	77,011	0	0	75,208	0	0	24	0	72,4	53,7	0,38	0,19	-
06.04.2026	6,067	0	75,218	0	0	73,456	0	0	24	0	72,4	52,7	0,38	0,19	-
07.04.2026	6,244	0	66,928	0	0	65,392	0	0	24	0	71,7	48,9	0,34	0,19	-
08.04.2026	6,869	0	70,967	0	0	69,281	0	0	24	0	73	49,4	0,36	0,2	-
09.04.2026	6,836	0	71,393	0	0	69,718	0	0	24	0	72,4	49	0,37	0,21	-
10.04.2026	6,81	0	72,594	0	0	70,887	0	0	24	0	72,5	49,6	0,37	0,2	-
11.04.2026	7,062	0	73,918	0	0	72,2	0	0	24	0	72	48,7	0,37	0,2	-
12.04.2026	7,161	0	74,406	0	0	72,672	0	0	24	0	72,2	48,7	0,37	0,2	-
13.04.2026	7,215	0	76,664	0	0	74,88	0	0	24	0	72,1	49,1	0,38	0,2	-
14.04.2026	7,2	0	79,043	0	0	77,209	0	0	24	0	72	49,8	0,38	0,18	-
15.04.2026	2,754	0	43,98	0	0	43,013	0	0	24	0	69,6	54,3	0,23	0,12	-
16.04.2026	0,839	0	77,752	0	0	75,924	0	0	24	0	72,5	69,9	0,38	0,18	-
17.04.2026	2,048	0	78,103	0	0	76,263	0	0	24	0	72,6	66,3	0,38	0,19	-
18.04.2026	4,19	0	80,535	0	0	78,639	0	0	24	0	72,6	59,9	0,39	0,18	-
Итого:	164,665	0	2243,951	0	0	2191,679	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,33														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	2158,165	19518,771	0	0	19048,911	0	0	11313	432
18.04.2026	2322,83	21762,722	0	0	21240,593	0	0	12057	432

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:36:13