

#126113#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Грекова 2а-6, Калининград
13
9114
ТВ7 (ASCII)
20124446
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,262	0	66,214	0	0	64,807	0	0	24	0	68,5	45,5	0,35	0,22	6,8
25.03.2025	6,242	0	66,714	0	0	65,307	0	0	24	0	68,3	45,5	0,36	0,22	5,5
26.03.2025	6,233	0	67,549	0	0	66,129	0	0	24	0	68,1	45,6	0,35	0,21	4,4
27.03.2025	6,243	0	67,131	0	0	65,73	0	0	24	0	67,9	45,3	0,35	0,21	6,9
28.03.2025	6,347	0	70,491	0	0	69,001	0	0	24	0	68,3	46,4	0,36	0,21	5,7
29.03.2025	6,261	0	70,985	0	0	69,493	0	0	24	0	68,1	46,6	0,36	0,21	8,9
30.03.2025	6,248	0	69,465	0	0	67,998	0	0	24	0	68,3	46,4	0,36	0,21	9,9
31.03.2025	6,258	0	68,427	0	0	66,982	0	0	24	0	68,3	46	0,35	0,21	6,8
01.04.2025	6,328	0	68,574	0	0	67,118	0	0	24	0	68,4	46	0,36	0,22	5,9
02.04.2025	6,439	0	71,678	0	0	70,165	0	0	24	0	68,4	46,5	0,37	0,22	-
03.04.2025	6,452	0	73,663	0	0	72,091	0	0	24	0	68,8	47,4	0,37	0,21	-
04.04.2025	6,288	0	70,995	0	0	69,494	0	0	24	0	68,5	46,9	0,36	0,21	-
05.04.2025	6,697	0	68,592	0	0	67,026	0	0	24	0	71,3	47,4	0,36	0,22	-
06.04.2025	6,986	0	67,141	0	0	65,542	0	0	24	0	73	47,6	0,36	0,22	-
07.04.2025	6,907	0	67,887	0	0	66,307	0	0	24	0	72,1	47,3	0,36	0,22	-
08.04.2025	6,574	0	67,098	0	0	65,613	0	0	24	0	70,1	46,2	0,35	0,22	-
09.04.2025	6,705	0	68,769	0	0	67,228	0	0	24	0	70,5	46,8	0,36	0,22	-
10.04.2025	6,713	0	67,942	0	0	66,423	0	0	24	0	70,6	46,4	0,36	0,22	-
11.04.2025	6,464	0	68,666	0	0	67,181	0	0	24	0	69,2	46,2	0,36	0,22	-
12.04.2025	6,383	0	70,365	0	0	68,879	0	0	24	0	68,3	46,2	0,36	0,21	-
13.04.2025	6,387	0	74,003	0	0	72,437	0	0	24	0	68,4	47,4	0,37	0,21	-
14.04.2025	6,41	0	78,31	0	0	76,651	0	0	24	0	68,5	48,5	0,38	0,19	-
15.04.2025	6,54	0	84,373	0	0	82,566	0	0	24	0	68,9	50	0,36	0,15	-
16.04.2025	6,527	0	89,895	0	0	87,986	0	0	24	0	68,5	50,9	0,36	0,12	-
17.04.2025	3,223	0	53,562	0	0	52,424	0	0	24	0	68,6	54	0,27	0,12	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	23,5	0,16	0,16	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	21,9	0,16	0,16	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	21	0,17	0,16	-
Итого:	158,117	0	1758,489	0	0	1720,578	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,766														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	770,893	6938,512	0	0	6776,278	0	0	2675	430
20.04.2025	929,01	8697	0	0	8496,856	0	0	3347	430

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:44:58