

#121020#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Брамса 11-17, Калининград
13
9115
ТВ7 (АСЦП)
20112057
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	6,982	0	58,009	0	0	56,609	0	0	24	0	73,6	44,2	0,34	0,23	-
25.02.2025	6,49	0	55,597	0	0	54,33	0	0	24	0	71,3	42,8	0,34	0,24	-
26.02.2025	6,683	0	59,025	0	0	57,675	0	0	24	0	71,4	43,7	0,35	0,24	-
27.02.2025	6,39	0	59,339	0	0	58,04	0	0	24	0	69,6	43,4	0,35	0,24	-
28.02.2025	6,386	0	57,529	0	0	56,249	0	0	24	0	70,3	43,2	0,34	0,23	-
01.03.2025	6,809	0	58,559	0	0	57,18	0	0	24	0	72,6	44,2	0,35	0,24	-
02.03.2025	6,832	0	59,806	0	0	58,401	0	0	24	0	72,5	44,5	0,35	0,24	-
03.03.2025	6,497	0	59,425	0	0	58,098	0	0	24	0	70,5	43,8	0,35	0,23	-
04.03.2025	6,48	0	59,843	0	0	58,516	0	0	24	0	70,1	43,7	0,35	0,23	-
05.03.2025	6,436	0	61,312	0	0	59,975	0	0	24	0	69,6	44	0,35	0,23	-
06.03.2025	6,455	0	62,708	0	0	61,332	0	0	24	0	69,8	44,7	0,36	0,23	-
07.03.2025	6,327	0	62,153	0	0	60,799	0	0	24	0	69,5	44,7	0,35	0,23	-
08.03.2025	6,319	0	63,083	0	0	61,711	0	0	24	0	69,4	45	0,36	0,23	-
09.03.2025	6,265	0	62,714	0	0	61,355	0	0	24	0	69,3	44,9	0,35	0,23	-
10.03.2025	6,392	0	65,689	0	0	64,252	0	0	24	0	69,7	46	0,36	0,23	-
11.03.2025	6,287	0	62,2	0	0	60,833	0	0	24	0	69,8	45,2	0,35	0,23	-
12.03.2025	6,404	0	61,974	0	0	60,59	0	0	24	0	70,5	45,2	0,36	0,23	-
13.03.2025	6,604	0	60,054	0	0	58,652	0	0	24	0	72,3	45,4	0,35	0,23	-
14.03.2025	6,912	0	59,675	0	0	58,215	0	0	24	0	74,1	45,8	0,35	0,23	-
15.03.2025	7,014	0	59,991	0	0	58,51	0	0	24	0	74,5	45,9	0,35	0,23	-
16.03.2025	7,111	0	60,251	0	0	58,755	0	0	24	0	74,8	46	0,35	0,23	-
17.03.2025	7,07	0	58,138	0	0	56,672	0	0	24	0	75,4	45,6	0,34	0,23	-
18.03.2025	6,937	0	59,916	0	0	58,471	0	0	24	0	73,6	45,3	0,35	0,23	-
19.03.2025	6,619	0	59,942	0	0	58,565	0	0	24	0	71,6	44,6	0,35	0,23	-
20.03.2025	6,471	0	60,803	0	0	59,448	0	0	24	0	70,4	44,4	0,35	0,23	-
21.03.2025	6,349	0	63,147	0	0	61,788	0	0	24	0	69	44,5	0,36	0,23	-
22.03.2025	6,553	0	64,295	0	0	62,872	0	0	24	0	70	45,2	0,36	0,23	-
23.03.2025	6,393	0	64,026	0	0	62,642	0	0	24	0	69,2	44,8	0,36	0,23	-
Итого:	184,467	0	1699,203	0	0	1660,535	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,059														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	743,747	6981,354	0	0	6810,527	0	0	2315	1
23.03.2025	928,213	8680,555	0	0	8471,061	0	0	2987	1

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:07:31