

#4842#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 21.04.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Брамса 11-17, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 9115
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112057
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 7,047 | 0 | 78,602 | 0 | 0 | 76,821 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 49,3 | 0,43 | 0,22 | 10,6 |
| 25.03.2023 | 7,064 | 0 | 78,042 | 0 | 0 | 76,263 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 49,3 | 0,43 | 0,22 | 9,5 |
| 26.03.2023 | 7,003 | 0 | 75,654 | 0 | 0 | 73,919 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 48,9 | 0,42 | 0,22 | 7,8 |
| 27.03.2023 | 7,48 | 0 | 73,456 | 0 | 0 | 71,665 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 49,2 | 0,43 | 0,23 | 6 |
| 28.03.2023 | 8,292 | 0 | 73,921 | 0 | 0 | 71,906 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,9 | 51,4 | 0,43 | 0,23 | 2,1 |
| 29.03.2023 | 7,573 | 0 | 73,692 | 0 | 0 | 71,859 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 49,7 | 0,42 | 0,23 | -1,5 |
| 30.03.2023 | 7,145 | 0 | 76,934 | 0 | 0 | 75,167 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 49 | 0,43 | 0,23 | 1,7 |
| 31.03.2023 | 7,055 | 0 | 77,742 | 0 | 0 | 75,975 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 49,1 | 0,43 | 0,22 | 7,1 |
| 01.04.2023 | 6,98 | 0 | 74,283 | 0 | 0 | 72,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 48,4 | 0,42 | 0,22 | 8,9 |
| 02.04.2023 | 7,23 | 0 | 74,096 | 0 | 0 | 72,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 48,6 | 0,43 | 0,22 | 5,2 |
| 03.04.2023 | 7,643 | 0 | 72,317 | 0 | 0 | 70,507 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 49,3 | 0,42 | 0,22 | 3,9 |
| 04.04.2023 | 7,715 | 0 | 72,415 | 0 | 0 | 70,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 49,4 | 0,42 | 0,23 | 1,7 |
| 05.04.2023 | 7,52 | 0 | 72,365 | 0 | 0 | 70,593 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 48,8 | 0,43 | 0,23 | -0,1 |
| 06.04.2023 | 7,327 | 0 | 71,586 | 0 | 0 | 69,877 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,2 | 48,2 | 0,42 | 0,23 | 1 |
| 07.04.2023 | 7,132 | 0 | 77,546 | 0 | 0 | 75,797 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 48,5 | 0,44 | 0,22 | 2,3 |
| 08.04.2023 | 7,115 | 0 | 79,83 | 0 | 0 | 78,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 49,4 | 0,44 | 0,22 | 9,6 |
| 09.04.2023 | 6,955 | 0 | 78,279 | 0 | 0 | 76,519 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,7 | 49,1 | 0,43 | 0,22 | 10,3 |
| 10.04.2023 | 7,085 | 0 | 79,897 | 0 | 0 | 78,073 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 49,8 | 0,44 | 0,22 | 8,2 |
| 11.04.2023 | 7,067 | 0 | 83,402 | 0 | 0 | 81,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 50,5 | 0,45 | 0,22 | 7,9 |
| 12.04.2023 | 7,061 | 0 | 85,332 | 0 | 0 | 83,402 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71 | 50,9 | 0,45 | 0,21 | 10 |
| 13.04.2023 | 6,976 | 0 | 83,677 | 0 | 0 | 81,796 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 50,5 | 0,44 | 0,21 | 11,3 |
| 14.04.2023 | 7,113 | 0 | 84,726 | 0 | 0 | 82,785 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 51,1 | 0,45 | 0,21 | 9,5 |
| 15.04.2023 | 7,031 | 0 | 83,432 | 0 | 0 | 81,535 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 50,7 | 0,44 | 0,21 | 11 |
| 16.04.2023 | 6,945 | 0 | 79,629 | 0 | 0 | 77,819 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 49,9 | 0,43 | 0,21 | 10,4 |
| 17.04.2023 | 7,128 | 0 | 82,498 | 0 | 0 | 80,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 50,2 | 0,44 | 0,21 | 6,1 |
| 18.04.2023 | 7,2 | 0 | 84,542 | 0 | 0 | 82,605 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 50,8 | 0,45 | 0,21 | 7,2 |
| 19.04.2023 | 6,817 | 0 | 77,055 | 0 | 0 | 75,303 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 49,6 | 0,41 | 0,2 | 9,5 |
| 20.04.2023 | 6,822 | 0 | 78,632 | 0 | 0 | 76,827 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 50,3 | 0,36 | 0,15 | - |
| 21.04.2023 | 4,405 | 0 | 50,833 | 0 | 0 | 49,674 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 50 | 0,32 | 0,1 | - |
| Итого: | 205,926 | 0 | 2234,415 | 0 | 0 | 2182,382 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 49,185 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2023 | 4108,153 | 39370,584 | 0 | 0 | 38387,162 | 0 | 0 | 20195 | 27 |
| 21.04.2023 | 4314,075 | 41604,998 | 0 | 0 | 40569,544 | 0 | 0 | 20891 | 27 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2023 13:01:15