

#126112#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Брамса 11-17, Калининград
13
9115
ТВ7 (ASCII)
20112057
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	6,412	0	63,467	0	0	62,08	0	0	24	0	69,7	45	0,36	0,23	-
25.03.2025	6,38	0	63,56	0	0	62,18	0	0	24	0	69,4	44,9	0,36	0,23	-
26.03.2025	6,366	0	64,677	0	0	63,283	0	0	24	0	69,1	45,1	0,36	0,22	-
27.03.2025	6,323	0	64,152	0	0	62,774	0	0	24	0	69	45	0,36	0,22	-
28.03.2025	6,475	0	67,493	0	0	66,03	0	0	24	0	69,4	46	0,37	0,22	-
29.03.2025	6,38	0	67,828	0	0	66,364	0	0	24	0	69,1	46,2	0,37	0,22	-
30.03.2025	6,354	0	66,664	0	0	65,212	0	0	24	0	69,4	46,2	0,36	0,22	-
31.03.2025	6,319	0	65,544	0	0	64,118	0	0	24	0	69,4	45,9	0,36	0,22	-
01.04.2025	6,377	0	65,502	0	0	64,073	0	0	24	0	69,5	45,8	0,36	0,22	-
02.04.2025	6,468	0	68,493	0	0	67,004	0	0	24	0	69,5	46,5	0,38	0,22	-
03.04.2025	6,52	0	70,462	0	0	68,913	0	0	24	0	69,9	47,3	0,38	0,22	-
04.04.2025	6,351	0	67,925	0	0	66,449	0	0	24	0	69,4	46,7	0,37	0,22	-
05.04.2025	6,755	0	65,635	0	0	64,1	0	0	24	0	72,3	47,2	0,37	0,23	-
06.04.2025	7,045	0	64,008	0	0	62,439	0	0	24	0	74,2	47,3	0,36	0,23	-
07.04.2025	6,948	0	64,639	0	0	63,085	0	0	24	0	73,4	47,2	0,36	0,23	-
08.04.2025	6,599	0	64,014	0	0	62,554	0	0	24	0	71,3	46,2	0,36	0,22	-
09.04.2025	6,737	0	65,583	0	0	64,074	0	0	24	0	71,7	46,6	0,37	0,22	-
10.04.2025	6,713	0	64,76	0	0	63,267	0	0	24	0	71,7	46,4	0,37	0,23	-
11.04.2025	6,505	0	65,731	0	0	64,268	0	0	24	0	70,4	46,2	0,37	0,22	-
12.04.2025	6,422	0	67,051	0	0	65,593	0	0	24	0	69,4	46,1	0,37	0,22	-
13.04.2025	6,421	0	70,626	0	0	69,092	0	0	24	0	69,4	47,3	0,38	0,21	-
14.04.2025	6,429	0	74,717	0	0	73,095	0	0	24	0	69,4	48,4	0,38	0,2	-
15.04.2025	3,928	0	45,94	0	0	44,923	0	0	24	0	70	49,2	0,26	0,14	-
Итого:	147,227	0	1508,471	0	0	1474,97	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,165														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	928,213	8680,555	0	0	8471,061	0	0	2987	1
15.04.2025	1075,441	10189,031	0	0	9946,031	0	0	3539	1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:35:22